



MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Tiekėjams

2025-10-

Nr. (22.10Mr)3BE-

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMUS

2025 m. spalio 6 d. ir spalio 7 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gauti paklausimai dėl Modulinio duomenų centro inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugų viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos).

Modulinio duomenų centro inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimui organizuoti ir atlikti sudaryta viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo paklausimą ir teikia atsakymą:

Eil. Nr.	Klausimas/pasiūlymas (tekstas netaisytas)	Atsakymo siūlymas
1	Pirkimo sąlygų 3 lentelėje "Duomenų centro inžinerinių sistemų techninės ir valdymo programinės įrangos komponentai " nurodyta "Kondicionavimo ir ventiliacijos sistemos - 1 vnt.", prašome nurodyti kiek pastate yra vidinių ir kiek išorinių blokų. Ar priėjimui prie išorinių blokų reikalingas bokštelis? Ar pastate yra vedinimo kamerų, jeigu taip tai kiek vnt.?	Konteineriniame duomenų centre (toliau – DC) yra 3 vidiniai ir 3 išoriniai blokai. Išoriniai blokai sumontuoti ant žemės. Konteineriniame DC yra vienas dūmų ir gesinimo dujų šalinimo ventiliatorius.
2	Pirkimo sąlygų 3 lentelėje "Duomenų centro inžinerinių sistemų techninės ir valdymo programinės įrangos komponentai " nurodyta "Automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema - 1 vnt.", prašome nurodyti kiek pastate yra priešgaisrinių signalizatorių? Įvykus gaisrui keliose vietose būtų leidžiamos dujos?	Konteineriniame DC yra 2 konvenciniai optiniai dūmų detektoriai. Gaisro gesinimo dujos būtų leidžiamos iš vieno pastatomo baliono vienoje vietoje.
3	Pirkimo sąlygų 3 lentelėje "Duomenų centro inžinerinių sistemų techninės ir valdymo programinės įrangos komponentai " nurodyta "Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir dyzelinės elektros stoties sistema", prašome nurodyti kiek pastate yra Dyzelinių generatorių ir nebetaukiamų maitinimo šaltinių?	Konteineriniame DC yra 2 nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir 1 dyzelinis generatorius.
4	Koks yra pastato plotas?	Konteinerinio DC plotas yra apie 27,8 m ² .
5	Ar už sunaudotas medžiagas (freoną, dyzelinį kurą, tepalus filtrus ir t.t.) būtų papildomai apmokama?	Papildomi mokėjimai už <i>freoną, dyzelinį kurą, tepalus filtrus ir t.t.</i> nenumatyti (Konkurso sąlygų 6.19.

		papunktyje nurodoma, kad „<...> Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu <...>“)
6	Koks bus taikomas remonto metu panaudotų medžiagų apmokėjimo būdas?	Žiūrėkite atsakymą į 5 klausimą

Komisijos pirmininkas

Jūrius Bruklis

Laima Snieganaite, el. paštas laima.snieganaite@lrmuitine.lt, +370 62034835

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsakymas į paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-07 Nr. (22.10 Mr)3BE-5971
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūrius Bruklys, Skyriaus vedėjas, Kompiuterių įrangos skyrius
Sertifikatas išduotas	JŪRIUS BRUKLYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-07 13:43:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-07 13:44:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-12 12:24:56 – 2030-05-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-07 14:32:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-07 14:32:08 DBSIS