

Tiekėjams

2025-10-07 Nr.

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.3**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

**1. Klausimas.** „Projekto architektūrinėje dalyje yra žiniaraštis statinių pamatų įrengimui. Konkursiniame darbu kiekių žiniaraštyje nėra tokių darbų kiekių. Prašome papildyti konkursinį DKŽ trūkstamais darbais, arba nurodyti į kurias eilutes reikia įsivertinti darbus.“

**Atsakymas.** Projekto architektūrinėje dalyje yra pateiktas kiekių žiniaraštis, o projekto brėžiniuose pateikti detalesni brėžiniai ir kiekiai, Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visoje byloje pateiktą informaciją.

**2. Klausimas.** „Projektinėje dokumentacijoje yra vandens gręžinio įrengimo dalis. Konkursiniame DKŽ šių darbų nėra. Prašome papildyti DKŽ arba patvirtinti, kad gręžinio įrengimo darbai nėra perkami šiuo pirkimu.“

**Atsakymas.** Gręžinio įrengimo darbai yra perkami šiuo projektu, DKŽ papildytas vandens gręžinio kiekiais.

**3. Klausimas.** „Projekto susisiekimo dalies brėžiniuose, išilginiame pjūvyje, brėžinyje: „Sunkiojo transporto privažiavimo kelias išilginis profilis Nr.2“ matome, kad naujai įrengiamo kelio važiuojamosios dalies aukščio linija yra aukščiau už esamo kelio dangos liniją. Tačiau pagal aukščių lentelės duomenis situacija yra atvirkščiai. Esamo kelio altitudės didesnės nei projektuojamo. Prašome patikslinti neatitikimus.“

**Atsakymas.** Išilginis profilis pakoreguotas. Žr. P23-023.3-A1-KR-TDP-S.B-IP brėžinį.

**4. Klausimas.** „Prašome patikslinti iš ko susideda tokie dideli demontuojamų konstrukcijų kiekiai (SKŽ eilutė Nr. 1.4.1)? Situacijos nuotraukose matosi tik nedidelis antžeminis statinys.“

**Atsakymas.** Projekto apimtyje numatyta demontuoti esamus nelegalius statinius. Į šį pateiktą kiekį įskaičiuotos tiek antžeminės, tiek požeminės konstrukcijos. Statybų metu demontuojamų statinių kiekis turi būti tikslinamas pagal faktinius kiekius.

PRIDEDAMA:

1 priedas. P23-023.3-A1-KR-TDP-S.B-IP brėžinys.pdf;

2 priedas. DKŽ\_156\_km\_VIA\_20251003.xlsx.

Infrastruktūros projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt