

Tiekėjams

2025-10-07 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Prašau pateikti pavėsinės brėžinius ir specifikacijas.“

Atsakymas. Pavėsinės brėžiniai yra pateikti SA dalyje.

2. Klausimas. „Prašau pateikti betoninio atitvėrimo stulpelio specifikacijas ir pavyzdinę vizualizaciją.“

Atsakymas. Pateikiama pavyzdinė vizualizacija:



Aukštis: ≥ 60 cm

Diametras: ≤ 60 cm

Svoris: ne mažiau 208 kg

Spalvos: natūralus architektūrinis betonas.

3. Klausimas. „Nurodyta, kad asfaltas turi būti pagal TRA ASFALTAS 24, asfaltas SMA 11 S pagal TRA ASFALTAS 24 gali būti tik su PMB 45/80-65, bet specifikacijose nurodyta, kad galimi bitumai tik PMB 45/80-55 ir PMB 25/55-60. Prašau patikslinti.“

Atsakymas. Patiksliname, turi būti naudojami PMB 45/80-65 bitumai.

4. Klausimas. „Nurodyta, kad asfaltas turi būti pagal TRA ASFALTAS 24, asfaltas AC 16 AS pagal TRA ASFALTAS 24 gali būti tik su PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60, bet specifikacijose nurodyta, kad galimai bitumai tik PMB 45/80-55 ir 50/70. Prašau patikslinti.“

Atsakymas. Patiksliname, turi būti naudojami PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60 bitumai.

5. Klausimas. „Parengto projekto žiniaraštyje (sodinamų augalų kamieno apimtis cm nėra nurodyta, (nurodyta tik vazonas C 10, C 15 ir augalo aukštis 2 - 3 m) tačiau pagal LRS želdynų įstatymą ir sodmenų kokybės reikalavimus, tokios kategorijos medžių sodinti negalima, jeigu medžiai sodinami iš grunto, tokiu atveju jų kamieno apimtis 1 m aukštyje negali būti mažesnė negu 10 - 12cm, šiuo metu tokio augalo aukštis bus 350 - 400 cm, tačiau jeigu medžiai sodinami iš vazonų, tokiu atveju vazonas turi būti mažiausiai; lapuočiams medžiams – 45 ltr., o spygliuočiams – 30 ltr., dėl lengvesnio lapuočių medžių priglįjimo rekomenduoju augalų vazonų kategoriją padidinti iki 60 ltr., o spygliuočiams galima padidinti iki 40 ltr. „

Atsakymas. Dėl sodmenų dydžio:

- projekte numatyti sodmenys 2-3 m aukščio ir C10-C15 vazonuose lapuočiams medžiams yra tinkami ir parinkus atitinka privalomus „Sodmenų kokybės reikalavimus“, t.y. 4.4.2. kamieno **apimtis** – ne

mažesnė kaip 10–12 cm. Neprieštaraujama, jei sodmenys būtų su šaknų žemės gumulu (tada taikoma sąlyga: 4.4.4. šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu) ir 4.4.2 reikalavimų punktas). Sodmenys su šaknų žemės gumulu gali būti transportuojami tik nedideliais atstumais ir sodinami į paruoštas vietas nedelsiant.

- Spygliuočiams (*Pinus mugo*), augantiems krūmu, kokybės reikalavimas: 7.1. ne žemesni kaip 20 cm.

- Atkreipiame dėmesį, kad sodmenys bus sodinami į gruntą, o ne į konteinerius, todėl „Sodmenų kokybės reikalavimų“ 5, 5.1 ir 5.2 punktai netaikomi.

6. Klausimas. „Nėra aišku, koks turi būti sodinamų krūmų ir žolinių augalų vazono dydis - C*), rekomenduojame, kaip ir visuose iki šiol įgyvendintuose Valstybiniuose projektuose, taip ir šiame sodinti C 3 vazone augančius krūmus ir C 1/C 2 vazone augančius žolinius augalus.“

Atsakymas. Žoliniai augalai C1. Krūmai C3/C5.

7. Klausimas. „Ar 1 vnt. medžio tvirtinimui naudoti po 3 vnt. 180 cm aukščio impregnuotų kuolų?“

Atsakymas. Impregnuoti kuolai d 6 cm, h 180 cm, po 2 vnt., kaip numatyta projekte.

8. Klausimas. „Mulčą, kuris yra nurodytas žiniaraštyje, taip pat rekomenduojame pakeisti į natūralų pušies žievės mulčą (frakcija 30 - 70 mm), nes lapuočių medžių negalima mulčiuoti lapuočių medžių mulčiumi, kuris yra nurodytas žiniaraštyje, paties mulčo pūvimo metu, lapuočių medžių mulčas sukuria idealias sąlygas lapuočiams medžiams būdingoms grybinėms ligoms vystytis.“

Atsakymas. Mulčo nekeičiame.

9. Klausimas. „Mažosios architektūros statinys "Piramidė" yra aprašomas ir pateikiamos jos specifikacijos, bet DKŽ jos nėra. Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Patiksliname, šioje aikštelėje „Piramidė“ nenumatoma, vertinti nereikia.

Infrastruktūros projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
