



VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuotiems tiekėjams

## DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad Perkančioji organizacija tarptautiniame pirkime „Nepertaukiamo maitinimo šaltinis (9704)“ (CVP IS ID 4098418), vykdomame atviro konkurso būdu, (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo suinteresuotų tiekėjų pranešimus.

Teikiami atsakymai ir paaiškinami Pirkimo dokumentai:

### 1. Tiekėjo pranešimo turinys:

<...> Pagal techninės specifikacijos lentelės 2.2 eil. – akumuliatorių spintos kiekvienoje lentynoje esantys akumulatoriai turi būti ištraukiami iš spintos stalčių ar slankiųjų lentynų pagalba. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tokios konstrukcijos akumuliatorių spintos dažniausiai būna komplektuojamos su lengvais, nedidelės talpos (paprastai iki 9Ah) akumulatoriais. Akumuliatorių gamintojai dėl rizikos netolygiai įkrauti bei iškrauti akumulatorius, nerekomenduoja akumuliatorių jungti į daugiau, nei 4 lygiagrečias grandines. Esant poreikiui įrengti didesnės talpos akumulatorius, nedidinant lygiagrečių grandinių skaičiaus, parenkami didesnės talpos akumulatoriai, kurie būna sunkūs ir netinka montuoti į slankiąsias lentynas. Tokiais atvejais, norint turėti patogų priėjimą prie akumuliatorių prijungimo gnybtų, rekomenduojami priekinio pajungimo akumulatoriai. Todėl prašome Jūsų pašalinti reikalavimą dėl stalčių ar slankiųjų lentynų, jei montuojami akumulatoriai yra patogaus priekinio pajungimo („front terminal“) ir sunkesni, nei 40 kg/vnt.

Taip pat, remiantis Jūsų raštu 2025-08-21 Nr. 25SR-VPS-3638, prijungiamo prietaiso galia yra apie 80 kW, tačiau yra poreikis ateityje pajungti papildomą įtaisą. Prašome patikslinti kokia bus to papildomo prietaiso galia ir kokiai ilgalaikei apkrovai parinkti NMS prijungimo kabelius? <...>

#### **Perkančiosios organizacijos atsakymas:**

Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami, nes atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, prašome ir kviečiame pateikti pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir sąlygas.

Atsakome, kad papildoma apkrova gali būti 10-15 kW galios. Kabeliai parinkti  $\geq 100$  kW apkrovai.

### 2. Tiekėjo pranešimo turinys:

<...> Koks yra maksimalus biudžetas projektui. <...>

#### **Perkančiosios organizacijos atsakymas:**

Pirkimas vykdomas pagal patvirtintą pirkimui skirtų lėšų sumą, kuri yra **54650,00/66126,5** Eur be /su PVM.

R. Stackevičienė, 0 5 236 5025, el. paštas [rasa.stackeviciene@santa.lt](mailto:rasa.stackeviciene@santa.lt)