

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Suinteresuotiems dalyviams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-10- Nr.

IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATAI

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija/ VMU), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p., Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91, V dalimi „Kvietimo išankstinei konsultacijai ir (ar) techninių specifikacijų projektų paskelbimo tvarka“, 2025 m. rugsėjo 29 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) paskelbė kvietimą **išankstinei rinkos konsultacijai dėl numatomo vykdyti „Dėl saulės fotoelektrinės įrengimo“¹** (toliau – Rinkos konsultacija). Suinteresuotiems dalyviams skelbime apie Rinkos konsultaciją buvo pateikti Perkančiosios organizacijos klausimai, į kuriuos buvo prašoma atsakyti iki 2025 m. spalio 3 d. 10:00 val.

Vadovaujantis Aprašo 20² p²., teikiame informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus Rinkos konsultacijai:

1 Išankstinės rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4724173, <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4724173>.

2 Pirkimo vykdytojas iki jo nurodyto termino, gavęs pastabas ir pasiūlymus Išankstinėms konsultacijoms bei dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ar Gynybos įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir pirkimo vykdytojas nedelsdamas informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus (nenurodant, iš ko buvo gautos pastabos ar pasiūlymai) bei priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų skelbia CVP IS. Pirkimo vykdytojas sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo procedūros pradžios.

Eil. Nr.	Klausimas	1 rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas	VMU komentaras/ atsakymas į pastabas												
1.	Ar techninės specifikacijos projektas yra pakankamai išsamus, konkretus ir aiškus bei neribojantis konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškos, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? <i>(Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias paslaugas)</i>	-	-												
2.	Ar techninės specifikacijos projekte yra perteklinių ar konkurenciją ribojančių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą?	-	-												
3.	Ar yra produktų rinkoje atitinkančius Priedo Nr. 4 Fotoelektrinių modulių techninių parametrų atitikties lentelę reikalavimus, ar galėsite pasiūlyti tokią įrangą (atkreipiant dėmesį į nacionalinio saugumo, bei aplinkosauginius reikalavimus)?	Ribojamas didesnis potencialių tiekėjų skaičius, nes ne visi dalyvių moduliai atitinka šiuos reikalavimus: <table><tr><td>1.2.1.1.</td><td>Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)</td><td>≥ 30 metų</td></tr><tr><td>1.3.1.</td><td>Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:</td><td>≥ 22</td></tr><tr><td></td><td>Modulio galia W_{in} (STC). Parenkant saulės moduli</td><td></td></tr><tr><td>1.4.3</td><td>Maksimalus atsparumas krušai</td><td>≥ 40mm (vėjui iki 27m/s)</td></tr></table>	1.2.1.1.	Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)	≥ 30 metų	1.3.1.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:	≥ 22		Modulio galia W_{in} (STC). Parenkant saulės moduli		1.4.3	Maksimalus atsparumas krušai	≥ 40mm (vėjui iki 27m/s)	Pakoreguoti techninių parametrų reikalavimai: 1.2.1.1 Produkto garantija ≥ 20 metų 1.3.1 Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC % ≥ 20,5 1.4.3 Maksimalus atsparumas krušai ≥ 25mm (vėjui iki 23m/s)
1.2.1.1.	Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas)	≥ 30 metų													
1.3.1.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %:	≥ 22													
	Modulio galia W_{in} (STC). Parenkant saulės moduli														
1.4.3	Maksimalus atsparumas krušai	≥ 40mm (vėjui iki 27m/s)													
4.	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?	Pažyminėkite aiškiai, kur numatoma montuoti saulės elektrinę ant žemės, stogo ir panašiai Rekomenduotina ją papildyti reikalavimais	2.1 Punkte nurodyta: Saulės fotoelektrinės įrengimas ant medelyno stogu (toliau – Pirkimo objektas);												

		Įrangai Moduliai Inverteriai Montavimo sistema	Reikalavimai įrangai, moduliams, inverteriams, montavimo sistemai yra nurodyti Priede Nr. 4 prekių ir jų sudedamųjų dalių techninių parametrų atitikties lentelė
5.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį.	-	-
6.	Kokius reikalavimus siūlote įrašyti į pirkimo sąlygas, kad galėtume nupirkti kokybiškas prekes?	-	-
7.	Kokia preliminarinė kaina Eur be PVM?	-	-
8.	Kitos pastabos ir pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimų.	Atsiranda poreikis statybos leidimui antžeminėms saulės elektrinėms viešinimo darbams atlikti, parinktas per trumpas įgyvendinimo terminas	Techninės specifikacijos (TS) 2.1 Pункte nurodyta: Saulės fotoelektrinės įrengimas ant medelyno stogų (toliau – Pirkimo objektas); 2.17.4 Montavimo vieta: Turi būti parenkamas efektyviausias, išnaudojant nurodytas vietas, saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymas ant Užsakovo valdomų pastatų stogų. Vadovautis TS priedu Nr. 3 (Pastatų išdėstymo planai). Projektuojant saulės elektrinės įrengimo vietą, parinkti efektyviausią stogo išnaudojimo plotą ir vietą. Prieš pradedant projektavimo darbus projektavimo sprendinius suderinti su Užsakovu. Poreikio antžeminėms saulės elektrinėms viešinimo darbams nėra pagrindo.

9.	Ar iškelti kvalifikaciniai reikalavimai yra nepertekliniai ir neriboja konkurencingumo?	Ne	-
----	---	----	---

****Suinteresuoto dalyvio atsakymo /pastabos/ pasiūlymo tekstas neredaguotas.***

Dėkojame rinkos konsultacijos dalyviams už skirtą laiką!