

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

1. Įsigijami darbai: Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio Nr. 20547 pergręžimas Kybartų vandenvietės sklype, esančiame Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Daugėlaičių k., Vištyčio g. 53.
2. Esamas gręžinys yra fontanuojantis, statinis vandens lygis +0,5 m. Gręžinio gylis 138 m, kolonos diametras 219 mm. Gręžinys negali būti toliau eksploatuojamas dėl gręžinio debito sumažėjimo ir kolonos nesandarumo.
3. Kybartų vandenvietės yra valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 3940/0001:7512, unikalus Nr. 4400-0827-0986, adresas: Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Daugėlaičių k., Vištyčio g. 53) kurį Užsakovas naudoja pagal 2006 m. kovo 31 d. Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N 39/2006-A-13, suteikiančią teisę Užsakovui statyti naujus statinius ar įrenginius ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius žemės sklype.
4. Gręžinio įrengimui yra gautas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero sutikimas (teigiama išvada) gėlo požeminio vandens gręžiniui projektuoti.
5. Atlikdamas darbus tiekėjas (rangovas) privalo:
 - 5.1. parengti vandens gręžinio projektą pagal LAND 4-99 reikalavimus ir suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba (jeigu taikoma);
 - 5.2. išgręžti vandens gręžinį apie 100-120 m gylį (gylis preliminarus, nurodomas pagal kitų Kybartų vandenvietėje esančių gręžinių gylį);
 - 5.3. įrengti gręžinio koloną $200 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$;
 - 5.4. nustatyti vandeningojo sluoksnio statinį ir dinaminį lygius, gręžinio darbinį našumą;
 - 5.5. atlikti bendrą vandens cheminę analizę bei iširti toksinius ir indikatorinius rodiklius pagal LAND 4-99 reikalavimus;
 - 5.6. įrengti gręžinio aprišimą iš kalaus ketaus, atsparaus tempimui, adapterio flanšo-movos ant gręžinio kolonos, nerūdijančio plieno flanšinės gręžinio galvutės su flanšiniu DN100 mm atvamzdžiu vandens kėlimo vamzdžiams ir $1 \frac{1}{4}''$ anga su užveržiamu sandarikliu (ne mažesnės nei IP68 apsaugos klasės) giluminio kabelio sumontavimui.
 - 5.7. parengti gręžinio kadastrinių matavimų bylą;
 - 5.8. įregistruoti vandens gręžinį Lietuvos geologijos tarnyboje ir perduoti gręžinio pasą bei kadastrinių matavimų bylą Užsakovui;
 - 5.9. Darbus vykdyti laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių geriamojo vandens gavybos gręžinio įrengimą reikalavimais, vadovautis statybos normomis, taisyklėmis bei rekomendacijomis;
 - 5.10. Darbams naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, statybos produktus bei įrenginius. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.
6. Reikalingas gręžinio debitas $\geq 20 \text{ m}^3/\text{val.}$, našumas $400 \text{ m}^3/\text{parą}$.
7. Vykdydamas darbus tiekėjas neprivalės įrengti vandens siurbimo sistemos (siurblio), pakloti lauko vandentiekio linijos, įrengti elektros instaliacijos ar koreguoti nustatytos apsaugos zonos.
8. Darbus (visa šio priedo 5.1.-5.10. punktuose nurodyta apimtimi) Tiekėjas privalo atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.