



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200, el. p. rektoratas@ismuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2025-10-08 Nr.VPT2-1840

DĖL GAUTO PRANEŠIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) vykdydamas mažos vertės pirkimą „Šaldymo įrangos montavimo darbai (Tilžės g. 18, Veterinarinės patobiologijos katedra)“ (toliau - Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu, (apie pirkimą paskelbta 2025-10-01 CVP IS, interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt> , pirkimo ID. 4768639), centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo pranešimą ID. 382515, 2025-10-07 08:34 val. Pirkimo organizatorius išnagrinėjo tiekėjo paklausimą ir pateikia atsakymą:

1. Pirkimo dalyvis klausia (tekstas neredaguotas):

Konkursa, punkte "4. Reikalavimai įrangai" yra nurodytas "Šaldymo agentas - R-449A arba lygiavertis".

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jūsų minimas šaldymo agentas arba lygiavertis negali būti naudojamas, nes jo VAP viršija 150: reglamento IV PRIEDAS, punktas (5). Siūlome pakeisti reikalavimą į „Šaldymo agentas – dujos, kurių VAP mažesnis kaip 150“.

1. Perkančioji organizacija atsako:

Perkančioji organizacija vadovaujasi „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573“ dokumentu. Jame nurodyta, jog iki 2030 m. sausio 1d. galima pirkti ir diegti šaldymo įrangą su šaldymo agentu kurio VAP viršija 150.

Mes vadovujamės - **54 psl. > 5 punktas > c dalis.**

Nuoroda į reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573

Patikslinimui: **autonominė šaldymo įranga** - tai įranga, kurios visi komponentai (kompresorius, kondensatorius, garintuvas ir t.t.) yra viename korpuse, sujungti gamykloje ir nereikalaujantys papildomų vamzdynų montavimo ar agento užpildymo vietoje.

Pavyzdžiai:

- Buitinis šaldytuvas ar šaldiklis
- Komercinė šaldymo vitrina (pvz., parduotuvėje)
- Mobilus kondicionierius „viskas viename“
- Mini šaldymo kamera su integruotu bloku

Šaldymo įranga (montuojama vietoje) - Tai šaldymo sistema, kurią sudaro atskiri komponentai, jungiami vietoje pagal projektą (vamzdynai, kabeliai, agentas pilamas vietoje).

Pavyzdžiai:

- Split tipo kondicionieriai (išorinis + vidinis blokas)
- Šaldymo kamera su atskiru kondensaciniu bloku

- Didelės pramoninės ar komercinės šaldymo sistemos
 - Centralizuoti šaldymo mazgai su vamzdynu į vitrinas
- Perkančioji organizacija perka montuojamą šaldymo įrangą – įrangos komponentai atskiri. Montavimo metu bus sistema sujungta vamzdžiais ir užpildyta šaldymo agentu. Prašome vadovautis pirkimo sąlygų priedu Nr. 1 „Techninė užduotis“.

Viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė



Loreta Chaziachmetova

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė



Ingrida Nausėdaitė