



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Vadovaudamiesi Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos Statybininkų pr. 7, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbus su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4724648) sąlygų aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Pozicijose, kuriose nurodytas asfalto dangos remontas, užtaisant įtrūkimus specialiais mišiniais, prašome patikslinti: kokie konkretūs mišiniai yra numatyti naudoti, ir ar nurodyti plotai reiškia bendrą įtrūkimų kvadratūrą, ar bendrą asfalto dangos plotą, kuriame yra šie įtrūkimai?

#### Atsakymas:

Pastabose duotas visos aikštelės plotas, kiekiai užtaisymams nurodyti preliminarūs. Medžiagiškumas ir tikslūs kiekiai detalizuojamas darbo projekto metu.

#### 2. Klausimas:

Dėl SP dalies 9.7 ir 11.12 pozicijų: komentarai prie šių pozicijų nurodo kiekių tikslinimą VN dalyje. Prašome patikslinti, ar šios pozicijos ir jų kiekiai nesidubliuoja su LN dalyje esančiomis pozicijomis, ir ar abiejose dalyse esančius įkainius reikia įsivertinti atskirai?

**Atsakymas:** Latakų ir drenažo kiekiai yra nurodyti (tikslinami) Lietaus nuotekų dalyje. Prašome nevertinti besidubliuojančių pozicijų iš LN dalies.

#### 3. Klausimas:

Ar galite patikslinti 6.9. pozicijoje kokios medžiagos spalvotom plokštėm turi būti dengtas aikštelės aptvaras?

#### Atsakymas:

Kiekiuose duota nuoroda į techninę specifikaciją, kurioje pateiktas pavyzdys kokios būtent tai spalvotos plokštės.

#### 4. Klausimas:

Atsižvelgiant į projekto sprendinius, tiekėjai atkreipė dėmesį į techninį neatitikimą, susijusį su dangų sluoksniais tinklinio, krepšinio aikštelėse bei bėgimo takeliuose.

Pagal pateiktus brėžinius bei projekto aprašymą, dalyje aikštelių numatoma kloti guminę dangą ant esamo asfalto (15 mm storio), o kitoje dalyje – ant naujai įrengiamų



pagrindų, kurių bendra konstrukcija (kartu su danga) siekia iki 250 mm. Dėl to susidarytų reikšmingas aukščio skirtumas tarp skirtingų dangos zonų.

Tiekėjų teigimu, tokia situacija keltų rimtų eksploatacinių problemų:

Aikštelėse atsirastų nelygumai, kurie trukdytų žaisti,

Kamuolys elgtųsi skirtingai skirtingose zonose (neatsokėtų nuo minkštos dangos),

Tokie sprendiniai galimai neleis sėkmingai priduoti objekto.

Atsižvelgdami į tai, prašome patikslinti:

Ar tikrai numatyti tokie skirtingi pagrindų aukščiai ir dangos storis (15 mm prieš 250 mm)?

Ar nebuvo padaryta klaida nurodant dangos ar pagrindo sluoksnio storį?

Jei tai projekto sprendiniai – kaip yra numatyta išspręsti šiuos eksploatacinius skirtumus, siekiant užtikrinti vientisą, saugią ir funkcionalią sporto aikščių dangą?

**Atsakymas:**

Projekte nurodyta, kad paliekamas esamas asfaltas ir jo netolygumus užtaisyti nurodoma su storesne danga, tačiau mazguose parodytas viršutinis paviršiaus lygis turi būti vienodas. Taip pat vertikaliai aukščių plane lygis vienodas. Naujai projektuojama danga turi derintis prie esamo asfalto su nauja gumine danga.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

M. Dargužas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -  
**Simono Dacho**  
metai

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-10-08 Nr. (14.24E)-VP3-615
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-10-08 16:30:25 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-10-08 16:30:37 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-08 16:34:01)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-10-08 16:34:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys