

Tiekėjams

2025-10-08 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.7

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265)*, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Atsakymuose pateiktuose 2025-09-23 dieną, Susisiekimo dalies žiniaraštyje atsirado pozicija Nr. 5.5 ir ji dubliuoja pozicija Nr. 5.4 „Asfalto užsandarinimo bituminės juostos įrengimas, h=0,04 m“. Ar tikrai reikia šios pozicijos, ar atsirado per klaidą?“

Atsakymas. Patikslinta.

2. Klausimas. „Atsakymuose pateiktuose 2025-09-23 dieną, Hidrologinės dalies žiniaraštyje blogai suvesta formulė kuri skaičiuoja 4 skyrių „Vandens tiekimo sistema“. Prašome patikslinti formulę.“

Atsakymas. Patikslinta.

3. Klausimas. „Projekto „Poilsio aikštelės valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 156,600 km, dešinėje pusėje, kapitalinio remonto projektas“ Elektroninių ryšių dalies techninėje specifikacijoje (3.2.6 punktą, tinklinio IP vaizdo srutų įrašymo įrenginys) nurodyta, kad procesorius turi būti ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių. Atkreipiame dėmesį, kad naudojant tokį procesorių „Tower“ tipo serverio gylis siekia 687 mm, todėl jis netelpa į standartinę 600x600 mm ryšių spintą. Be to, 16 fizinių branduolių reikalavimas yra perteklinis darbui tik su 6 vaizdo kameromis – tokios galios serveris galėtų aptarnauti iki 100 kamerų ir yra brangesnis. Siūlome perkančiajai organizacijai pakeisti reikalavimą į 8 branduolių serverį, kuris pilnai užtikrins 6 kamerų darbo poreikius, tilps į standartinių matmenų ryšių spintą, nereikalaus specialaus užsakymo ir bus apie 50 procentų pigesnis nei šiuo metu numatytas sprendinys. Prašome patvirtinti šį siūlomą sprendinį, kadangi projekto įgyvendinimo techninių sprendinių keisti nebus galima arba jie bus sunkiai keičiami.“

Atsakymas. Pakoreguotos TS srutų įrašymo įrenginiui: Procesoriui reikalavimas palengvintas vietoje ne mažiau kaip 16 branduolių iki ne mažiau kaip 8 branduolių serverį. Keičiama: P23-023.3-A1-KRTDP- ER-TS“ 3.2.6 poz. Pridedama atnaujinta P23-023.3-A1-KR-TDP-ER dalis.

PRIDEDAMA. P23-023.3-A1-KR-TDP-ER.pdf

Infrastruktūros projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt