

Tiekėjams

2025-10-09

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „*Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 17,565 iki 23,070 km kapitalinis remontas*“ (Pirkimo ID 4476009), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pateiktame pirkimo dokumentų Susisieikimo dalies techninio darbo projekte suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje:

- Skyrius: 3. Vandens nuvedimas, pozicijos 3.1.1 ir 3.1.11 Prašome patikslinti ar šios pozicijos nesidubliuoja.

pozicija 3.4.3 Betoninių antgalių įrengimas 16.vnt.

Prašome pateikti betoninių pralaidų d 400 ir d 600 antgalių įrengimo darbus atskiromis pozicijomis.

Atsakymas:

Darbų kiekių žiniaraštyje (DKŽ) pakoreguotos 3 skyriaus „Vandens nuvedimas“ 3.1.11 – 3.1.13 eilutės, taip pat 3.4.3 – 3.4.8 eilutės.

Patikslintas DKŽ pridedamas.

2. Klausimas:

Skyrius: 7. Sankryžų įrengimas, 8. Nuovažų įrengimo darbai, 9. Takų ir autobusų peronų įrengimo darbai. Prašome šiuos skyrius papildyti šiais darbais:

Viršutinio sluoksnis iš asfalto SMA 11 SA dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga.

Atsakymas:

DKŽ papildytas 7.1.1.9; 7.2.1.9; 8.1.2.12; 8.2.2.12; 9.1.1.8; 9.2.1.8 eilutėmis. Patikslintas DKŽ pridedamas.

3. Klausimas:

Skyrius: 10. Betoninių bordiūrų įrengimas, pozicijos 10.4, 10.5 Asfalto užsandarinimo bituminės juostos įrengimas.

Prašome tikslinti bituminės juostos kiekius.

Atsakymas:

Patikslinti DKŽ pozicijų 10.1; 10.2; 10.4 ir 10.5 kiekiai. Patikslintas DKŽ pridedamas.

4. Klausimas:

Nuo 2025 m. birželio 2 d įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 25 ir JT ASFALTAS 25. Prašome patvirtinti, kad vykdant asfalto įrengimo darbus vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.

Atsakymas:

Prašome atsižvelgti Specialiųjų pirkimo sąlygų 20 psl. 4 priede „Techninė specifikacija“ pateiktą pastabą dėl atnaujintų normatyvinių dokumentų ir rengiant/teikiant pasiūlymą vadovautis galiojančių dokumentų nuostatomis.

5. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog vykdant objekto statybos darbus Rangovams, susiderinus su AB Via Lietuva ir kitomis atsakingomis institucijomis, bus galima keisti projekto SO dalyje numatytus sprendinius, t. y. esant poreikiui eismą organizuoti apylankomis ar taikyti individualias eismo schemas.

Atsakymas:

Netipiniai eismo organizavimo sprendiniai (schemos), įskaitant, bet neapsiribojant ir eismo organizavimą apylanka, statybos darbų vykdymo metu gali būti taikomi tik gavus užsakovo AB „Via Lietuva“ pritarimą ir suderinimą.

6. Klausimas:

Pateiktame pirkimo dokumentų Susisieikimo dalies techninio darbo projekte suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje:

Skyrius: 5. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas, pozicijos 5.1.9 ir 5.2.9 Suvedimas su esama danga ruožo pradžioje ir pabaigoje.

Prašome detalizuoti šias darbų pozicijas, kad visi Tiekėjai vienodai įsivertintų.

Atsakymas:

Reikia įsivertinti esamo asfalto frezavimą (su utilizavimu) ir vadovautis Statinio statybos projekto Susisieikimo dalies skersinių profiliuose brėžiniuose pateiktomis dangų sujungimo detalėmis.

7. Klausimas:

Susisieikimo dalies techninis darbo projektas:

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, skyrius: 3.3 Vandens surinkimo šulinėliai ir šuliniai, pozicijos 3.3.1, 3.3.2 ir 3.3.3

Prašome pateikti žemės darbų kiekius šulinių įrengimui, kad visi Tiekėjai vienodai įsivertintų šių darbų apimtį.

Atsakymas:

Žemės darbų kiekiai šuliniams nėra detalizuojami. Statybos darbų rangovas turi įsivertinti šulinių įrengimo darbus pagal savo patirtį ir numatomus naudoti mechanizmus.

PRIDEDAMA. 16 priedas_DKŽ ir santrauka_2025-10-09.xlsx

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
