

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

PIRKIMAS „GERIAMOJO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO ĮRENGIMAS (PERGRĘŽIMAS) KYBARTŲ VANDENVIETĖJE”

CVP IS NR. 4859722

2025-10-10

UAB „Vilkaviškio vandenys“ vykdamas pirkimą „Geriamojo vandens gavybos gręžinio įrengimas (pergręžimas) Kybartų vandenvietėje“ CVP IS Nr. 4859722 buvo gautas klausimas. Pateikiame gautą klausimą ir atsakymus į jį.

Klausimas: Pagal techninę specifikaciją reikės atlikti šiuos darbus. 5.6. įrengti gręžinio aprišimą iš kalaus ketaus, atsparaus tempimui, adapterio flanšo-movos ant gręžinio kolonos, nerūdijančio plieno flanšinės gręžinio galvutės su flanšiniu DN100 mm atvamzdžiu vandens kėlimo vamzdžiams ir 1 1/4“ anga su užveržiamu sandarikliu (ne mažesnės nei IP68 apsaugos klasės) giluminio kabelio sumontavimui. Klausimas ar reikės sumontuoti siurblinę kurioje bus visas gręžinio aprišymas? Ar gręžinio aprišymas liks lauke?

Atsakymas: Siurblinės sumontuoti nereikės, gręžinio aprišimas liks lauke.