

**INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA**  
**VIEŠOJO PIRKIMO „SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO PAGUBĖS G. 63 (K27)**  
**VILNIUJE, PASTASTOJO REMONTO DARBAI, DARBO PROJEKTO RENGIMAS“**  
**KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams  
*CVP IS priemonėmis*

2024-12-17 Nr. 12590/1

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO**

Infrastruktūros valdymo agentūra 2024 m. lapkričio 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešąjį pirkimą „Specialiosios paskirties pastato Pagubės g. 63 (K27) Vilniuje, paprastojo remonto darbai, darbo projekto rengimas“ Nr. 317152 (toliau – Pirkimas), pasiekiamą adresu <https://viesiejipirkimai.lt/>.

1. Tiekėjas pateikė klausimą:

Matome, jog buvo pateikti atsakymai į paklausimus 2024-12-12 dieną, tačiau sistemoje nepakeistas pasiūlymo pateikimo terminas. Prašau pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą, jog būtų galima tinkamai susipažinti su nauja informacija.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaudamiesi Pirkimo sąlygų 5.12 papunkčio nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsėme iki 2024 m. gruodžio 23 d. 9:00 val., o vokų atplėšimo terminą iki 2024 m. gruodžio 23 d. 9:30 val.

2. Tiekėjas pateikė klausimą:

Kadangi negavome atsakymų į paklausimą, siunčiame jį pakartotinai:

2024-12-06 gavome Jūsų atsakymą į paklausimus. Atsakyme į 3 klausimą teigiama, kad:

Rangovas turės atlikti matavimus ir pateikti juos perkančiajai organizacijai pagal STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" reikalavimus. STR 2.01.07:2003 I skyriaus 11 punkte teigiama, kad: 11. Atitikties Reglamento reikalavimams natūrinius akustinius matavimus atlieka tokiam darbui pagal LST EN ISO/IEC 17025 [12.34] akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro bandymo laboratorijos. Vykdam natūrinius akustinius matavimus nustatomas garso slopinimas ne tik per projektuojamą akustinę atitvarą, bet ir per kitas pastato konstrukcijas (perdangas, greta esančias sienas, grindis) ir gaunamas kompleksinis rezultatas. Projekte nėra nurodytas jungčių su šiomis konstrukcijomis sprendinys, užtikrinantis Jūsų reikalaujamus parametrus. Kad galėtumėme tinkamai įvertinti pasiūlymą, o Jūs gautumėte Jus tenkinantį rezultatą prašome pateikti šiuos sprendinius: 1. Numatomų akustinės atitvaros jungčių su perdangomis, greta esančiomis sienomis ir grindimis mazgus. 2. Ar reikės akustiškai izoliuoti greta akustinės atitvaros esančias konstrukcijas. Jei taip, reikalingi akustinio izoliavimo sprendiniai ir mazgai.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad tiekėjas darbo projekto sprendiniuose turi detalizuoti techninio projekto sprendinius ir esant poreikiui numatyti (ir įrengti) papildomas priemones užtikrinančias, kad patalpoje būtų užtikrinti techniniame projekte numatyti reikalavimai akustikai, kad atliekant matavimus pagal LST EN ISO/IEC 17025 [12.34], kurių rezultatai atitiktų techniniame projekte numatytas technines specifikacijas.

### 3. Tiekėjas pateikė klausimą:

naujoje sistemoje nėra galimybės pasirašyti pasiūlymo el. parašu (kaip reikalauja 5.15 p. pirkimo sąlygų). Tiekėjas turėtų perkelti pasiūlymo formą į pdf formatą ir kiekvieną pasiūlymo dokumentą pasirašyti atskirai?

#### Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad kaip ir yra nurodyta Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje „Naujoje CVP IS nėra realizuota galimybė pirkimo vykdytojui prašyti pasirašyti, o tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminio el. parašu. Jeigu pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose numato reikalavimą, kad visas pasiūlymas būtų pasirašytas el. parašu, tuomet tiekėjas jį turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.“

Nuoroda VPT tinklapyje: [Tiekėjai sistemoje neturi galimybės pasirašyti el. parašu. Kaip elgtis? – Viešųjų pirkimų tarnyba](#)

Viešojo pirkimo komisija