



UAB GREN JONIŠKIS

**KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO
FUNKCIONALUMU ĮSIGIJIMO, MONTAVIMO DARBŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO
PASLAUGOS PIRKIMO (ID Nr. 4807243)**

KOMISIJA

2025 m. spalio 13 d.

DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO

UAB Gren Joniškio Karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų perdavimo funkcionalumu įsigijimo, montavimo darbų ir duomenų perdavimo paslaugos pirkimo komisija (toliau – Pirkimo komisija) 2025-10-13 gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau -CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis dėl UAB Gren Joniškis vykdomo Pirkimo sąlygų (ID Nr.4807243) paaiškinimo. Vadovaujantis Pirkimų sąlygų 13 punktu, Pirkimo komisija atsako į suinteresuoto tiekėjo pateiktą klausimą (klausimo tekstas netaisytas), atsakymus siunčiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams:

Klausimas:

1. *Dokumente „Pirkimo sąlygų 4_4A_7_8_9 priedai“ priede „Pirkimo sąlygų 4a priedas“ punkte „6. Minimalūs techniniai reikalavimai: „ nurodoma :*

11. *Atsparumas mechaniniam poveikiui – ne žemesnė kaip IK07 klasė (TS 6.5.2. punktas).*

2. *Dokumente „Pirkimo sąlygų 1 priedas Techninė specifikacija“ punkte 6.5.2 nurodoma :*

6.5.2. *Skaitikliai turi būti atsparūs mechaniniam poveikiui. Tiekėjas privalo pateikti techninį pasą ar kitus dokumentus, kuriuose nurodyta atsparumo mechaniniam poveikiui klasė. Skaitikliai turi būti ne žemesnės kaip IK07 klasės (pagal IEC 62262 standartą) arba turi būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys skaitiklio atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal taikomus standartus.*

Komentaras : „IK“ atsparumo klasės reikalavimai pagal IEC 62262 standartą vandens skaitiklių, kaip gaminių ir prietaisų, gamyboje ir vandens skaitiklių gamintojams nėra taikomi ir nėra reikalaujami pagal jų sertifikavimo procedūras (MID ir pan.). Vandens skaitikliams, kaip gaminiams ir prietaisams, taikomas „IP“ apsaugos klasės reikalavimas pagal IEC/EN 60529 standartą – apsauga nuo pašalinių kietųjų daiktų ir pašalinių skysčių poveikio bei įsiskverbimo, identifikuojant ir specifikuojant skalėje nuo „IP00“ iki „IP68“.

Siūlome:

1. *„Pirkimo sąlygų 4_4A_7_8_9 priedai“ priede „Pirkimo sąlygų 4a priedas“ punkte „6. Minimalūs techniniai reikalavimai:“ nurodyti sekančiai pakeičiant „IK07“ klasės atsparumo reikalavimą į „IP68“ klasės atsparumo reikalavimą :*

11. *Atsparumas mechaniniam poveikiui – ne žemesnė kaip IP68 klasė (TS 6.5.2. punktas).*

2. *„Pirkimo sąlygų 1 priedas Techninė specifikacija“ T.S 6.5.2 punkte panaikinti „IK“ klasės pagal IEC 62262 standarto reikalavimą ir nurodyti sekančiai :*

6.5.2. *Skaitikliai turi būti atsparūs mechaniniam poveikiui. Tiekėjas privalo pateikti techninį pasą ar kitus dokumentus, kuriuose nurodyta atsparumo mechaniniam poveikiui klasė. Skaitikliai turi būti ne žemesnės kaip IP68 klasės (pagal IEC/EN 60529 standartą) arba turi būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys skaitiklio atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal taikomus standartus.*

Atsakymas:

Vertinant IEC 62262 ir IEC/EN 60529 standartus, tai du standartai, kurie nurodo atsparumus skirtingiems poveikiams: IEC 62262 - mechaninis atsparumas (fiziniam poveikiui), IEC/EN 60529 - sandarumas nuo dulkių ir vandens.

Perkančiajam subjektui yra aktualus atsparumas mechaniniam poveikiui: „6.5.2. Skaitikliai turi būti atsparūs **mechaniniam poveikiui**...“, todėl standartai nebus keičiami.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 13.6. punktu, Perkantysis subjektas tikslina Pirkimo sąlygų Priedą Nr.4a „Pasiūlymo forma. Techniniai rodikliai“ 2 lentelės 11 eilutę ir Pirkimo sąlygų Priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ 6.5.2. punktą ir išdėsto nauja redakcija:

6.5.2. *Skaitikliai turi būti atsparūs mechaniniam poveikiui. Tiekėjas privalo pateikti techninį pasą ar kitus dokumentus, kuriuose nurodyta atsparumo mechaniniam poveikiui klasė. Skaitikliai turi būti ne žemesnės kaip IK07 klasės (pagal IEC 62262 standartą) ir/arba ne žemesnė kaip M1 klasės (pagal OIML R49 / MID (2014/32/ES) arba lygiavertis. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius skaitiklio atsparumą smūgiams ir vibracijai.*

Informuojame, kad Pirkimo pasiūlymų pateikimo laikas nukeliamas į 2025-10-21 09.30 val.

Pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.