



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEIŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Vadovaudamiesi Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos Statybininkų pr. 7, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbus su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4724648) sąlygų aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Ar statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumą galime suprasti taip, kad 1) perkančioji organizacija prisijungusi prie sistemos turės galimybę matyti atėjimo ir išėjimo laikus, ar norima matyti 2) darbuotojo buvimą objekte bet kuriuo metu darbo valandomis?

Atsakymas:

Užsakovo atstovui prisijungus prie sistemos turi matytis, kiek realiu laiku statybvietėje yra identifikuotų asmenų – Rangovo ar subrangovo darbuotojų. Taip pat Užsakovas turi turėti galimybę formuoti ataskaitas dėl išdirbio viso projekto eigoje neapsiribojant laikotarpiams.

2. Klausimas:

Įmonėje turime laiko apskaitos sistemą specialioje programoje. Ar PO duos leidimą šią programą įdiegti jų kompiuteryje, kad turėtų prieinamumą prie duomenų?

Atsakymas:

Užsakovas įsidięgs palaikymo programas savo įrenginiuose, jei tos programos atitinka keliamus kibernetinio saugumo reikalavimus ir jos yra legalios. Užsakovo vartotojo programos (galimai ir prisijungimas online naršykle prie sistemos, ar mobili aplikacija) licencijos kaina yra Rangovo pasiūlymo apimtyje

3. Klausimas:

Projekte nematome EO išduotų sąlygų, ar projektuojama elektros skydinė yra numatoma jungtis prie vidinių mokyklos tinklų ar vis dėl to prie ESO tinklų?

Atsakymas:

Prie mokyklos vidaus tinklų.



4. Klausimas:

Segmentinėmis tvoroms numatyta gręžiniai pamatai 3 m gylio. Ar tikrai reikia tokių gylių pamatų, kai panašiose mokyklose, tvorų pamatų gyliai siekia tik iki 1,5 m gylio.

Atsakymas:

Taip reikia, buvo atlikta konstrukcijų dalis ir geologiniai tyrimai, pagal kuriuos parinktas pamatų gylis, o ne pagal kitas mokyklas.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

M. Dargužas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-15 Nr. (14.24E)-VP3-620
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-15 10:03:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-15 10:03:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-15 10:20:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-15 10:20:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys