



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-10-14

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), vykdydamas Vaizdo stebėjimo sistemos įrangą su montavimo paslauga Bendrabutyje Nr.1 ID 4832493 (toliau – pirkimas), vadovaudamasis pirkimo Bendrųjų sąlygų 5.2. punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų klausimus ir maloniai prašo atidžiai susipažinti su anksčiau pateiktais atsakymais į klausimus bei pridedamais priedais, kad klausimai nesikartotų.

Eil. Nr.	Klausimas (kalba netaisyta)	Atsakymas
1.	TS 12. punktas. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis. 3000VA, 2800W, Montuojamas į spintą, ne daugiau negu 2U. Ne mažiau 4vnt 9Ah baterijų. On-line tipo. Ar tai klaida, kad UPS turi atitikti 3000VA, 2800W šiuos reikalavimus ar būtent toks ir reikalingas? Ir ar reikės pateikti gamintojo specifikacija kurioje nurodo, kad atitinka butent šitą reikalavimą? Ar UPS gali būti pagamintas Kinijoje?	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis gali būti sudarytas iš atskirų baterijų kurių kiekis gali būti nuo 2 vnt. ir parenkama pagal galingumą. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priede Techninė specifikacija (toliau - Techninė specifikacija) nurodome, kad mažiausiai turi būti 4 vnt.. Baterijų talpa nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose gali būti 7Ah, 9Ah, 12Ah. Techninėje specifikacijoje nurodome, kad baterijos talpos būtų 9Ah tipo. Taip pat nurodomas nepertraukiamo maitinimo šaltinio galingumas kuris turi būti nemažesnis kaip 3000VA, 2800W. Teikiant pasiūlymą turės būti nurodytas konkretus modelis bei jo atitikimas, jei iš pasiūlymo bei viešai prieinamos informacijos negalėsime rasti informacijos, papildomai prašysime pateikti tiekėjo. Nepertraukiamo maitinimo įrenginys gali būti pagamintas Kinijoje, tačiau turi turėti CE atitikties deklaraciją.
2.	Ar bus reikalinga paruošti techninį darbo projektą?	Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priede Techninė specifikacija nėra numatytas darbo projekto parengimas, vadinasi, techninį darbo projektą nebus reikalinga parengti.
3.	Pirkimo sąlygose numatyti stacionarios vidaus vaizdo kameros su fiksuotu objektyvu reikalavimai: „Darbo temperatūra – ne siauresne - 30 iki + 55 laipsnių °C“ ir „Korpuso apsaugos klase – ne blogesnis nei IP66, IK10“. Prašome argumentuotai pagrįsti kodėl vidaus	Dalis kamerų bus montuojamos bendro naudojimo patalpose prie įėjimo durų arba laiptinėse be šildymo prie langų. Lietuvoje žiemos mėnesiais temperatūra gali kristi iki ~ -25°C. Paliktos atviros durys, langas gali įtakoti vidaus patalpų temperatūrą.

	kamerai taikomi reikalavimai kaip lauko vaizdo kamerai.	
4.	Taip pat prašome nurodyti reikalavimus šios kameros minimaliam apžvalgos kampui laipsniais (horizontaliai ir vertikaliai).	Kameros minimalūs apžvalgos kampai: vertikalus 76° horizontalus 104°

Viešojo pirkimo komisija