

IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID 4835479

PIRKIMO PROCESAS 1

PRANEŠIMO ID 396099

GAVĖJAI



KONFIDENCIALU Ne

TEMA Dėl atsakymų į gautus klausimus pateikimo

IŠSIŪSTA 16/10/2025 11:15

STATUSAS Naujas

TURINYS

Labą dieną, atsakome į gautus klausimus.

Klausimai: Ar medinių laiptų poliai turi būti įgrežti naudojant sraigtinius polius, ar jie turi būti įleisti į žemę tiesiog įkalant? Ar gali būti naudojamas betonas poliams įbetonuoti? Gal galite patikslinti medinių laiptų polių tvirtinimo schemą? Gal galite nurodyti tikslias vietas, kur bus atliekami darbai?

Atsakymai: Medinių laiptų poliai turi būti įkasami ne mažiau 1 m gylyje jų nebetonuojant ir nesriegiant. Dėl esamų polių tvirtinimų schemų apžiūros objekto vietoje galite tartis su vyr. specialistu Daliumi Burevičiumi tel. +370 684 92817. Atliekami darbai numatyti nuo Melnragės I iki Centrinio (buvusio Neįgaliųjų) paplūdimio kopų link paplūdimio

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

10

Rezultatai viename puslapyje |

Rodomas 1 atitikimas.



CVP IS

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema