

IŠRAŠAS IŠ  
**VIEŠOJO PIRKIMO DVIRAČIŲ STOGINĖMS IR STOVAMS SU MONTAVIMO DARBAIS  
ĮSIGYTI KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

**DARBOTVARKĖ:** Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-10-14 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl dviračių stoginės ir stovų su montavimo darbais pirkimo (Nr. 4958907).

1. Tiekėjas rašo:

*„<...>Metalinio karkaso atsparumo korozijai klasė – C5-M arba lygiavertė klasė. C5-M dažymo sistema (pagal ISO 12944 standartą) naudojama labai aukštos korozijos aplinkoje, ypač jūrinėse ir pakrančių vietovėse. Kadangi gaminiai bus statomi Kaune, ši dažymo sistema yra perteklinė. Siūlome pakeisti į C4 metalinio karkaso atsparumo korozijai klasę. <...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautą paklausimą informuoja, kad nesutinka keisti techninės specifikacijos, nes Perkančioji organizacija reikalauja aukštesnės kokybės ir geresnių parametrų konstrukcijų, siekiant užtikrinti jų ilgaamžiškumą ir patvarumą.

2. Tiekėjas rašo:

*„<...>Metalinės karkaso konstrukcijos smėliuojamos (šratuojamos) iki Sa 2½ (pagal ISO 8501-1) standarto, pasiekiant paviršiaus šurkštumą 50–80 μm. Konstrukcijos gruntuojamos miltelinio epoksidiniu gruntu (70–100 μm) ir dažomos milteliniais dažais (apie 80 μm). Bendras dangos storis – 150–170 μm.<...>“.*

Komisija atsakydama į Tiekėjo gautą paklausimą informuoja, kad nesutinka keisti techninės specifikacijos, nes Perkančioji organizacija reikalauja aukštesnės kokybės ir geresnių parametrų konstrukcijų, siekiant užtikrinti jų ilgaamžiškumą ir patvarumą.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.