

Panevėžio miesto rajoninės katilinės Nr. 1 darbo parametrai tiekiant termofikacinį vandenį šildymo sezono metu

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Slėgiai, MPa		Tinklų papildymo norma m ³ /para ir m ³ /h	Cirkuliacinis kiekis Darbinis m ³ /h
		Paduod. p ₁	Grižt. p ₂		
1	Panevėžio RK-1	0,81±0,04	0,25±0,05	480/20,0	950±350

Pastabos: * - tinklų papildymo norma pateikta m³/para.

Katilinių darbo parametrai galioja nuo patvirtinimo datos iki naujų darbo parametrų sudarymo.