



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-10-22 Nr. (22.16)-SD7-343

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimą ID 5030410 „Vandens gręžinio statybos darbai su projektavimu“, gavo tokio turinio tiekėjų klausimus:

1. „Techninėje specifikacijoje rašoma kad gręžinio Nr. 17141, gylis yra 103 m, nors šio gręžinio pase gylis nurodomas 60 m. Matome gręžinio gylio neatitikimą. Taip pat eksploatacinės kolonos skersmuo nurodomas ne mažesnis kaip DN219 mm, nors momentinis debetas reikalingas 5-10 kub./val. Tokio diametro kolona, tokiam kiekiui vandens yra ryškiai perteklinė.“

2. „Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad esamo gręžinio Nr. 17141 gylis yra 103 metrai, tačiau pagal pateiktą gręžinio pasą, dokumentacijoje nurodytas gylis yra 60 metrų. Atsižvelgiant į šį neatitikimą, prašome patikslinti: Koks yra tikslus esamo gręžinio gylis – ar 103 m, kaip nurodyta specifikacijoje, ar 60 m, kaip nurodyta gręžinio pase? Kokio gylio turėtų būti naujai įrengiamas gręžinys? Pažymėtina, kad gręžinio gylis tiesiogiai įtakoja pirkimo kainą, todėl tikslūs duomenys yra būtini siekiant pateikti pagrįstą ir konkurencingą pasiūlymą. Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija, pirkimo objekto kiekio tikslinimas yra svarbus aspektas, susijęs su pirkimo skaidrumu, proporcingumu ir konkurencijos užtikrinimu.“

Pagal įstatymo 17 straipsnį („Pagrindiniai pirkimų principai“), perkančioji organizacija privalo vadovautis šiais principais: Proporcingumo – reikalavimai tiekėjams ir pirkimo sąlygos turi būti proporcingi pirkimo objektui. Skaidrumo – informacija apie pirkimą turi būti aiški ir nedviprasmiška. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo – tiekėjai turi turėti vienodas galimybes dalyvauti pirkime. Taip pat pagal 5 straipsnį („Numatomos pirkimo vertės skaičiavimas“), pirkimo vertė turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant į tikslų pirkimo kiekį, o ne apytiksliai ar nepatikslintai. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas 103 m gręžinio gylis, bet dokumentuose (gręžinio pase) yra 60 m, tai gali turėti esminės įtakos pirkimo kainai, todėl būtina tikslinti.“

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Dėl esamo gręžinio Nr. 17141 gylio:

Dėl techninės klaidos Techninėje specifikacijoje nurodytas 103 m gylis pateiktas klaidingai. Prašome vadovautis gręžinio paso duomenimis, kuriuose aiškiai nurodyta, kad esamo gręžinio gylis yra 60 m. Šis skaičius yra teisingas ir atitinka Lietuvos gręžinių registro duomenis.

Dėl eksploatacinės kolonos skersmens:

Techninėje specifikacijoje įrašas „eksploatacinės kolonos skersmuo ne mažesnis kaip DN 219 mm“ yra netikslus. Turėtų būti suprantama, kad DN 219 mm nurodo didžiausią, o ne mažiausią skersmenį, todėl projektuotojas, rengdamas naujo gręžinio projektą, gali parinkti optimalaus diametro koloną pagal geologines sąlygas ir reikalingą debitą.

Techninėje specifikacijoje pateikta informacija apie esamą gręžinį (gylį, koloną, siurbli, debitą ir kt.) Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis reikalavimas nekliamas naujai įrengiamam gręžiniui. Šie duomenys pateikti tik kaip pagalbini - informacinė priemonė projektuotojui, siekiant turėti pradinį kontekstą vertinant geologines sąlygas ir esamos vandenvietės eksploataavimo aplinkybes.

Naujasis gręžinys turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų patikimą Naujarodžių kaimo gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, o jo techniniai parametrai (gylis, kolonos skersmuo, filtras, siurblio galia ir kt.) turi būti nustatyti projekto rengimo metu, remiantis geologiniais tyrimais ir nustatytais vandeningais sluoksniais. Kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, **naujojo gręžinio** gylis numatomas iki 120 m, tačiau galutinė reikšmė priklausys nuo gręžimo metu nustatyto vandeningo sluoksnio gylio. Šis sprendimas yra projektuotojo kompetencijoje, atsižvelgiant į hidrogeologinius tyrimus ir vandenvietės poreikius.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė



Virginija Jurkštienė

Originalas siunčiamas nebus.

Jūratė Šmočiukienė tel. +370 45 46 00 52, el. p. jurate.smociukiene@panrs.lt