

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Atviro konkurso (tarptautinis pirkimas)
CVP IS Nr. 4979600 tiekėjams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-10-23 Nr. PU-3308-3

DĖL ATSAKOMO Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą konkursą (supaprastintas pirkimas) Nr. PU-3308/2025 (CVP IS pirkimo numeris 4979600) *Administracinės paskirties pastato, Varėnos rajono Marcinkonių girininkijos, rekonstravimo darbai* (toliau – Pirkimas).

Pirkime gauti tiekėjų paklausimai. Perkančioji organizacija, vadovaujantis Pirkimo Atviro konkurso Bendrųjų sąlygų 3.2¹ punktu, teikia atsakymus į juos:

Nr.	Paklausimas*	Atsakymas
1.	1-1 ir 1-4 patalpų Sienos netinkuojamos (nudažomas esamas plytų mūras)?	Dažomos plytos.
2.	1-1 patalpa Kuri siena lyginama gipso kartono plokštėmis?	Siena esanti B ašyje, kadangi apžiūros metu matėme angas, kurias reikia paslėpti.
3.	1-8 patalpa Kokia sienų apdaila?	Sienos dažomos Balta spalva, kaip ir darbo kambariai.
4.	1-2 ir 1-3 sienų plytelės klijuojamos iki lubų?	Sienų plyteles klijuojame iki lubų.
5.	San. mazgų įranga:	-
5.1	Unitazai trys, o tualetinio popieriaus laikiklis vienas?	Montuojame tris tualetinio popieriaus laikiklius, kiekviename san. mazge.
5.2	Praustuvai du, o veidrodis ir rankų džiovintuvas vienas?	Montuojame du veidrodžius ir du rankų džiovintuvus.
5.3	Patalpos dvi, o šiukšledėžė viena?	Įrengiame dvi šiukšliadėžes.
6.	Prašome pateikti pjuvius per pastato frontonus (ties ašimis "D" ir "A" ugniasienė), įrengimo mazgus ir kt.	Galima bus derintis tiesiogiai su rangovu darbų metu.
7.	Pastatas patenka į virš pastato esančios elektros oro linijos apsaugos zoną. Elektros tinklo savininkas nebuvo rastas. Užklausimai siųsti Varėnos r. savivaldybei, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, NŽT ir ESO, iš visų institucijų gauti atsakymai, kad esama elektros oro linija jiems nepriklauso. Projekto sprendiniai neigiamos įtakos esamai elektros oro linijai neturės. Atsiradus tinklų savininkui projekto sprendinius papildomai susiderinti.	-
7.1.	Linija trukdys rekonstruojamam pastatui.	Linija netrukdytų rekonstruojamam pastatui.
7.2.	Ar linija veikianti?	Linija neveikianti, niekas neprižiima atsakomybės kam priklauso.
7.3.	Jos demontavimą vertinti ar ne?	Demontavimo nevertinti.
8.	Pastatas pritaikytas neigaliesiems. Ar nebus reikalingas pandsusas jų patekimui į pastatą?	Įėjimo į pastatą nelieka aukščių perkirtimo, lygus patekimas iš lauko. Pandsusas nereikalingas.
9.	Ar patalpos bus atlaisvintos nuo esamų baldų, prietaisų ir kt.	Patalpos bus atlaisvintos nuo esamų baldų, prietaisų ir kt.

3.2.¹ Kiekvienas tiekėjų prašymas paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus turi būti pateiktas ne vėliau kaip:

Tarptautinio pirkimo atveju, <u>kai netaikoma pagreitinta procedūra</u> (koks pirkimas atliekamas žr. Specialiosiose sąlygose)
10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

10.	<i>Ar vertinti esamos tvoros demontavimą ir atstatymą sklypo ribose ir darbo zonose?</i>	Tvoros demontavimo ir atstatymo sklypo ribose ir darbo zonose nevertinti. Tvora iki darbų pradžios bus demontuota užsakovo.
-----	--	---

*Tiekėjų paklausimų tekstas neredaguotas.

Pirkimo komisijos pirmininkė

Audronė Vaitekūnienė