

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Suinteresuotiems dalyviams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-10-23 Nr.

IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATAI

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija/ VMU), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 27 str. 1 d. 1 p., Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91, V dalimi „Kvietimo išankstinei konsultacijai ir (ar) techninių specifikacijų projektų paskelbimo tvarka“, 2025 m. spalio 8 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) paskelbė kvietimą **išankstinei rinkos konsultacijai dėl numatomo vykdyti „Smėlio, žvyro ir skaldos pirkimo“¹** (toliau – Rinkos konsultacija). Suinteresuotiems dalyviams skelbime apie Rinkos konsultaciją buvo pateikti Perkančiosios organizacijos klausimai, į kuriuos buvo prašoma atsakyti iki 2025 m. spalio 16 d. 10:00 val.

Vadovaujantis Aprašo 20² p²., teikiame informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus Rinkos konsultacijai:

¹ Išankstinės rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 4870366, <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4870366>.

² Pirkimo vykdytojas iki jo nurodyto termino, gavęs pastabas ir pasiūlymus Išankstinėms konsultacijoms bei dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ar Gynybos įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir pirkimo vykdytojas nedelsdamas informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus (nenurodant, iš ko buvo gautos pastabos ar pasiūlymai) bei priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų skelbia CVP IS. Pirkimo vykdytojas sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo procedūros pradžios.

Eil. Nr.	Klausimas	1 rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas	2 rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas	3 rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas	4 rinkos dalyvio atsakymas/pastaba/ pasiūlymas	VMU komentaras/ atsakymas į pastabas
1.	Ar dalyvautumėte šiame pirkime pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jei ne, kodėl?	Taip	Taip	Ne, nedalyvautume, nes techninės specifikacijos yra neaiškios ir nepakankamai detalizuotos. Šiuo metu neapibrėžta, kokie konkretūs techniniai reikalavimai taikomi kiekvienai produkcijos rūšiai (žvyriui, smėliui, skaldai, mišiniams), nenurodyta, kokius standartus (pvz., LST EN 13285, 13242, 13043 ir kt.) turi atitikti produkcija, nenurodyta, kokius dokumentus (atitikties deklaracijas, sertifikatus) būtina pateikti. Be to, dalis nurodytų frakcijų (pvz., 0/33, 0/34, 0/57, 0/58) nėra standartinės ir negaminamos, tikėtina, kad tai rašybos klaidos. Didžioji dalis p.o.d. pirkimo objektų dalys apima skirtingų rūšių medžiagas be galimybės skaidyti, o tai riboja konkurenciją, nes įmonės, eksploatuojančios tik vienos rūšies karjerą (pvz. Dolomito), negali dalyvauti.	Dalyvautume	<p>Techninės specifikacijos punktuose nurodyta, kad:</p> <p>3.2. Prekės turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.</p> <p>3.3. Medžiagos turi būti be molio priemaišų ir fizinių medžiagų (medžio, metalo, stiklo ir pan.).</p> <p>4.1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.</p> <p>4.2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti ir nurodyti statybos produkto pagaminimo vietą, karjero adresą ir koordinates (LKS 94) ir/ar pasikrovimo/sandėliavimo aikštelės adresą ir koordinates (LKS 94).</p> <p>Pirkimo objekto dalys išskaidytos pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių poreikius.</p>
2.	Gal turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos reikalavimams?	Ne	Neturime	Techninė specifikacija turėtų būti papildyta aiškiais standartų reikalavimai kiekvienai produkcijos rūšiai (smėlis, žvyras, skalda, skaldos mišiniai, žvyro mišiniai ir t.t.) ir konkrečiais kokybiniais rodikliais: Granuliometrija, užterštumas, atsparumas trupinimui, atsparumas smūgiams ir t.t. Birios inertinės medžiagos (smėlis, skalda, žvyras ir jų mišiniai) priklausomai nuo jų kokybinių parametrų ir gamybos standartų turi skirtingus piltinius tankius T. y. 1m3	Atstumas transportavimo yra labai svarbus kriterijus apskaičiuojant siūlomų prekių kainą, nes gali būti 3 – 90 km.	Tiekėjas pateikia gamintojo atitikties deklaraciją , kurioje yra nurodytos esminės medžiagų charakteristikos. Perkančiajai organizacijai vykdyti apskaitą yra priimtinesnis 1 m ³ matavimo vienetas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, gali, atsižvelgdamas į karjere esančių medžiagų tankį,

				<p>produkcijos iš tiekėjo Nr.X svers 1.8t, o kito tiekėjo Nr.Y produkcija gali sverti ir 1.7t ar 1.85t ir pan. Papildomai, patikrinti ir pamatuoti inertines medžiagas pagal jų tūrį, kroviniai atvykus į iškrovos vietą techniškai neįmanoma. Transportuojant kroviniai sveriami tonomis ir pateikiami krovinio važtaraščiai. Siūlome pirkimo objektų mato vieneta keisti į tonas.</p>		<p>pasiskaičiuoti jam priimtina kainą už 1 m³.</p> <p>Tiekėjas į įkainį privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, taip pat įsivertinti ir galimus atstumus regioninio padalinio teritorijoje.</p>
3.	<p>Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją?</p>	Ne	<p>Nesiūlome papildomų reikalavimų</p>	<p>- Reikalavimą kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją arba sertifikatą pagal taikomą standartą; - Nustatyti, kada leidžiama alternatyvi produkcija, jei ji atitinka lygiaverčius kokybės rodiklius arba yra aukštesnės kokybės Pvz. Smėlio ir žvyro mišinį fr.0/32 keisti dolomito atsijų ir skaldos mišiniu fr.0/32,Pvz. Žvyrą fr.0/32 keisti dolomito atsijų ir skaldos mišiniu fr.0/32; - Pakeisti neegzistuojančias frakcijas (0/33, 0/34, 0/57, 0/58) realiomis rinkoje naudojamomis (pvz. 0/32, 0/45, 0/56).</p>	<p>Transportavimo įkainį 1km</p>	<p>4.1. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią prekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.</p> <p>Frakcijos patikslinta. Buvo įsivėlusį klaida.</p> <p>Tiekėjas į įkainį privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, taip pat ir transportavimą.</p>
4.	<p>Ar yra reikalavimų, kurie Jūsų manymu, riboja konkurenciją?</p>	Ne	Nėra	<p>Taip. Ribojantis konkurenciją yra reikalavimas daugumoje pirkimo objektų dalių tiekti žvyrą, smėlį ir skaldą kartu, be galimybės skaidyti pirkimo objektus. Kadangi šios medžiagos išgaunamos skirtinguose telkiniuose, įmonės, eksploatuojančios tik vienos rūšies karjerą (pvz., dolomito), negali dalyvauti. Siūlome pirkimo objektus suskaidyti pagal medžiagų rūšis.</p>	-	<p>Siekiant mažesnės administracinės naštos pirkimo objektų dalys suskaidytos pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių poreikius.</p>
5.	<p>Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje, Jūsų nuomone, yra perteklinių reikalavimų? Jei taip, išvardinkite kurie ir pateikite jei galite argumentuotą savo atsakymą kodėl taip</p>	Ne	Nėra	<p>Taip. Frakcijos 0/33, 0/34, 0/57, 0/58 nėra realiai egzistuojančios pagal techninius standartus ir turėtų būti pakeistos. Taip pat perteklinis yra reikalavimas pateikti visus produktus iš vieno šaltinio, nes reikalingi papildomi medžiagų subtiekejai (ne vienas) ir taip apriboja konkurenciją ir didina produkcijos kainą. Siūlome leisti</p>	-	<p>Frakcijos patikslinta. Buvo įsivėlusį.</p> <p>Tiekėjui nedraudžiama pasitelkti subtiekejus. Tiekėjas turi įsivertinti ir įsiskaičiuoti pasitelkiamus subtiekejus į pasiūlyme siūlomą medžiagos įkainį.</p>

	manote bei pateikite pasiūlymus kaip galėtų būti formuluojami tokie reikalavimai.			teikti pasiūlymus pagal konkrečius produktus, o ne sujungtus, pagal regioninį padalinį.		
6.	Kitos pastabos ir pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimų.	Kodėl mato vienetą pasirinktas kubas o ne tonos. Juk visur yra sveriamas.	Nėra	Klausimas Perkančiajai organizacijai: ar galima smėlio ir žvyro mišinį, žvyrą (pvz. fr. 0/32 ar kitokios frakcijos) keisti dolomito skaldos ir atsijų mišiniu atitinkamos frakcijos, jei šio mišinio eksploatacinės savybės atitinka ar viršija reikalavimus pagal TRA SBR 19 ir LST EN 13285 ar kitus galiojančius kokybės standartus? Papildomas pasiūlymas: įtraukti aiškų punktą, kad dolomito atsijų ir skaldos mišiniai gali būti lygiaverčiai žvyro ar smėlio-žvyro mišiniams, jei jų eksploatacinės savybės atitinka kelio pagrindo sluoksnių be rišiklių reikalavimus ar kitus perkančiosios organizacijos išskeltus reikalavimus.	Pristatant produkciją į vietą, keliai turi būti privažiuojami ir geros būklės (nes taip yra ne visur). Ir lieka rangovas kaltas, kad sugadino kelią, kuris buvo ir taip prastos būklės arba turi būti apmokama už nenumatytus darbus.	Atsakant į klausimą „ar galima smėlio ir žvyro mišinį, žvyrą (pvz. fr. 0/32 ar kitokios frakcijos) keisti dolomito skaldos ir atsijų mišiniu atitinkamos frakcijos, jei šio mišinio eksploatacinės savybės atitinka ar viršija reikalavimus pagal TRA SBR 19 ir LST EN 13285 ar kitus galiojančius kokybės standartus?“ - Taip, galima. Tačiau įkainis pateiktame pasiūlyme turi būti lygiavertis smėlio ir žvyro mišinio ar žvyro įkainiui.

**Suinteresuoto dalyvio atsakymo /pastabos/ pasiūlymo tekstas neredaguotas.*

Dėkojame rinkos konsultacijos dalyviams už skirtą laiką!