

PROTOKOLAS

Nr. 21-48



2021-08-06

Data

Panevėžys

(Parengimo vieta)



TVIRTINU:

Įm. vadovas

A. Bartaševičius

PASTATŲ IR STATINIŲ ŽAIBOSAUGOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

Užsakovas: VĮ Valstybinė miškų urėdija

Saugojamas objektas: Kaimiškis, Kaimiščio g. 14 g. Panevėžys r. Sav

Žaibosaugos kategorija pasyvinė. Atskirai stovintis strypo (troso).

Pastatytas ant saugomojo objekto: žaiba priimantis tinklas.

(Kitos konstrukcijos žaibolaidis)

Žaibolaidžių skaičius 1 vnt. Atstumas nuo stogo objekto iki žaibolaidžio atramos (troso atraminio vidurio) _ m.

(Pildoma I kat. Žaibosaugai atskirai stovintiems žaibolaidžiams).

Matavimus atliko prietaisu: METREL MI 2088 Nr. 16260369

Prietaiso metrologinės patikros data: 2021.02.03

Matavimų rezultatai: I. Grandinės tarp žaibolaidžio elementų tirinimo rezultatai:

Eil. Nr.	Žaibolaidžio elemento pavadinimas	Matavimo taškų skaičius	Pereinamųjų jungčių varža iki (omais) iki Ω	Įžeminimo (jnulinimo) laidininkų prijungimo		Matavimo data
				būdas	būklė	
1.	Žaibo priėmiklis - srovės nuvediklis	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06.
2.	Srovės nuvediklis - įžemintuvas - 1	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06.
Antras žaib laidis						
1	Žaibo priėmiklis - srovės nuvediklis	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06
2	Srovės nuvediklis - įžemintuvas	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06

Protokolą Nr. 21-48

II. Atskirai stovinčių žaibolaidžių įžemintuvų varžos pramoniniam dažniui tikrinimo rezultatai:

Eil. Nr.	Gautos charakteristikos	Oras			Matavimo diena
		paskutinės tris dienas	matavimo dieną	temp. matavimo dieną	
1.	priemolis	geras	giedra	25	21.08.06

2. lentelė Matavimų rezultatai protokolo Nr. 21-48 tęsinys

Eil. Nr.	Įžeminimo įrenginio pavadinimas	Atstumas metrais			išmatuota	norminė	matavimo data
		nuo bandomo įž. Iki	nuo bandomo įž. Iki pagalbinio potencialo įž.	nuo pagalbinio įž. Iki pagalbinio srovinio įž.			
1.	I korpusas	37	27	25	8.5	x	21.08.06

III. Žaibosaugos įrenginių išorinės apžiūros metu pastebėti trūkumai; _____ nerasta _____

IV. Išvada: Žaibolaidžio varžos tenkina EIT ir EET reikalavimus

Protokolas NR 21-48 sudaro 1 psl. 1 lapas

Patikra atliko: Įm. Vadovas

A. Bartaševičius

PROTOKOLAS

Nr. 21-49



2021-08-06

Data
Panevėžys
(Parengimo vieta)

TVIRTINU:



Įm. vadovas  A. Bartaševičius

PASTATŲ IR STATINIŲ ŽAIBOSAUGOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

Užsakovas: VĮ Valstybinė miškų urėdija

Saugojamas objektas: Kaimiškis, Kaimiščio g. 9 g. Panevėžys r. Sav

Žaibosaugos kategorija pasyvinė. Atskirai stovintis strypo (troso).

Pastatytas ant saugomojo objekto: žaiba priimantis tinklas.

(Kitos konstrukcijos žaibolaidis)

Žaibolaidžių skaičius 1 vnt. Atstumas nuo stogo objekto iki žaibolaidžio atramos (troso atraminio vidurio) _ m.

(Pildoma I kat. Žaibosaugai atskirai stovintiems žaibolaidžiams).

Matavimus atliko prietaisu: **METREL MI 2088 Nr. 16260369**

Prietaiso metrologinės patikros data: **2021.02.03**

Matavimų rezultatai: I. Grandinės tarp žaibolaidžio elementų tirinimo rezultatai:

Eil. Nr.	Žaibolaidžio elemento pavadinimas	Matavimo taškų skaičius	Pereinamųjų jungčių varža iki (omais) iki Ω	Įžeminimo (įnulinimo) laidininkų prijungimo		Matavimo data
				būdas	būklė	
1.	Žaibo priėmiklis - srovės nuvediklis	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06.
2.	Srovės nuvediklis - įžemintuvas - 1	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06.
	Antras žaib laidis					
1	Žaibo priėmiklis - srovės nuvediklis	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06
2	Srovės nuvediklis - įžemintuvas	1	0.05	varžtinis	gera	21.08.06

Protokolą Nr. 21-49

II. Atskirai stovinčių žaibolaidžių įžemintuvų varžos pramoniniam dažniui tikrinimo rezultatai;

Eil. Nr.	Gautos charakteristikos	Oras			Matavimo diena
		paskutinės tris dienas	matavimo dieną	temp. matavimo dieną	
1.	priemolis	geras	giedra	25	21.08.06

2. lentelė Matavimų rezultatai protokolo Nr. 21-49 tęsinys


Eil. Nr.	Įžeminimo įrenginio pavadinimas	Atstumas metrais			išmatuota	norminė	matavimo data
		nuo bandomo įž. iki	nuo bandomo įž. Iki pagalbinio potencialo įž.	nuo pagalbinio įž. Iki pagalbinio srovinio įž.			
1.	korpusas	37	27	25	6.8	x	21.08.06

III. Žaibosaugos įrenginių išorinės apžiūros metu pastebėti trūkumai; ___ nerasta ___

IV. Išvada: Žaibolaidžio varžos tenkina EIT ir EET reikalavimus

Protokolas NR 21-49 sudaro 1 psl. 1 lapas

Patikra atliko: Įm. Vadovas

 A. Bartaševičius