



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

### DĖL PIRKIMO NR. 746858 (NAUJO CVP IS NR. 127694)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo tarptautinės vertės pirkimą „P-2024/11369, Teleskopinės tribūnos ir kėdės“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

**1. Klausimas:** „Teleskopinių tribūnų ir kėdžių pirkimo techninės specifikacijos, Priedas Nr. 2. 1. Kokių tikslu yra “Numatyti 11 vežimėlių nuimamų turėklų transportavimui ir sandėliavimui”, kai pagal pateiktą brėžinį numatyta tik tribūnos A ir B dvi nuimamų turėklų sekcijos - iš viso 6 turėklai. Ar galime pasiūlyti tiek vežimėlių, kiek reikia sutalpinti 6 nuimtoms turėklų sekcijoms?“

**Atsakymas:** 11 vnt. vežimėlių numatyta galiniams apsauginiams turėklams, kurie yra paskutinėse tribūnų eilėse.

**2. Klausimas:** „Tribūnų paskutinėje eilėje turi būti apsauginiai metaliniai turėklai.“ - ar šis reikalavimas taikomas visoms tribūnų a, B, C sekcijoms?“

**Atsakymas:** Apsauginiai turėklai numatyti visose tribūnose.

**3. Klausimas:** „Paiškinkite kas yra\*\* “Aukštis su nulenktomis kėdėmis: 2966mm, 2036mm, 2036mm” Šie skaičiai yra 1106 mm didesni, nei “Aukštis iki viršutinės pakopos”.

**Atsakymas:** Aukštis su nulenktomis kėdėmis yra tribūnos aukštis pridėjus galinius apsauginius turėklus.

**4. Klausimas:** „Patikslinkite koks yra reikalingas kėdžių nuleidimo ir pakėlimo mechanizmas: “Kėdžių grupė, susidedanti iš ne daugiau kaip 4 kėdžių, turi būti lengvai pakeliama rankiniu būdu, o nuleidžiama rankiniu būdu, spyruoklinių mechanizmų pagalba” (priedas Nr.2) ar “Spyruoklių ir dujinių cilindrių pagalba (grupėmis iki 4 vienetų) automatiškai nuleidžiamos ir rankiniu būdu pakeliamos kėdės” (priedas Nr.3).

**Atsakymas:** Kėdžių nuleidimo ir pakėlimo mechanizmas turi būti "Spyruoklių ir dujinių cilindrių pagalba (grupėmis iki 4 vnt.) automatiškai nuleidžiamos ir rankiniu būdu pakeliamos kėdės".

Viešojo pirkimo komisija

Dovilė Tamošiūnaitė, tel.: 8 690 15757, el. p. [dovile.tamosiunaite@klaipedos-r.lt](mailto:dovile.tamosiunaite@klaipedos-r.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo Nr. 746858
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-17 Nr. (18.25 E) VŠ1-1209
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dovilė Tamošiūnaitė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-17 15:52
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	KRSA-DC1-CA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-08-05 08:33 - 2025-08-05 08:33
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20241203.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-17)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-12-17 nuorašą suformavo Dovilė Tamošiūnaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-