

**AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“**

Tiekėjams

2025-10-27

(CVP IS priemonėmis)

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (2)**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo Tiekėjo (-ų) klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 4784542) **„Magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas\* 39,344 km tilto per Merkį rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“** (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia Tiekėjo (-ų) klausimus ir atsakymus į juos:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimas<sup>1</sup></b>	<b>Atsakymas<sup>2</sup></b>
1.	<p>Prašome pateikti esamo statinio (tilto) pilną techninę dokumentaciją - statinio statybos projektą, detalius konstrukcijų geometrinius ir armavimo brėžinius ir kt. - tinkamam ir pilnam tilto laikančiųjų konstrukcijų būklės įvertinimui (TU 17 p.). Be šių duomenų, kyla rizika pažeisti statinį, jį perkraunant tyrimų metu. Prašome patvirtinti, jog neturint ir negalint pateikti minėtų brėžinių, teikėjas turi vertintis naujų konstrukcijų, nurodytų TU 10.3 punkte projektavimą.</p>	<p>Užsakovas neturi esamo statinio (tilto) statybos archyvinio projekto. Vadovaujantis Technine užduotimi ir technine specifikacija, Teikėjas privalo atlikti visus būtinus tyrimus ir bandymus, reikalingus tilto laikančiųjų konstrukcijų būklei ir laikomajai galiai įvertinti bei pagrįstiems rekonstravimo sprendiniams parinkti. Rekonstravimo sprendiniai turi būti parenkami įvertinus faktinę konstrukcijų būklę, prognozuojamą tarnavimo laikotarpį, ekonominį efektyvumą bei kitus aktualius parametrus, siekiant užtikrinti optimalų sprendinį tiek techniniu, tiek investiciniu požiūriu. Projektuojant statinį taikomas variantinis projektavimo principas, pagal kurį Teikėjas turi pateikti ne mažiau kaip du alternatyvius konstrukcinių elementų sprendinius, leidžiančius Užsakovui pasirinkti techniniu ir ekonominiu požiūriu pagrįstą rekonstrukcijos variantą.</p> <p>Pridedame tilto per Merkį remonto projektą.</p>

<sup>1</sup> Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

<sup>2</sup> Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.