

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO  
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Daugybėje projekto vietų skirtingai aprašomas reikalavimas gaminių apsaugai nuo grafiti. 20144-03-TP-SA.AR dalyje 4.2 punkte „Architektūriniai sprendimai“ tokia apsauga aprašoma „Akustiniai elementai privalo turėti ilgalaikę „antigrafiti“ apsaugą arba būti nepatrauklūs jiems“, taip pat tokia apsauga apibūdinama ir 20144-04-TP-SK04.AR dalyje 4.10.3 punkte „Akustinių elementų paviršiai“. Tačiau 20144-03-TP-SA.TS dalyje „Akustiniai elementai“ aprašymas grafiti apsaugai jau pakeičiamas į „Triukšmo užtvartos turi būti padengtos „antigrafiti“ danga“ ir „Akustiniai elementai privalo būti gamykliškai padengti ilgalaike „antigrafiti“ danga iš abiejų pusių. Tokius pačius pakeitimus galima pamatyti ir 20144-04-TP-SK04.TS dalyje 7 punkte „Akustiniai elementai“.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame miesto gatvių rekonstravimo projekte projektuojamos triukšmo mažinimo užtvartos dėl savo medžiagiškumo (porėtumo, akytumo, paviršiaus nelygumų ir pan.) yra ne tik nepatrauklios grafiti „menininkams“, bet ir dėl medžiagos ypatumų neįmanoma ant tokių elementų.

Prašome paaiškinti ir patvirtinti, kad reikalavimų nuostata „Akustiniai elementai privalo turėti ilgalaikę „antigrafiti“ apsaugą arba būti nepatrauklūs jiems“ yra esminis techninis specifikacijos reikalavimas.

**1 atsakymas:**

Perkančioji organizacija patvirtina, kad reikalavimų nuostata „Akustiniai elementai privalo turėti ilgalaikę „antigrafiti“ apsaugą arba būti nepatrauklūs jiems apipiešti dėl paviršiaus savybių, medžiagiškumo“ yra esminis techninis specifikacijos reikalavimas. Pateikiama patikslinta projekto SA dalis.

**2 klausimas:**

20144-04-TP-SK04.AR dalyje 4.6 punkte „Statramsčiai“ yra nurodyta, kad „Statramsčių gamybos vykdymo klasė yra EXC3“, kas jau savaime yra perteklinis reikalavimas tokio tipo konstrukcijai kaip triukšmo sumažinimo užtvarta. Nėgana to, 20144-04-TP-SK04.TS dalyje 5.5 punkte „Virintinės jungtys“ šalimais surašyti du vienas kitam prieštaraujantys reikalavimai „Suvirinimo darbų kokybė turi atitikti LST EN ISO 5817 B lygio reikalavimus“ ir „Suvirinimo darbai turi būti atlikti pagal LST EN 1090-2 reikalavimus EXC2 klasei“.

Būtina atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į triukšmo mažinimo užtvartos kaip statinio sudėtingumą, jos statramsčių gamybos vykdymo klasė EXC2 pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 yra pakankama, o tokios klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo pagal LST EN ISO 5817 yra C.

Prašome patvirtinti, kad triukšmo mažinimo užtvartos statramsčiams yra taikoma gamybos vykdymo klasė EXC2 ir C suvirinimo darbų kokybės lygmuo.

**2 atsakymas:**

Perkančioji organizacija patvirtina, kad triukšmo mažinimo užtvartos statramsčiams turi būti taikoma gamybos vykdymo klasė EXC2 ir C suvirinimo darbų kokybės lygmuo kaip numatyta projekto dalies reikalavimuose.

### **3 klausimas:**

20144-04-TP-SK04.AR dalyje 4.2 punkte „Architektūriniai sprendimai“ taip pat 20144-03-TP-SA.B-1 dalyje yra nurodomi konkretūs gaminių pavadinimai „KOHLHAUER Planta“ ir „KOHLHAUER Ligna“, galimai tenkinantys techninių specifikacijų reikalavimus, keliamus projektuojamiems triukšmo užtvarų elementams.

Pažymėtina, kad vadovaujantis VPI, vykdant pirkimą turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, todėl bet koks konkretus gaminių pavadinimų naudojimas ir paminėjimas yra netinkamas ir prieštaraujantis šioms VPI nuostatom.

Taip pat pažymėtina jog kai kur prie konkrečių gaminių minima frazė arba analogiškas. Nėra aišku kas yra analogiškumas, vizualinis vaizdas ar specifikacija? Jei specifikacija tokiu atveju projekte turėtų būti nurodoma konkreti gaminių specifikacija, o ne tik keletas punktų su garso absorbcija, ilgaamžiškumu ir antigrafiti padengimu.

### **3 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekto SA dalyje pašalinti konkretūs gaminių pavadinimai. Pateikiama patikslinta projekto SA dalis.

### **4 klausimas:**

20144-03-TP-SA.TS dalyje „Akustiniai elementai“ nurodymas, kad „garsą atspindintys elementai turi būti gamykliniu būdu įrėminti aliuminio profilio rėme“ (tas pats ir 20144-04-TP-SK04.TS dalyje 7 punkte „Akustiniai elementai“) šis reikalavimas yra pažeidžiantis VPI nuostatas kuriose pažymėtina, kad vadovaujantis VPI, vykdant pirkimą turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, todėl bet koks konkretus aprašymas iš ko turi būti pagaminta akustinio elemento konstrukcija yra netinkamas ir prieštaraujantis šioms VPI nuostatom. Skirtingi gamintojai turi skirtingas gamybos technologijas, todėl norint neriboti konkurencijos ir nekonkretizuoti produkcijos konkrečiam gamintojui. Turėtų būti leista naudoti produktus kurių konstrukcija pagaminta ir iš kitokių nei aliumininiai profiliai. (pvz. cinkuoto plieno). Triukšmo užtvaros esmė sulaukyti ar atspindėti triukšmą, ir akcentas turėtų būti akustinės bei mechaninės savybės, kurias analogiškai gaminiai turėtų tenkinti, o ne rėmo konstrukcija, kadangi tai siaurina galimų tiekėjų sąrašą.

### **4 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad 20144-03-TP-SA.TS dalyje „Akustiniai elementai“ nurodytas reikalavimas „garsą atspindintys elementai turi būti gamykliniu būdu įrėminti aliuminio profilio rėme“ yra pašalintas iš projekto SA dalies. Pateikiama patikslinta projekto SA dalis.

### **5 klausimas:**

20144-04-TP-SK04.AR dalyje, 4.10.3 punkte minima jog akustiniai elementai privalo turėti ilgalaikę „antigrafiti“ apsaugą arba būti nepatrauklūs jiems. „KOHLHAUER Planta“ ir „KOHLHAUER Ligna“, gaminiai anti-graffiti apsaugos neturi, vadinasi jie priskiriami kaip nepatrauklūs grafiti ir analogiškai gaminiai su analogiška išvaizda taip pat bus priskiriami prie nepatrauklių grafiti?

### **5 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad esminis techninis specifikacijos reikalavimas yra nuostata, kad „Akustiniai elementai privalo turėti ilgalaikę „antigrafiti“ apsaugą arba būti nepatrauklūs jiems apipiešti dėl paviršiaus savybių, medžiagiškumo“. Šis reikalavimas turi būti pilnai įgyvendintas projekto apimtyse ir turi būti numatyta anti-graffiti danga. Pateikiama patikslinta projekto SA dalis.

### **6 klausimas:**

Kartu su pirkimo dokumentais pateiktas techninis projektas, kuris yra rengtas 2023.11 metais. Jame yra pateiktos senos techninės specifikacijos ir reikalavimai vaizdo kameroms. Vėlesniuose perkančiosios organizacijos ir SI „Susisiekimo paslaugos“ konkursuose šios techninės specifikacijos buvo ne karta keistos atsižvelgiant į atnaujintą PO poreikį. Paskutinį kartą šis pokytis

buvo daromas SI „Susisiekimo paslaugos“ konkurse Nr. 4438230 „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas (Mažos vertės pirkimai (prekės))“. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome pateikti naujausias vaizdo kamerų technines specifikacijas.

**6 atsakymas:**

Teikiame atnaujintas vaizdo kamerų technines specifikacijas.

**PRIDEDAMA:**

1. 20144-XX-TP-SA-03\_2025-10-24;
2. Techninės specifikacijos.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-10-28 Nr. A39-1644/25
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ILJA KARUŽIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-10-28 09:18:04 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-10-28 09:18:17 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-28 09:19:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-10-28 09:19:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“