

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - KIEMO STATINIŲ V.A. GRAIČIŪNO G. 28A, VILNIUS REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTĮ PROJEKTAS

5. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			U. Nr. 4400-0451- 0740
1. Sklypo plotas	m ²	2441 / 1334	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (keičiamas pavadinimas į: Inžineriniai tinklai – Vaidotų TP 110 kV skirstykla su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis)) (U. Nr.:1098-0018-8032)			
1.1. Plieno aliuminio laidininkas			
1.1.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	316	
1.1.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3; 173,1	
1.2. Vamzdinė šyna			
1.2.1. Vamzdinės šynos ilgis*	m	99	
1.2.2. Vamzdinės šynos skaičius ir diametras	vnt.; mm ²	12; d100/88;	
1.3. Šviesolaidinė ryšių linija			
1.3.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	190	
1.3.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; tipas	24 vienamodis 8; daugiamodis	
1.4. Lietaus nuotekų tinklas			
1.4.1 Ilgis	m	4,9	
1.4.2. Vamzdžio skersmuo	mm	110	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
1. Elektros kabelių kanalai*	m	28	
2. Pastotės tvora su vartais ir varteliais*			
2.1. Ilgis	m	103,5	
2.2. Aukštis	m	2,06	Tvora su cokoliu
3. Kilnojamas 110kV valdymo pulto modulis			

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
3.1. Bendras plotas	m ²	32,64	
3.2. Pagrindinis plotas	m ²	32,64	
3.3. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus	m	5,43	
3.4. Statybinis antžeminis tūris	m ³	161	
4. Lauko tualetas (gelžbetoninis) su rezervuaru	kompl.	1	
5. Betono trinkelų danga plotas*	m ²	41	
6. Skaldos dangos plotas*	m ²	813	
7. Žaibolaidis	kompl.	2	h-19m

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

6. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Vardinė perdavimo tinklo įtampa	kV	110	
2. Operatyvinė įtampa	V DC	110	
3. 110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	2	
4. 110kV skyriklis su vienu įžeminimo peiliu	3-fazis kompl.	6	
5. 110 kV srovės transformatorius	vnt.	6	
6. 110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
7. 110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	12	
8. 110kV atraminis izoliatorius 6kN	vnt.	12	