

Dėl tarptautinio viešojo pirkimą „AVARINIS GENERATORIUS (11056)“, vykdomo atviro konkurso būdu, CVP IS Nr. 5120220, pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo:

1.	Tiekėjo CVP IS priemonėmis 2025-10-28 10.51 val. pateiktas prašymas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (tekstas netaisytas):	Perkančiosios organizacijos atsakymas:
1.1.	„1. Patikslinkite, prašau, ar generatoriaus galingumas ≥ 200 KW turimas omenyje kaip nominali nuolatinė galia, ar maksimali galia?“.	Perkančioji organizacija paaiškina, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 1 priedo „Techninė specifikacija“ 4.11.4 p. esančioje lentelėje „Kiti Įrangos parametrai“, taip pat SPS 4 priedo „Pasiūlymo forma“ 2.2 p. esančios lentelės „Techninė pasiūlymo dalis“ 1 p., nustatančiuose techninį reikalavimą generatoriaus galingumui („Generatoriaus galingumas ≥ 200 KW“), turima omenyje, kad ≥ 200 KW tai nominali nuolatinė galia.
1.2.	„2. Kad įsivertinti kabelių kainą, kokio ilgio kabelio reikės pajungti generatorių prie Valstybinio patologijos centro elektros įrenginių? Koks atstumas nuo generatoriaus stovėjimo vietos iki pajungimo vietos?“	Atstumas nuo elektros skydinės iki numatomos generatoriaus vietos apie 20-25 m.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pirkime nenukeliamas.