



## PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-10-30 Nr. (22.12) SD7- 247

### ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči pirkimą ID 5121393 „Panevėžio r. Dembavos k. Velžio sen. Pajuosčio plento apšvietimo tinklų įrengimas“, gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

**1. Klausimas:** „Ar tiekėjai turi įsivertinti saugią metalinę atramą h-6msu 30W LED šviestuvu ir įžeminimo kontūru 30 omų, nes MŽ nėra, o br. MB/24-020/1-TP-ET-1 yra parodyta. Žemiau pateikiama iškarpa iš prie pirkimo dokumentų pateikto failo „Techninės specifikacijos priedas - Techninis projektas“.



#### Atsakymas:

Tikslinamas medžiagų žiniaraštis – naikinama žiniaraščio 7. eilutė „Atrama saugaus tipo 10 m aukščio su g/b pamatas - 1 vnt.

Brėžinyje MB/24-020/1-TP-ET-1 tikslinamas išnašos prie šviestuvo Nr. 34 tekstas „Projektuojama saugi metalinė atrama ~~6m ir 30W~~ 10 m su 1,5 m gembe ir 50 W LED šviestuvu. Atramai projektuojamas  $R \leq 30$  omų įžeminimo kontūras.“

**2. Klausimas:** „Ar nurodant bendrą pasiūlymo kainą nepadaryta klaida, nes pagal skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 2.2 punktą bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 81 000,00 Eur su PVM, tačiau vien tik medžiagų kaina beveik siekia šią sumą. Kaip tokiu atveju į pasiūlymo kainą įtraukti montavimo darbai ir uždaro vamzdžio klojimas?“

**Atsakymas:** Perkančioji organizacija perka darbus, kurių sąmatinė vertė apskaičiuota taikant vidutines rinkos kainas. Tiekėjai savo pasiūlymuose nurodo savo siūlomas medžiagų ir darbų kainas.

**3. Klausimas:** „Ar teisingai suprantame, kad darbų atlikimo terminas bus pratęstas, jeigu iki 2025 m. gruodžio 31 d. tiekėjas nespės suderinti medžiagų, parengti darbo projekto ir atlikti darbų, nes medžiagų pristatymas vėluos (saugių atramų tiekimo terminas – 8–10 savaičių nuo sutarties pasirašymo ir derinimo su technine priežiūra)? Vadovaujames sutarties projekto 6.3 punktu, kuriame nurodyta: „6.3. Darbų atlikimo terminas (įskaitant privalomosios techninės dokumentacijos parengimą) – iki 2025 m. gruodžio 31 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo Rangovo (išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas).“

**Atsakymas:** Pažymime, kad šiam objektui darbo projektas nebus rengiamas. Darbų termino pratęsimas negalimas dėl priežasčių, priklausančių nuo Rangovo veikimo (vėlavimo, delsimo ar pan.). Darbų terminai gali būti stabdomi dėl aplinkybių, nurodytų sutarties 9 skyriuje.

**4. Klausimas:** „Ar tiekėjai turi įsivertinti apšviestumo matavimus?“

**Atsakymas:** Apšviestumo matavimų įsivertinti nereikia.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė



Virginija Jurkštienė

Originalas siunčiamas nebus

Roma Gokaitė tel. +370 45 46 00 49, el. p. [roma.gokaite@panrs.lt](mailto:roma.gokaite@panrs.lt)