

Peržiūrėti žinutę

IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID	5144445
PIRKIMO PROCESAS	1
PRANEŠIMO ID	414765
GAVĖJAI	l
	1

KONFIDENCIALU	Ne
TEMA	Atsakymas į gautą klausimą
IŠSIŪSTA	30/10/2025 15:31
STATUSAS	Naujas

TURINYS

Laba diena, teikiu atsakymą į gautą klausimą:

Klausimas: „patikslinkite koks numatomas siurblinės gylis?“

Atsakymas: Esamos siurblinės įtekėjimo vamzdžio gylis ~5,20 m, spaudiminės linijos vamzdžio gylis ~2,20 m.

Pagarbiai,

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

10

Rezultatai viename puslapyje |

Rodomas 1 atitikimas.

Vartotojas

Veiksmas

Data

30/10/2025 15:31