



VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Vydūno g. 56, 74112 Jurbarkas, tel. (0 447) 71 835, faks. (0 447) 71 850,
el. p. info@jurbarkoligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158314921

Dalyviams
CVP IS priemonėmis

2025-11-05

DĖL PIRKIMO NR. 5231652 NUTRAUKIMO

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė (toliau – Ligoninė) nutraukia pirkimą Nr. 5231652.
Gautas paklausimas, kuriame detaliai paaiškinta, jog kvalifikacinis reikalavimas dėl dujų inžinerinių sistemų yra perteklinis.

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu:

Objektas: ypatingasis negyvenamasis gydymo paskirties pastatas.

Statybos darbų sritys: <...>

2. specialieji statybos darbai:

2.1. mechanikos darbai

(<...> statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; <...>);

Informuojame, kad:

1. Pastate vidaus dujotiekis (statinio dujų inžinerinės sistemos) nėra suprojektuotas ir nebus įrengiamas.

Kas yra statinio dujų sistemos nustatyta LR Energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakyme Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-09-02):

14. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

***Pastato dujų sistema** – pastato dujotiekis ir jo dalys, dujiniai prietaisai, degimo oro tiekimo ir degimo produktų šalinimo sistema. Pastato dujų sistema prasideda už uždarymo įtaiso, įrengto ant dujotiekio įvedimo į pastatą, arba už pastato dujų slėgio reguliavimo įtaiso, kai slėgio reguliavimo įtaisas įrengiamas iš karto už uždarymo įtaiso ant dujotiekio įvedimo į pastatą.*

2. Pastate bus įrengiama medicininių dujų sistema, kuri skirta medicinos paslaugų teikimui, o ne pastato funkcionavimui užtikrinti.

Medicininių dujų sistema nepriskiriama statinio dujų inžinerinėms sistemoms.

Medicininių dujų sistemos įrengimo darbų atlikimui gydymo paskirties pastate rangovui netaikomi Statybos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai statybos darbų atlikimui atitinkamuose statiniuose.

Atsižvelgiant į Statybos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatas ir VTPSI išaiškinimą prašome panaikinti perteklinį ir su pirkimo objektu nesusijusį kvalifikacinį reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti atestuotas atlikti darbus statybos darbų srityje „statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas“.

Dalyvio paklausimas ir paaiškinimas pagrįsti, todėl pirkimas nutraukiamas, nes dėl kvalifikacinio reikalavimo naikinimo atsiras daugiau rangovų, kurie galės dalyvauti pirkime. Nuo 2023-01-01 įsigaliojus VPĮ 29 straipsnio 3 daliai bei papildžius 29 straipsnį nauja 4

dalimi, pirkimo procedūros turi teisę (privalo) būti nutraukiamos šiuo atveju:
„Perkančioji organizacija **privalo** nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Pirkimų specialistė

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

Regina Gudjonienė