

AB „LTG Infra“

PATVIRTINTA
Kokybės ir saugos vadovo

2023- - potvarkiu Nr. PO(INFRA)-

LTGI
378/S

SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
2. AKTO-LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRA	3
3. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS	4
4. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE	4
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	4

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. *Saugaus darbo organizavimo taisyklės LTGI 378/S* (toliau - **Taisyklės**) taikomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (rangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims) (toliau – **Kiti asmenys**), planuojantiems ir vykdančiams savo veiklą AB „LTG Infra“ (toliau – **LTGI**) valdomuose objektuose ar teritorijose (toliau – **Teritorija**).

1.2. Kiti asmenys privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai, ar sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti kitų įmonių darbuotojai (subrangovai) geležinkelių infrastruktūros teritorijoje ir objektuose darbą organizuotų taip, kad būtų garantuota eismo sauga, visų darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, aplinkosauga bei užtikrintas sklandus geležinkelių transporto eismas.

1.3. Kitų asmenų žinios turi būti patikrintos Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d įsakymu Nr. 2BE-420 patvirtinto *Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo* (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka, taip pat jie privalo būti supažindinti raštu su veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavoje zonoje rizikos veiksniais bei prevencinėmis priemonėmis, apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti.

1.4. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.4.1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d įsakymu Nr. 2BE-420 patvirtinto *Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu* (su vėlesniais pakeitimais).

1.4.2. Valstybinės darbo inspekcijos 2023 metų minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant statybos darbus.

2. AKTO-LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRA

2.1. Kiti asmenys, prieš darbų ir/arba paslaugų teikimo pradžią LTGI teritorijoje privalo su LTGI atsakingais asmenimis suderinti numatomą vykdyti veiklą (gauti Akta-leidimą darbams/ kitokiai veiklai vykdyti (1 priedas) LTGI teritorijoje).

2.2. Kiti asmenys prieš pradėdami dirbti/teikti paslaugas LTGI teritorijoje, privalo pateikti užpildytą prašymo aktui – leidimui išduoti formą, prieinamą LTGI internetiniame puslapyje adresu <https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT> . Pirmą kartą pildant prašymą, prieš tai šiame puslapyje būtina atlikti registraciją.

2.3. Internetinio puslapio lange, pažymėtame skirtuku „Dokumentai“, turi būti patalpinta:

2.3.1. skenuoti dokumentai, patvirtinantys kitų asmenų darbuotojų kompetenciją ir kiti privalomi dokumentai, nurodyti 2 priede;

2.2.2. Techninis projektas ir jo suderinimo su LTGI raštas, kai LTGI nėra statytojas (užsakovas);

2.2.3. (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų su LTGI struktūriniu padaliniu sąrašas (su struktūrinio padalinio lydraščiu), kuriame suderinti numatomi vykdyti žemės bei kiti darbai.

2.4. Kai Kiti asmenys sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkia kitas įmones (subrangovus), t. y. darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako už savo ir subrangovų darbuotojų vykdomą veiklą bei darbuotojų saugą ir sveikatą. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti asmenį, subrangovų veiklai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, bei papildomai LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklai pateikti:

2.4.1. samdomų subrangovų sąrašą. Jei darbo eigoje subrangovai keisis, sąrašas turi būti atnaujintas ir pateiktas LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklai el. paštu saugos.leidimai@ltginfra.lt;

2.4.2. įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento, kuriuo paskiria asmenį darbavių (Rangovo ir subrangovų) veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, kopiją;

2.4.3. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausomai nuo darbų pobūdžio, išduoti leidimai pavojingiems darbams atlikti ir instruktuoti darbuotojus supažindinant juos su leidimuose numatytais saugos priemonėmis. Išduotų leidimų kopijas rangovai/subrangovai pateikia el. p. saugos.leidimai@ltginfra.lt

2.5. Kai LTGI Teritorijoje dirba daugiau negu vienas Rangovas arba rangovo ir LTGI darbuotojai, privalo būti paskirtas vienas vykdomiems darbams darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius. Koordinatorių paskiria objekto teisėtąs valdytojas.

2.6. LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklos atsakingi darbuotojai patikrina Kitų asmenų pateiktus dokumentus ir įvertinę, kad pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, parengia ir išduoda aktą-leidimą. Jeigu patikrinus bus nustatyta, kad prašymas užpildytas neteisingai ar ne pilnai arba nebus pateiktos reikalingos dokumentų kopijos, tuomet atsakingas darbuotojas apie tai nedelsdamas raštu informuoja asmenį kuris teikė prašymą aktui-leidimui gauti. Aktas-leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir reikalingų dokumentų gavimo datos.

2.7. Parengtą aktą-leidimą pasirašo LTGI vadovai pagal kompetencijų matricą ar įgaliojimus ir kito asmens darbų vadovas/vadovai kai aktas-leidimas išduodamas darbams (atsakingas projekto įgyvendinimo vadovas kai aktas-leidimas išduodamas paslaugų teikimui ar kitokiai veiklai neklasifikuojamai kaip darbai). Aktas-leidimas pasirašomas elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotas elektroninis parašas, DVS KONTORA sisteminis parašas) arba fiziniu parašu. Pasirašytas aktas-leidimas registruojamas DVS KONTORA. Akto-leidimo registracijos atributai ir kopija patalpinami LTGI internetiniame puslapyje (nurodytame 2.2 punkte).

2.8. Aktas-leidimas galioja iki jame nurodyto darbų įvykdymo termino.

2.9. Išduoti Kitiems asmenims Aktai-leidimai nepratęsimi. Pasibaigus išduoto akto-leidimo galiojimo terminui kiti asmenys turi teikti naują prašymą aktui-leidimui išduoti nurodydami naują darbų/veiklų užbaigimo datą bei kitus pasikeitimus jei tokie bus.

2.10. LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklos atsakingi darbuotojai privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti akto-leidimą atitinkamos stoties vadovui, kurios Teritorijoje bus atliekami darbai bei atitinkamos meistrijos meistrui ir kitiems susijusiems darbuotojams.

3. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS

3.1. Jei vykdant darbus numatyti žemės darbai, Kiti asmenys užpildo 2 priede pateikto prašymo grafą „Numatomi žemės darbai“.

3.2. Žemės darbai turi būti suderinti (*Techninių darbo projektų ir žemės darbų suderinimų sąraše* (toliau – Suderinimų sąrašas), (forma – 3 priede), kurį kiti asmenys privalo pateikti Kito asmens įgaliotam asmeniui kartu su prašymu išduoti Aktą-leidimą pateiktu LTGI internetiniame puslapyje.

3.3. Prieš pradėdant žemės darbus geležinkelio pavojingoje zonoje Kiti asmenys ir LTGI struktūrinio padalinio ūkio atstovas pasirašo laisvos formos aktą, kad Kitas asmuo informuotas apie požeminių inžinerinių statinių, tinklų, susisiekimo komunikacijų buvimo vietas. Akte taip pat nurodoma, kiek valandų faktiškai truko LTGI struktūrinio padalinio atstovo atvykimas į objektą nuo jo iškviatimo momento.

4. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

4.1. Kiti asmenys prieš pradėdami dirbti LTGI Teritorijoje aptarnaujamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose ar oro linijų apsaugos zonoje, privalo pateikti LTGI atsakingiems darbuotojams laisvos formos prašymą dėl leidimo atlikti darbus.

4.2. Su prašymu papildomai privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir (ar) Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus; elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kvalifikacinė kategorija ir jų teisės.

Nuorašas tikras

4.3. Draudžiama dirbti LTGI Teritorijoje aptarnaujamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose neturint *Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose ir oro linijų apsaugos zonoje paskyros-leidimo*.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Taisyklių savininkas LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo vadove, kuris užtikrina Taisyklių aktualumą ir esant poreikiui konsultuoja Taisyklių turinio bei naudojimo klausimais.

5.2. Taisyklės peržiūrimos / atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus, arba peržiūrimos / atnaujinamos papildomai atsiradus būtinumui.

5.3. Taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams.

 AKTAS-LEIDIMAS Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje		Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023 PATVIRTINTA	
202 m. d. Nr.-		Pagal sutartis:	
AB „LTG Infra“ KOKYBĖ IR SAUGA Mes, žemiau pasirašę			
Veiklos vadovas		Vardenis Pavardenis	
Ir statybos darbų vadovas		UAB „GTC“, Vardenis Pavardenis, VGI pažymėjimas Nr. 1234, saugaus elgesio geležinkeliuose paž. Nr. 56789	
surašėme šį aktą-leidimą.			
Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą: LTG Infra Vilniaus regiono aptarnavimo ribos			
Vykdyti darbus:		Pastatų patalpų, lauko teritorijos ir riedmenų vidaus valymo ir priežiūros paslaugos	
Statybos darbų atlikimo terminai:			
	Darbus pradėti	2023 m.	kovas 01
	Darbus baigti	2024 m.	gruodis 31
Priemonės, užtikrinančias darbų saugą:			
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atlikimo terminas	Vykdytojas
Bendrieji reikalavimai			
1.	Raštu informuoti apie dirbsiančius subrangovus ir pateikti duomenis apie paskirtą darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių el. p. saugos.leidimai@ltginfra.lt	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
2.	Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausomai nuo darbų pobūdžio, išduoti paskyras-leidimus ar leidimus pavojingiems darbams atlikti ir instrukuoti darbuotojus supažindinant juos su paskyrose – leidimuose ar leidimuose numatytais saugos priemonėmis. Išduotų paskyrų – leidimų ar leidimų kopijas pateikti el. p. saugos.leidimai@ltginfra.lt	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
3.	Sutvarkyti darbo vietą, išvežti nenaudojamas medžiagas, sudėti įrankius, supilti šiukšles ir atliekas į tam skirtas vietas ir jas išvežti, užkasti duobes	Užbaigus darbus	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
4.	Darbuotojus, dirbančius veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingose zonoje, aprūpinti ne žemesnės kaip 2-osios klasės įspėjamaisiais darbo drabužiais.	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
5.	Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingose zonoje, turi turėti patvirtinančius dokumentus, kad Rangovo/subrangovo darbuotojai apmokyti saugiai elgtis geležinkelių apsaugos zonoje	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
6.	Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingose zonoje, turi turėti Valstybinės geležinkelių inspekcijos ar egzaminavimų centrų išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra pasirengę dirbti darbus, susijusius su geležinkelio transporto eismu.	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
7.	UAB „GTC“ turi skirti atsakingą darbuotoją už subrangovų darbų koordinavimą statybvietyje, kuris darbo vietoje atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą, geležinkelio transporto eismo saugą, gaisrinę saugą bei aplinkosaugą.	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
8.	Už darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelių transporto eismo saugos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos reikalavimų vykdymą ir užtikrinimą statybvietyje atsako UAB „GTC“, atsakingi darbuotojai (darbų vadovai).	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
9.	Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingose zonoje, turi būti supažindinti su rizikos veiksniais ir prevencinėmis priemonėmis (pridedama)	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė

Elektroninio dokumento nuorašas			
Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023			
	Reikalavimai darbams pavojuojamoje geležinkelio zonoje , kuri tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų, arba zonoje, kuri tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų		
10.	Darbų pradžia, grafiką ir jų eigą derinti su atsakingais darbuotojais (v. Pavardė, telefonas).	Iki darbų pradžios nuolat	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
11.	Užsakyti eismo pertraukas vadovaujantis AB „LTG Infra“ 2021-02-23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. JS(LGI)-48 patvirtintu (su vėlesniais pakeitimais) Geležinkelio transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis.	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
12.	Dirbti veikiančiuose geležinkeliuose ir geležinkelio pavojuojamose zonose tik informavus atitinkamos meistrijos meistrą ir įsitikinus, kad suteikta eismo pertrauka, ar uždarytas kelias ir padarytas įrašas Stoties kelių, iešmų, automatikos ryšių ir kontaktinio tinklo įrenginių apžiūros žurnale E11	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
13.	Vykdyti darbus, nepriartinti žmonėms, su įrankiais, mechanizmais bei kėlimo mašinomis prie veikiančių elektros tiekimo oro linijų laidų arčiau kaip 1 m ir kontaktinio tinklo srovinių dalių arčiau kaip 2 m.	Darbų atlikimo metu	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
14.	Eismo pertraukų, traukinių greičio apribojimų metu ar uždarius kelią darbus vykdyti vadovaujantis Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią Nr. K/078 ir geležinkelių infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo, taisyklės 335/SS.	Darbų atlikimo metu	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
16.	Medžiagas, įrenginius ir techniką sandėliuoti, nepažeidžiant geležinkelių statinių artumo gabaritų.	Darbų atlikimo metu ir užbaigus darbus	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
17.	Darbams AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose pateikti prašymą, pridedant Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraišką, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyvinius ir operatyvinius remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės ir gauti leidimą darbams AB „LTG Infra“ grupės elektros įrenginiuose.	Nuolat	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
18.	Darbams AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus ir vykdyti numatytas juose priemones.	Iki darbų pradžios nuolat	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
19.	Darbų vykdymo pradžią, vykdomų darbų grafiką stočių ribose derinti su stoties vadovu bei supažindinti darbuotojus dirbančius stotyje su Stoties knyga (dėl stoties knygos gavimo teirautis stoties vadovo).	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė
20.	Pastebėję bet kokį kelio, jo įtaisų bei įrenginių gedimą, pavojingą žmonių sveikatai arba saugiam traukinių eismui darbuotojas privalo informuoti ruožo tvarkdarį (Pranešimų schema pridedama). - Vilniaus ruožas (tel. 866945628). Jam bus priskirtos šios stotys: Vilnius, Paneriai, Lentvaris, Vievis, Žasliai, Kaišiadorys, Senieji Trakai, Trakai, Rūdiškės, Valkininkai, Matuizos, Varėna, Marcinkonys - Kenos ruožas (tel. 866938599). Jam bus priskirtos šios stotys: Stasylos, Jašiūnai, Valčiūnai (ir tarpstotis Valčiūnai – Vaidotai), Kirtimai (ir tarpstotis Vilnius - Kirtimai), Kyviškės, Kena, N. Vilnia (ir tarpstotis Vilnius – N. Vilnia), Bezdonys, Pabradė, Švenčionėliai, Ignalina, Dūkštas, Turmantas, Utena - Kauno ruožas (tel. 866942957). Jam priskirtos šios stotys: Pravieniškės (ir tarpstotis Pravieniškės – Kaišiadorys), Palemonas, Kaunas, Jesia, Rokai, Mauručiai, K.Rūda, Pilviškiai, Vilkaviškis, Kybartai, Vinciai, Marijampolė, Kalvarija, Šeštokai, Mockava, Alytus - Radviliškio ruožas (tel. 866942974). Jam priskirtos šios stotys: Livintai (ir tarpstotis Kaišiadorys- Livintai), Kalnėnai (ir tarpstotis Kalnėnai- Palemonas), Gaižiūnai, Jonava, Rizgonys, Žeimiai, Lukšiai, Šilainiai, Kėdainiai, Dotnuva, Gudžiūnai, Baisogala, Gimbogala, (ir tarpstotis Gimbogala – Radviliškis). - Šiaulių ruožas (tel. 866946482). Jam priskirtos šios stotys: Radviliškis, Šilėnai, Zokniai, Šiauliai, Kužiai, Kuršėnai, Papilė, Akmenė, Alkiškiai, Vieکشniai, Mažeikiai, Venta, Bugeniai, Pakruojis, Petrašiūnai, Gubernija, Meškuičiai, Joniškis (ir tarpstotis Joniškis – Meitenė) - Pagėgių/Panevėžio (tel. 866938472). Jam bus priskirtos šios stotys: Jonaitiškiai, (ir tarpstotis Jonaitiškis – Radviliškis, Jonaitiškiai - Šilėnai), Tytuvėnai, Viduklė, Tauragė, Pagėgiai (ir tarpstotis Pagėgiai - Sovieckas), Stoniškiiai, Šilutė, Vilkyčiai (ir tarpstotis Rimkai - Vilkyčiai), Šeduva (ir	Iki darbų pradžios	UAB „GTC“ darbų vadovai V. Pavardė

Nuorašas tikras

<p> <i>tarptotis Radviliškis-Šeduva), Gustonys, Panevėžys, Subačius, Kupiškis, Skapiškis, Rokiškis, (ir tarptotis Rokiškis- Eglainė).</i> - Klaipėdos ruožas (tel. 866946990). Klaipėdos ruožui priskiriamos stotys ir tarpstočiai: <i>Pavenčiai (ir tarptotis Kužiai- Pavenčiai), Raudėnai, BP 248+215, Tryškiai, Dūseikiai, BP-278+600, Telšiai, Lieplaukė, Tarvainiai, Plungė, Šateikiai, Kūlupėnai, BP 344+600, Kretinga, Kretingalė, Giruliai, Klaipėda, Rimkai, Draugystė, Darbėnai.</i> </p>	<p style="text-align: center;"> Elektroninio dokumento nuorašas Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO </p>	<p style="text-align: center;"> (INFRA)-453/2023 </p>
<p>Veiklos vadovas</p>		
<p> }SIPAREIGOJU VYKDYTI AUKŠČIAU }VARDINTAS PRIEMONES UAB „GTC </p>		

Elektroninio dokumento nuorašas

Numatomų darbų kategorija

Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023

Darbai veikiančių padaliniių zonoje ir viešose vietose	Statybos (de)montavim o darbai	Žemės darbai	Energetikos įrenginiuose					Darbai veikiančių padaliniių zonoje ir viešose vietose		
			Transformatorių apsaugos zonoje	OL apsaugos zonoje	Šilumos sektoriaus įrenginiai	Aukštos įtampos elektros įrenginiuose	Žemos įtampos elektros įrenginiuose		darbai apsaugos zonoje	darbai pavoje zonoje
stacionariose LG darbuotojų darbo vietose bei žmonių, transporto judėjimo vietose	naudojant kėlimo kranus, statybines mašinas	kasinėjim o darbai giliau kaip 30 cm	iki 0,4 Kv – 2 m; iki 10 kv – 10 m	iki 1 kv – 2 m; 6 ir 10 kv – 10 m; 35 kv – 15 m;	šilumos punktai, tinklai, visų kategorijų katilai ir dujų įranga	nuo 1000 V kintam. srovės; nuo 1500 V nuolat. srovės	50 V-1000 V kintam. srovės; 75 V - 1500 V nuolat. srovės	už Sp gabarito ribų	(Sp statinių artumo gabarito ribose)	Viešosios infrastruktūros keliai

Taikymo sritis

I. Techniniai dokumentai

Duomenų pateikimo forma	Dokumento originalas ar patvirtinta kopija						
Statybos darbai	Geležinkelio įmonės (vežėjo) saugos sertifikatas						Leidimas statinio statybai / griovimui
	Statybvietėje – Ūkinių traukinių eismo organizavimo instrukcija						
	statinio techninis projektas						
	statinio darbo projektas (DV(T)P ar aprašas) reikalingas:						

Nuorašas tikras

	kai galimas išvažiavimas į viešosios infrastruktūros kelius- <i>Lakinoji vietinė eismo organizavimo instrukcija</i>	dirbant įrenginiais, kurių dalys gali patekti į gabarito ribas				dirbant įrenginiais, kurių dalys gali patekti į apsaugos zoną	Elektroninio dokumento nuorašas kasdien, 10-23 giliai Nr. PO(INFRA)-453/2023 kaip 1,5 m*	reikia
Bet kurie darbai		darbo brėžiniai	darbo brėžiniai			darbo brėžiniai	darbo brėžiniai	

II. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentai

<i>Duomenų pateikimo forma</i>	<p><i>Darby (objekto) vadovui – dokumento kopija</i></p> <p><i>Dėl kitų dirbsiančių darbuotojų kvalifikacijos – Garantinis raštas arba sąrašas, nurodant jų kvalifikacinę kategoriją ir teises</i></p>							
darbų vadovams	P-26 pažymėjimas	P-26 pažymėjimas	P-26 pažymėjimas	Ypatingo statinio (atitinkamos statinių grupės) statybos darbų vadovo atestatas	Energetikos (atitinkamos srities) darbuotojo atestatas/darbų vadovo pažymėjimas	Kity vadovaujantių energetikos darbuotojų pažymėjimai (jei tokie darbuotojai bus)	kasant giliau kaip 1,5 m – statybos vadovo atestatas	statybos vadovo atestatas
	Kai numatomi krovos darbai – Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo VGI pažymėjimas	VGI pažymėjimas						
darbuotojams	Darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio	Darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio	Darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio	Kvalifikuotas energetikos šilumos sektoriaus personalas (turintis pažymėjimus)	Elektros energetikos darbuotojų (brigados nariai, prižiūrintieji) pažymėjimai	Elektros energetikos šilumos sektoriaus personalas (turintis pažymėjimus)	kranų ar statybos mašinų operatoriams – PK atestatas / Kranų vadovo pažymėjimas	atestavimas saugos ir sveikatos klausimais pavojingų darbų vykdymui

Nuorašas tikras

	nustatyta tvarka VGI pažymėjimas (tiesiogiai susijusio) arba, valdymui – traukinio mašinos pažymėjimas ir sertifikatas	VGI pažymėjimas signalininkams, pervažininkams – LTG pažymėjimas	nustatyta tvarka	Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023 Elektroninio dokumento nuorašas	
Darbu vadovai ir darbuotojai privalo turėti atitinkamas, teisės akty nustatytas kompetencijas pavojingų ir specialiųjų darbų atlikimui. Šie dokumentai su prašymu neteikiami, tačiau dirbantys filialo teritorijoje darbuotojai privalo turėti kompetenciją patvirtinančius dokumentus darbo vietoje.					

**(TECHNINIŲ) DARBO PROJEKTŲ IR ŽEMĖS DARBŲ
SUDERINIMŲ SĄRAŠAS^{1,2}**

Projektuotojas _____

Užsakovas _____

Objektas _____

Studija ar Darbo projektas arba techninis darbo projektas

Eil. Nr.	Derinantys ūkiai, data	Projekto sudėtis	Pastabos
		Dalis: _____ _____ _____	



¹ Žemės darbų vykdymo atveju, šią formą pateikti kartu su prašymu dėl Akto-leidimo išdavimo² Prieš pradėdant vykdyti žemės darbus, kviesti nurodytą pastabose.




RIZIKOS VEIKSNIAI


Elektroninio dokumento nuorašas






Reg. data 2023-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023

Veiksny	Apsaugos priemonės
<p>JUDANTYS RIEDMENYS</p> 	<p>Vilkėti ne žemesnės nei 2-os klasės gerai matomą signalinę liemenę arba gerai matomus darbo drabužius (angl. high visibility). Laikytis draudžiamųjų, įspėjamųjų, įpareigojamųjų ir informacinių saugos ir sveikatos apsaugos ženklų reikalavimų.</p> <p>Einant kelkraščiu ar būnant geležinkelių pavojingojoje zonoje (zona, kuri tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų, arba zona, kuri tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų iki asmenų prieigą prie geležinkelio kelio ribojančių techninių priemonių) būtina:</p> <ul style="list-style-type: none">• eiti tik per perėjas, pervažas, taip pat, nurodytais saugiais maršrutais, įsitikinus, kad tai yra saugu ir neartėja geležinkelių riedmuo ar autotransportas;• būti atidiems, įdėmiai klausytis artėjančių geležinkelių riedmenų skleidžiamų garsų, stoties garsinio ryšio pranešimų, geležinkelių riedmenų, autotransporto signalų bei skleidžiamų garsų;• vengti bet kokių veiksmų (nesinaudoti ausinukais, mobiliojo ryšio priemonėmis ir pan., neapsigobti galvos gobtumu), kurie atitrauktų dėmesį nuo aplinkos ir transporto eismo stebėjimo. Einant teritorijoje, kurioje vyksta intensyvus transporto priemonių eismas, būtina:• eiti tik nustatytomis vietomis;• būti atidiems ir stebėti judančias transporto priemones; <p>Transporto priemonių vairuotojai privalo važiuoti tik transporto priemonėms nurodytais keliais ir laikytis kelių eismo taisyklių.</p> <p>Draudžiama statyti transporto priemonę arčiau kaip 2,5 m nuo geležinkelio kelio išorini bėgio išorinės briaunos .</p>
<p>NEGABARITINĖS IR PAVOJINGOS VIETOS</p> 	<p>Pavojingos vietos ir negabaritinės vietos yra paženklintos pavojingos vietos ženkliniu. Darbuotojas turi būti atidus ir nepriartėti prie pavojingos vietos arba stengtis jos išvengti.</p> <p>Artėjant geležinkelių riedmeniui ar transporto priemonei draudžiama būti tarp artėjančio riedmens ar transporto priemonės ir statinių, paženklintų pavojingos vietos žymėjimu.</p> <p>Jei laiptai paženklinti pavojingos vietos ženkliniu, lipant laiptais būti atidiems įsitikinti ar pilna pėda statoma ant laiptų pakopos ir laikytis už turėklo.</p>
<p>ELEKTROS SROVĖS POVEIKIS</p> 	<p>Elektros traumos gali kilti dėl:</p> <ul style="list-style-type: none">- prisilietimo prie neizoliuoto elektros laido ar kitos srovę praleidžiančios dalies su įtampa;- prisilietimo vienu metu prie dviejų neizoliuotų laidų su įtampa;- pavojingo prisiartinimo prie esančių su įtampa neizoliuotų elektros įrenginio dalių;- statinio elektros krūvio. <p>Draudžiama pavojingai priartėti prie AB „LTG Infra“ elektros įrenginių, dirbti jais/juose be atsakingų asmenų leidimo.</p> <p>Norint apsisaugoti nuo elektros poveikio darbe naudoti tik turinčius techninį pasą ir atitinkančius jo reikalavimus,</p>



	<p>išbandytus darbo įrenginius. Prieš pradėdant darbą su elektros įrenginiu, būtina patikrinti elektros įrenginių sužemintą sąrašą tvarkingas žemėlapis. Reg. Nr. Q23-10-23 ir Nr. PO(INFRA)-453/2023</p>
<p>GELEŽINKELIO KONTAKTINIS TINKLAS</p>  <p>Aukšta įtampa 27,5 kV</p>	<p>Dalis Lietuvos geležinkelio kelių yra elektrifikuoti. Tai reiškia, kad tokiuose ruožuose įrengtas kontaktinis tinklas skirtas elektros energijai perduoti į elektrinių traukinių variklius. Kontaktinį tinklą maitina sudėtinga aukštos įtampos 27,5 kV sistema turinti elektrinį ryšį su „žeme“. Dėl to žmogus neleistinai priartėjęs prie kontaktinio tinklo ar jo elektrinių dalių gali būti paveiktas aukštos įtampos. Kad žmogus patirtų aukštos įtampos poveikį jam net nebūtina prisiliesti prie srovinių dalių, poveikis įvyksta per atstumą, susidarius elektros išlydžiui. Šis atstumas priklauso nuo oro sąlygų. Tokiais atvejais, be elektros traumų, žmogus patiria stiprius nudegimus, kurie dažniausiai būna mirtini.</p> <p>Kad apsisaugoti nuo kontaktinio tinklo aukštos įtampos poveikio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepriartėti arčiau kaip 2 metrai iki kontaktinio tinklo laidininko ir kitų srovinių dalių; - darbus vykdyti griežtai laikantis nustatytų taisyklių; - dirbti tik suderinus su kontaktinio tinklo įrenginių savininku; <p>Leistinose vietose, pervažiuojant elektrifikuotą geležinkelį, būtina paisyti kelių transporto priemonių, savaeigių įrengimų ir mechanizmų aukščio gabaritą. Priešingu atveju galima užkliūti už kontaktinio tinklo įrenginių ir taip sukelti jų kritimą arba nešančiųjų konstrukcijų griuvimą. Dėl to gali nukentėti žmonės. Judančių transporto priemonių ar mechanizmų aukštis turi neviršyti 4,5 m.</p>
<p>TRIUKŠMAS</p> 	<p>Įrenginiai, mechanizmai, įrankiai skleidžia didelį triukšmą bei mažina darbuotojų darbingumą, duoda pradžią bendriems ir profesiniams susirgimams. Klausą veikia ne tik triukšmo stiprumas, bet ir ilgalaikis triukšmo poveikis. Apsisaugojimui būtina trumpinti triukšmo poveikio laiką, rinktis nutolusias nuo triukšmo šaltinio darbo vietas bei naudoti klausos apsaugos priemones.</p>
<p>LEKIANTYIS DAIKTAI, SKEVELDROS</p> 	<p>Dėl atskilusių apdorojamos medžiagos dalelių kertant, kalant, šlifuojant ir pan. metalą ar kitą trapią medžiagą, kai dirba geležinkelio kelio mašinos. Nesiartinti prie medžiagų apdorojimo vietų. Jei tai neįmanoma, naudoti veido apsaugos priemonės (skydelius).</p> <p>Kai triukšmo poveikyje vykdomi darbai geležinkelių keliuose, turi būti imtasi papildomų priemonių apsisaugoti nuo judančio riedmens, kelias turi būti nuolat stebimas.</p>
<p>GELEŽINKELIO KELKRAŠČIO SKALDA IR KLIUVINIAI</p> 	<p>Dėl skaldos, statinių bei inžinerinių komunikacijų dalių, esančių geležinkelio kelyje, kelkraštyje ir tarpukelėse galima suklypti, užkliūti, pargriūti. Būtina dėvėti avalynę neslidžiu padu, būti atidžiam, stebėti kliuvinius po kojomis.</p> <p>Geležinkelio stotyje darbuotojai turi eiti nustatytais maršrutais, kuo platesne tarpukele, peronu, perėja, sankasos kelkraščiu arba šalikele ir atidžiai stebėti eismą gretimuose keliuose, stebint tarpukelę, kurioje gali būti įvairių kliūčių.</p>

<p>KRINTANTYS DAIKTAI</p> 	<p>Darbų aukštyje atlikimo vietose, krovinių perkėlimo kranais zonose veikia daiktų užkėlimo pavojus. Nesiartinti, neiti į pavojingas zonas.</p> <p>Saugotis krovinių ar kitų daiktų kritimo nuo riedmenų. Naudoti apsauginius šalmus.</p>
<p>ATSARGIAI! PAVOJINGA ZONA</p>	<p>Būti potencialiai pavojingų įrenginių (kranų, slėginių indų, katilų ir kt.) veikimo zonoje bei po keliamais kroviniiais draudžiama. Nesiartinti, neiti į pavojingą, pažymėtą ar atitvertą zoną. Dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais gali tik atitinkamus galiojančius pažymėjimus ir asmenines apsaugos priemones turintys darbuotojai, su AB „LTG Infra“ įrenginiais – tik asmenys, kuriems šiai veiklai išduotas rašytinis leidimas.</p>
<p>VEIKIANTIS ĮRENGINYS, MECHANIZMAS</p> 	<p>Dėl mašinų, mechanizmų besisukančių dalių, movų, velenų, ventiliatorių menčių ir kitų judančių dalių, kurios gali įtraukti drabužius, o su jais ranką ir kitas kūno dalis. Draudžiama artintis prie veikiančių mašinų.</p>
<p>GABENAMI KROVINIAI</p> 	<p>Pavojų gali kelti įvairūs gabenami geležinkeliais pavojingi ir nuodingi kroviniai. Galimi apsinuodijimai, įvairių kūno dalių cheminiai nudegimai.</p> <p>Pastebėjus iš riedmens lašantį krovinį, nedelsiant informuoti apie tai geležinkelio transporto darbuotojus, nesiartinti.</p> <p>Laikytis teritorijoje ar ant medžiagų talpų, vagonų esančių draudžiamųjų, įspėjamųjų bei nurodomųjų ženklų bei užrašų nurodymų.</p>
<p>RIZIKOS VEIKSNIAI AB „LTG INFRA“ TERITORIJOJE, NESUSIJĘ SU JOS VEIKLA</p>	
<p>ŽAIBAS</p> 	<p>Dirbant lauke ir pradėjus žaibuoti, būtina nutraukti darbus ir būti patalpose.</p> <p>Perkūnijos metu visu pirma negalima stovėti aukštose vietose, po medžiais, arti vandens, nebėgti. Labai pavojinga slėptis po aukštu statiniu arba kalvos viršūnėje, būti šalia metalinio aptvaro, oro elektros tiekimo linijos, dirbti statybinėmis bei žemės ūkio mašinomis. Lygioje vietoje patartina pritūpti apglėbti kojas rankomis arba atsistoti ant akmens. Jeigu esate pastate, nesinaudokite elektriniais prietaisais, telefonu, nelieskite vandentiekio kranų, nebūkite šalia dūmtraukių, krosnių arba stambių metalinių daiktų, t.y. venkite visko, kas gali turėti stiprų elektros krūvį.</p>
<p>STICHINĖ GALIA</p> 	<p>Dėl uraganinio vėjo, vėtros ir pan. galimi įvairūs kūno sužalojimai. Apie artėjančias stichines nelaimes praneša Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Būnant uždaroje patalpose patariama saugotis stiklo šukių, nuolaužų, nestovėti šalia langų ar kitų lengvai dūžtančių bei lūžtančių daiktų, o atvirose vietose slėptis daubose, grioviuose, prispausti prie žemės, įsikibti į tvirtesnius medžius, kitus daiktus. Būtina vengti būti ant ir prie tiltų, elektros, dujų tinklų, pastočių, lengvos statybos sandėlių ir kitų statinių. Draudžiama slėptis po medžiais, stulpais, apgriuvusiuose statiniuose, glaustis prie elektros atramų.</p>

	<p>Rekomenduojama nutraukti darbus lauke, kai vėjo greitis viršija 15 m/s.</p> <p style="text-align: right;">Elektroninio dokumento nuorašas</p>
<p>NETINKAMAS MIKROKLIMATAS IR NEPALANKIOS METEOROLOGINĖS SĄLYGOS</p> 	<p>Temperatūra, drėgmė, vėjas ir kit. Pajamose vietose neigiamas poveikis organizmui, nušalimas, saulės smūgis. Dirbant lauke kai oro temperatūra žemesnė kaip -10°C, taip pat aukštesnė kaip +30°C, privalu ne rečiau kaip kas pusantros valandos daryti pertraukėles, ne trumpesnes kaip 10 minučių. Dėvėti atitinkamus drabužius, saulėje - galvos apdangalus. Naudoti asmenines apsaugos priemones, drabužius ir avalynę.</p>
<p>ERKĖS, VABZDŽIAI, GYVŪNAI geležinkelių teritorijoje</p>  	<p>Įsisiurbus erkei - susirgimo erkinio encefalitu rizika. Skiepytis nuo erkinio encefalito.</p> <p>Įgėlus gyvatei nedelsiant vykti pas medikus. Įgeltos galūnės neveržti raiščiu, diržu ar pan.</p> <p>Širšės, vapsvos yra neprognozuojamos - jos gali įgelti be priežasties, ypač jei atsitiktinai priartėjama prie jų lizdo. Visi vabzdžiai dažniausiai gelia, kai yra vaikomi. Lėtai, be panikos, nedarydami staigių judesių, atsitraukite.</p> <p>Dėl gyvūno įkandimo atsiranda žaizda, kuri neretai supūliuoja, tačiau pavojingiausia yra pasiutlige sergantys gyvūnai. Neiti artyn ir neliesti įtartinų gyvūnų, o jei jis užpuola ir įkanda, nepanikuoti ir neliesti žaizdos neplautomis rankomis, vykti į gydymo įstaigą. Privalu apie įvykį informuoti gyvūnų globos tarnybą.</p>
<p>VEIKSNIAI AB „LTG INFRA“ TERITORIJOJE, SUSIJĘ SU KLIENTO VEIKLA</p>	
<p>TRANSPORTUOJAMAS (KELIAMAS, NULEIDŽIAMAS), SANDĖLIUOJAMAS KROVINYS</p> 	<p>Netaisyklingai užkabinus krovinį, nesilaikant saugių atstumų nuo krovinio, būnant po keliamu kroviniu, gabenant krovinį virš statinių, kuriuose randasi žmonės krovinyje gali nukristi ir sužaloti darbuotojus. Būtina prieš darbų pradžią patikrinti kėlimo įrenginių techninę būklę, teisingai užkabinti krovinį (vadovaujantis stropavimo schema) ir jį teisingai gabenti.</p> <p>Nesaugiai, netvarkingai padėti daiktai, virsdami, krisdami nuo lentynų, stelažų gali sužaloti darbuotoją. Nekrauti daiktų nestabiliai ar ant lentynų krašto. Sunkius daiktus sandėliuoti žemutinėse stelažų lentynose.</p>
<p>CHEMINĖS MEDŽIAGOS (DYZELINAS, TEPALAI, BENZINAS)</p> 	<p>Tokiomis medžiagomis gali būti medžiagos, kurios dėl savo fizinių – cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo ar buvimo darbo aplinkoje gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai, sukelti mirtį ar ūmius bei lėtinius sveikatos sutrikimus. Paveikus odą chemine medžiaga gali būti pakenkta oda, akys. Apsisaugojimui būtina – keisti ir tobulinti asmeninės higienos įpročius, valgyti, gerti ir rūkyti tik tam skirtoje vietoje.</p> <p>Darbuotojai turi susipažinti su naudojamų cheminių medžiagų Saugos duomenų lapų tūriniu, žinoti apie privalomas naudoti apsaugos priemones, gesinimui ar neutralizavimui taikomas medžiagas</p>

<p>ĮRENGINIŲ IR ĮRANKIŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS</p> 	<p>Galimos traumos. Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti Elektriniai dirbuvės ir prietaisai, juos naudoti pagal paskirtį (INFRA) 453/2023 eksploataavimo reikalavimų.</p>
<p>NETVARKINGOS DARBO PRIEMONĖS</p> 	<p>Naudojant netvarkingas darbo priemones, neatitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, galimi įsijovimai, įsidūrimai, ir kitokie sužalojimai.</p>
<p>PASLYDIMAS, NUGRIUVIMAS, KRITIMAS</p> 	<p>Esant slidžioms grindims, praėjimams, pravažiavimams ir pan. galima paslysti, pargriūti ir susižaloti. Grindų dangas, kitus paviršius nedelsiant valyti nuo išsipylusio tepalo, lauko takus laiku valyti nuo sniego, ledo, barstyti slidumą mažinančiais mišiniais. Einant slidžiu paviršiumi, būti dėmesingam ir atsargiam. Galimi įvairūs susižalojimai dėl darbo vietų užgriozdinimo, kliuvinių judėjimo takuose. Neužgriozdinti darbo vietų, neužkrauti praėjimų pašaliniais daiktais, sužymėti nuolatinio judėjimo takus. Takuose esantys išsikišantys daiktai, grindų aukščių skirtumai, kliuviniai turi būti atitinkamai pažymėti. Einant laiptais, ką nors nešant, reikia būti atsargiam, laikytis už turėklų, nepabloginti sau matomumo.</p>
<p>KRITIMAS Į GYLĮ</p> 	<p>Angos, šuliniai, latakai turi būti uždengiami standartiniais dangčiais. Draudžiama juos uždengti plėvele, kartonu ar pan. Apie pastebėtus netvarkingus šulinius, vandens latakus objekte ar AB „LTG Infra“ teritorijoje būtina pranešti tiesioginiam vadovui arba AB „LTG Infra“ kontaktiniam asmeniui Vietos, kur galimas žmonių kritimas į gylį turi būti aptvertos ir pažymėtos apsaugos ženklais.</p>
<p>NEPAKANKAMAS APŠVIESTUMAS</p> 	<p>Darbuotojo darbo vieta turi būti pakankamai apšviesta, tačiau neakinti darbuotojo. Nepakankamas darbo vietos apšvietimas vargina akis, greitina nuovargio atsiradimą, gali padidinti mechaninių pavojų riziką. Tamsiu paros metu būtina naudoti nešiojamus žibintus.</p>
<p>VIBRACIJA</p> 	<p>Vibracija skirstoma į bendrąją ir lokalinę. Bendroji vibracija veikia visą kūną, o lokalinė atskiras kūno dalis - rankas, kojas ir t.t. Dėl vibracijos poveikio galimi raumenų susirgimai, sausgyslių, kaulų, sąnarių susirgimai. Vibraciją galima sumažinti, mažinant šaltinio vibraciją ir panaudojant kolektyvinės apsaugos priemones, mažinančias vibraciją (antivibraciniai kilimėliai).</p>
<p>ŽMOGAUS NUKRITIMAS IŠ AUKŠČIO</p> 	<p>Dirbti aukščiau nei 1,3 m gali tik tam išmokyti darbuotojai, dėvint apraišus, esant vedlinei – naudojantis ja. Darbui aukštyje naudoti tik stabilias, tvarkingas, patikrintas paaukštinimo priemones. Dirbant darbus nuo kopėčių: • kopėčias būtina tvirtai pastatyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus (pastatymo kampas turi būti apie 70°);</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • neviršyti kopėčių maksimalios apkrovos; • laikytis trijų taškų taisyklės: Stovėti ant kopėčių, laikyti rankas ir laikyti kontaktinius taškus, O(INFRA)-453/2023
<p>GALVOS SUMUŠIMAS, RANKŲ TRAUMOS</p> 	<p>Norint išvengti galimos traumos, būtina laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių reikalavimų, būti dėmesingam ir atsargiam, dėvėti AAP (galvos, klausos, akių, rankų, kojų ir kitas).</p>
<p>ĮPJOVIMAS, ĮDRĖSKIMAS</p> 	<p>Dėl aštrių briaunų, sudužusio stiklo, keramikos šukių ir t.t. galimi įsipjovimai, įsidūrimai, įdrėskimai. Būti dėmesingam ir atsargiam, dėvėti asmenines apsaugos priemones.</p>
<p>FIZINĖ PERKROVA</p> 	<p>Dėl pernešamo krovinio, kurio svoris viršija leistinas normas (moterims – 10kg, vyrams – 30kg). Pernešant krovinį, kilnojant, stumiant, traukiant įvairius daiktus, galima susižeisti nugarą, gauti išvaržą, gali paūmėti įvairios ligos, todėl būtina keisti darbo rūšį, mokėti taisyklingai kelti krovinius. Darbuotojai turi būti apmokyti teisingai kelti krovinius rankomis.</p>
<p>ŽMOGAUS GRIUVIMAS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ</p> 	<p>Būtina prieš įsidarbinant ir dirbant, periodiškai tikrinti sveikatos būklę, domėtis tikrinimo rezultatais. Galimos įvairios traumos.</p>
<p>PRIVERSTINĖ, NEPATOGI DARBO POZA</p> 	<p>Dirbant nepatogioje, priverstinėje pozijoje galimos profesinės ligos, todėl būtina keisti atliekamus darbus, daryti pertraukas, kurių dažnumą ir trukmę nustato darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos darbo vietoje .</p>
<p>PSICHOEMOCINĖ ĮTAMPA</p> 	<p>Ilgai dirbant psichoemocinės įtampos sąlygomis galimas kraujospūdžio padidėjimas, širdies ritmo, psichikos sutrikimai, todėl patariama elgtis ramiai, stengtis save sulaukyti nuo netinkamų veiksmų, nesivelti į konfliktines situacijas, stengtis suprasti ir išsiaiškinti nesuprantamas užduotis ir situacijas bei nusiraminti, taikyti psichosocialinę riziką mažinančias prevencines priemones.</p>
<p>APSWAIGĘ DARBUOTOJAI</p> 	<p>Dėl apsvaigusiu nuo alkoholinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojų gali įvykti nelaimingi įvykiai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ teritorijoje nustatytas alkoholio kiekis iškvėptame ore ar kraujyje negali viršyti 0,00 promilių</p>

<p>SUSIRGIMAS INFEKCIŅĒMIS UŽKREČIAMOMIS LIGOMIS</p> 	<p>Pajutus susirgimo simptomus, kreiptis į gydytoją, neapkrėsti kitų darbuotojų. Rekomenduojama naudoti apsauginius priemonius (nesant kontraindikacijų). Paskelbus epidemiją / pandemiją laikytis papildomai nustatytų saugos priemonių. Naudoti darbdavio numatytas / išduotas apsaugos priemones.</p>
<p>Šalčio, sniego ir pūgos pavojai</p> 	<p>Sningant ir pučiant pūgai sumažėja matomumas ir girdimumas, todėl reikia būti visiems ypatingai budriems. Snieguoti pabėgiai ir bėgiai, apledėjęs jų paviršius pablogina darbo sąlygas, apsunkina darbuotojų judėjimą, todėl galimas griuvimas dėl kliuvimo ir/ar slidumos, reikia būti atidiems. Draudžiama pavojingai priartėti prie AB „LTG Infra“ elektros įrenginių, dirbti jais/juose be atsakingų asmenų leidimo.</p>