



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-11-04 Nr. S25-010-1045

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Panevėžio RK-1 naujo biokuru kūrenamo garo katilo statybos darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Techninės specifikacijos 6 psl. Punktas 7.1.2. Nurodyta: „Katilas dūmų kanalais jungiamas prie dūmų valymo įrangos, kondensacinio ekonomizerio, esamo absorbcinio šilumos siurblio skruberio, prie naujo kamino. Įrengti reikalingas dūmų užsklandas su elektros pavaromis su vietiniu ir distanciniu valdymu, bei su rankiniu mechaniniu valdymu“. Prašome patvirtinti, kad gali būti naudojamos pneumo pavaros su pavarų pozicionieriais, nepalaikančiais HART protokolo?

Atsakymas: Pneumo pavaros negali būti naudojamos. Prašome vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais.

2. Klausimas: Techninės specifikacijos Punktas 7.2 Katilo pakura, reikalaujama: *Įrengti pakuros užkūrimo sistemą susidedančią iš suskystintų dujų balionų laikymo įrenginio, dujų tiekimo linijos, degiklio, reikiamos armatūros*. Prašome patikslinti ar Užsakovas leidžia naudoti dyzelinį uždegtuvą numatant jam 1 m³ plastikinę degalų talpą?

Atsakymas: Užsakovas neleidžia naudoti dyzelinį uždegtuvą. Prašome vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais.

3. Klausimas: Techninės specifikacijos Punktas 7.11.3. *Dažnio keitiklių (DK) valdymas*. Prašome patikslinti ar Užsakovas leidžia dažnio keitikliams diskretiniais signalais perduoti tik veikimą ir įjungimą, o visų kitų signalų apsikeitimui naudoti Profinet komunikaciją?

Atsakymas: Dažnio keitiklių valdymas turi būti realizuotas pagal TS 7.11.3 reikalavimus:

DK našumas turi būti valdomas analoginiu signalu 4-20 mA.

Keitiklio įjungimas, išjungimas, veikimas, avarijos signalai perduodamos diskretiniais signalais.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014

Dokumento originalas išsiųstas nebus.