

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLUNGĖS VANDENYS”

Plungės rajono savivaldybės administracijai
El.p.: savivaldybe@plunge.lt

2025-10-15 Nr. 140/25I-168
I 2025-10-13 Nr. AS-5370

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojai: Plungės rajono savivaldybės administracija

Statinio pavadinimas ir adresas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai,
Šventorkalnio g.10, Ežero g. 40 C ir Ežero g. 40D, Platelių k., Plungės r. sav.

1. Vandentiekio ir nuotekų vidaus ir lauko tinklus suprojektuoti pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. Išlaikyti atstumus nuo tinklų pagal LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus.

2. Vandentiekį pajungti nuo d100 vandentiekio linijos Mokyklos gatvėje šulinio Nr.113 (koordinatės 6214128;364081). Numatyti uždromąją armatūrą. Susikirtimo vietose su esamomis linijomis numatyti šulinius su reikalinga sujungimui armatūra. Gatvės liniją projektuoti d110.

Buitines nuotekas nuvesti į esamą d75 spaudimėnę liniją Ežero gatvėje po jos įteisinimo. Ežero gatvės sklypams nuotekų siurblinę įrengti prie Ežero g.40 sklypo, pajungiant esamus vartotojus.

Siurblines projektuoti su nešmenų atskyrimo sistema, numatant atskirus elektros įvadus.

Suprojektuoti ir įrengti duomenų perdavimo sistemą į esamą dispečerizacijos sistemą (SKADA) Plungės nuotekų valymo įrenginiuose ir atitikti jos reikalavimus.

Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais (LR aplinkos ministro 2004-10-19 įsakymo Nr. D1-543 galiojančia redakcija) įrengti apsaugos signalizacijos sistemą su dangčių ir judesio davikliais.

Prie nuotekų siurblių numatyti privažiavimus.

Rūsiuose, pusrūsiuose ir kitose patalpose, kurių grindys žemiau už lauke esančių nuotekų tinklų šulinio dangtį, sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės.

3. Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgus pagal STR ir T reikalavimus. Skaitiklių montavimas horizontalus. Atbulinio srauto galimybei panaikinti numatyti tam skirtus prietaisus.

Pastato įvadinis vandens apskaitos mazgas turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5 °C.

4. Projektinę dokumentaciją derinti su UAB „Plungės vandenys“.

5. Paklojus tinklus padaryti geodezinę nuotrauką, parengti kadastro bylas.

Pastabos: Apie darbų vykdymo pradžią pranešti trys dienos prieš darbus, montavimą gali atlikti tik tą teisę turintys kvalifikuoti specialistai. Pajungimą prie gatvės tinklų vykdyti tik dalyvaujant UAB „Plungės vandenys“ atstovui ir surašant aktą.

Paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimas į buitinių nuotekų tinklus draudžiamas.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai



Arvydas Jurkaitis

El.p.: arvydas.jurkaitis@plungesvandenys.lt
Tel.: 0 448 51641

Uždaroji akcinė bendrovė,
Medelyno g.41, Noriškių kaimas,
LT-90103 Plungės r.

Tel.+370448 51483
info@plungesvandenys.lt
<http://plungesvandenys.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169845485

