



## SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, faks. (8 440) 73 984  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Viešojo pirkimo tiekėjams

2025-  
I

Nr. VP3-  
Nr.

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATEŠIMO

Pateikiame atsakymus į gautus paklausimus mažos vertės skelbiamam pirkimui „Gydymo paskirties pastato (Skuodo PSPC), Šatrijos g. 5, Skuodas, patalpų paprastojo remonto darbai“ ID 5255897 (toliau – Pirkimas):

**1 klausimas.** Paprastojo remonto aprašo Aiškinamojo rašto skyriuje „Paprastojo remonto pastato išorės darbai (ST-250601-PR.AR 15 lapas) nurodyta, kad langų vietose nuo žemės paviršiaus mūrijama 60 cm aukščio siena iš 24 cm storio blokelių. Projektuojama situacija ir sienos detalė pateikiama ST-250601-PR 17 brėžinyje „Projektuojamas pastato priekinis fasadas“. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje lauko sienos mūrijimas nenumatytas. Prašome nurodyti, ar reikia įsivertinti išorinių sienų mūrą? Be to, neaiški situacija dėl palangių. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (53 eil.) numatytas išorės palangių tvirtinimas, o vidaus palangių montavimas nenumatytas. Ar vidaus palangių nereikės montuoti? Jeigu reikės, kokias palanges ir kokio pločio reikėtų įsivertinti?

**1 atsakymas.** Pateikiame (Pirkimo sąlygų 2 priedas, aktuali redakcija 2025-11-07) paprastojo remonto aprašą „Visuomeninės grupės, gydymo paskirties pastato adresu: Šatrijos g. 5, Skuodas, paprastojo remonto aprašas“ Nr. ST-250601-PER (toliau – Aprašas), *kuriame papildyta 73 psl. (46 eil. ir 55 eil.)*.

**2 klausimas.** Paprastojo remonto aprašo Sąnaudų kiekių žiniaraštyje visų patalpų vidaus durų montavimo eilutėse nurodyta: „Medinių durų (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida. Laminuotos vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo, su durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna“. Tačiau Durų ir langų žiniaraštyje (ST-250601-PR 21 lapas) visos vidaus durys nurodytos plastikinės. Kuo vadovautis? Ar duris įsivertinti MDP laminuotas, ar plastikines? Be to, nurodyta, kad spalva ir stilius derinama su užsakovu. Atsižvelgiant į tai, kad nuo spalvos labai priklauso durų kaina, prašome nurodyti, ar durys bus baltos, ar ne?

**2 atsakymas.** *Pataisytas Aprašo 21 brėžinys (aprašo 70 psl.)*.

**3 klausimas.** Kokios rankenos turi būti lauko durų D-1 rankenos - evakuacinės, antipanikinės ar paprastos? Rankenos lenktos ar U formos? Kokia rankenų spalva ir padengimas?

**3 atsakymas.** *Papildytas Aprašo 20 brėžinys (aprašo 69 psl.)*.

**4 klausimas.** Durų žiniaraštyje D-2, D-3, D-4 durys nurodytos plastikinės, o sąnaudų kiekių žiniaraštyje tos pačios durys yra medinės laminuotos. Patikslinkite kokias duris - plastikines ar laminuotas įsivertinti?

**4 atsakymas.** *Pataisytas Aprašo 21 brėžinys (aprašo 70 psl.)*.

**5 klausimas.** Ar D-2, D-3, D-4 durys tikrai turi būti garsą izoliuojančios?

**5 atsakmas.** *Neturi. Pataisytas Aprašo 21 brėžinys (aprašo 70 psl.).*

**6 klausimas.** Kokia numatoma patalpų 1-23 ir 1-24 paskirtis?

**6 atsakmas.** *Paskirtis: gydytojų kabinetai.*

PRIDEDAMA.

Pirkimo sąlygų 2 priedas – paprastojo remonto aprašas „Visuomeninės grupės, gydymo paskirties pastato adresu: Šatrijos g. 5, Skuodas, paprastojo remonto aprašas“ Nr. ST-250601-PER\_aktuali redakcija 2025-11-07.

**Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-11-13 9 val. 00 min.**

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-11-07 Nr. VP3-806
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-11-07 14:14:48 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-11-07 14:15:00 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.85.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-07 14:19:01)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-11-07 14:19:01 DBSIS