

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

**VALGYKLŲ ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. d. Nr. TS -
Panevėžys

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti valgyklų šaldymo įrangos aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos):
 - Šaldymo įrangos sąrašas pateiktas priede Nr. 1.
 - Šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašas pateiktas priede Nr. 2.
3. Paslaugos atliekamos adresu: Karaliaus Mindaugo Husarų bataliono teritorija Valgykla, Pajuosčio km., Panevėžio raj. LT – 38016.
4. Esant būtinumui, įrangą remontui Paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. Transportavimas, gedimų diagnostika priskiriama paslaugos teikėjo atsakomybei.
5. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valandą trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu.
6. Paslaugos atliekamos tik pagal pateiktą Užsakovo užsakymą (užsakymas pateikiamas žodžiu, telefonu ar el. paštu). Gavus iš Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą, paslaugos teikėjo reagavimo laikas – 3 val. darbo laiku ir 5 val. ne darbo laiku.
7. Prieš atlikdamas paslaugas, teikėjas pateikia defektinį aktą apie įrangos gedimą.
8. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgesnis, kaip 3 darbo dienos. Laukiant užsakytos detalės pristatymo, remonto terminas derinamas su Užsakovo atstovu.
9. Smulkaus gedimo remontas – trumpalaikiai ir nedidelės apimties remonto darbai, atliekami siekiant greitai pašalinti nesudėtingus įrangos gedimus. Šie darbai atliekami vietoje, be išsamios diagnostikos ar įrangos transportavimo ir dažniausiai nereikalauja specifinių atsarginių dalių ar ilgai trunkančio įrenginio išardymo, pvz.:

- maitinimo laidų, kištukų, terminalų tvirtinimas ar keitimas;
- rankenėlių, termostatų rankenų, durelių vyrio ar užrakto taisymas;
- jutiklių ar paprastų mygtukų keitimas;
- paprastas kontaktinių jungčių valymas arba atnaujinimas;
- vandens padavimo, nuotekų žarnų ar vožtuvų keitimas, jei nereikia ardyti viso įrenginio;
- filtrų, stiklo vitrinų apšvietimo ar durų tarpinių keitimas;
- ventiliacijos grotelių paviršiaus dangčių ar estetinės apdailos detalių sutvarkymas.

10. Atlikus remonto darbus, paslaugų teikėjas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodo atliktus darbus iš technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašo. Esant smulkiam remontui, atliktų darbų akte nurodoma darbo laiko trukmė, atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir atsarginės dalys. Aktus pasirašo Užsakovo atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusio paslaugos teikėjo atstovas.

11. Paslaugoms atlikti naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

12. Užtikrinti atliktų paslaugų kokybę garantiniam laikotarpiui – ne mažiau kaip 6 mėnesiai, montuojamoms detalėms ar įrangai – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba pagal gamintojų suteiktą garantiją.

13. Paslaugų teikėjas turi turėti teisę (leidimą) verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga šioms paslaugoms atlikti. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teiks tik tokią teisę turintys asmenys.

14. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

15. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

16. Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikdami paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų ir Lietuvos Kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.

17. Valgyklų šaldymo įrangos pavadinimai pateikti pagal apskaitos registrų duomenis. Modeliai, modifikacijos ir kiti specifiniai duomenys tikslinami vietoje, apžiūrų metu.

REIKALAVIMAI PASLAUGAI

18. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti patikimą, kokybišką ir savalaikį Paslaugų teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų per visą aptarnavimo laikotarpį.

19. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Paslaugų eigą ir kokybę, medžiagų kokybę.

20. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudotų prekių, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus.

21. Jeigu neįmanoma įrenginio sutvarkyti per numatytą terminą, pakeisti įrenginį analogišku arba panašių charakteristikų. Tai negalioja stacionariems įmontuotiems agregatams.

22. Į Paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos (gedimo nustatymas, medžiagos, detalės, atsarginės dalys su darbo sąnaudomis, transporto išlaidos bei kitos išlaidos).

23. Paslaugų tiekėjas privalo gamintojo numatytais terminais, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, ir apimtimis atlikti įrangos profilaktinį aptarnavimą (įrangos reguliavimas, išorinių ir vidinių blokų pervalžymas ir valymas, režimų tikrinimas, kondensato sistemos valymas, elektros

maitinimo ir valdymo grandinių tikrinimas, elektrinės būklės tikrinimas ir kt.). Varžų, įžeminimo matavimus vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, pateikiant protokolus. Profilaktinį remontą vykdyti visiems priede Nr. 1 išvardintiems įrenginiams.

24. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų tiekėjo medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t. Užtikrinti, kad naudojamos sistemų medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

25. Po paslaugų atlikimo Paslaugų teikėjas turi įrangą išbandyti, suderinti pagal gamintojų instrukcijas.

26. Paslaugų teikėjas materialiai atsako už remontuojamų įrenginių sugadinimą, sunaikinimą, praradimo riziką iki pilnai suteiktos Paslaugos ir perdavimo momento.

27. Ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos Paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita.

28. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant Paslaugas, atliekas (medžiagas, detales ir kt.). Darbo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

29. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Lietuvos kariuomenės ir dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklėse.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Technologinės ir šaldymo įrangos sąrašas;
2. Priedas Nr.2. Technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašas.

LK ĮAT PĮAC valgyklos vedėjas

Justinas Martinaitis

ŠALDYMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	ĮRENGIMO PAVADINIMAS	Įrengimų kiekis	Įrengimų eksploatacijos pradžia, metai
1	Šaldymo stalas ZGI CMV 15/F2	2	2000
2	Šaldymo stalas AFINOX TAV TRX 50 41	4	2000
3	Darbo stalas-šaldytuvas FPO-P404-213/70/90	1	2015
4	Šaldytuvas ISA GE 700 TN	3	2000
5	Šaldytuvas ISA GE 1400 TN	1	2000
6	Šaldymo spinta GN1410TN	1	2015
7	Šaldymo kamera CSM 100 U	1	2000
8	Šaldymo kamera CSM 050 GY	2	2000
9	Šaldymo kamera 2XMTZ 32-4	1	2007
10	Šaldymo kamera TFH 4531 ZHR	1	2007
11	Šaldymo kamera DORIN K 235CC-00	1	2007
12	Surenkama stacionari gilaus šaldymo kamera vaisiams ir daržovėms 1520x2000x2500 mm. Šaldymo sistema.	1	2015
13	Surenkama stacionari gilaus šaldymo kamera 2500x2600x2500 mm. Šaldymo sistema.	1	2015
14	Šaldiklis METOS	1	2007
15	Šaldytuvas CORECO AGR-1002	1	2007
16	Šaldytuvas FR 315 1103A	1	2000
17	Šaldytuvas "Snaigė" R-270	3	2000
18	Šaldytuvas "General Frost" R-134A	1	2000
19	Šaldytuvas-baras "Snaigė" R-60	3	2000
20	Šaldiklis-dėžė HS-670CN510W (STANDART)	3	2017
21	Salotų baras-stalas ISOLA S M	2	2024
22	Šaldytuvas maisto vitrina RK710G	1	2024
23	Šaldymo spinta - šaldytuvas (sandėlyje)	1	2024
24	Šaldymo spinta - šaldiklis (sandėlyje)	1	2024

TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS GEDIMŲ REMONTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus gedimų kiekis per 36 mėn.
1	ŠALDYTUVAI	38	
1.1	Šaldymo agento papildymas	kg.	150
1.2	Kompresoriaus kurio šaldymo galia iki 1,5 kw keitimas	vnt.	15
1.3	Kompresoriaus kurio šaldymo galia nuo 1,5 kw iki 4 kw keitimas	vnt.	15
1.4	Kompresoriaus kurio šaldymo galia virš 4 kw keitimas	vnt.	5
1.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.	40
1.6	Šilumokaičio keitimas	vnt.	80
1.7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	100
1.8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	150
1.9	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	230
2	Smulkaus gedimo šalinimas (nurodant konkrečius darbus)	val.	400

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valgykla, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 73
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LK LV ĮAT PĮAC VALGYKLOS ŠALDYMO TECHNIKOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-01, TS-321
Adresatas	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentą derino	atliekantis AMOS vedėjo funkcijas GRETA SIMAŠKAITĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-06-27 14:00:01
Dokumentą derino	vykdantis Centro viršininko funkcijas ANTANAS POTELIŪNAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-06-27 14:13:26
Dokumentą pasirašė	Valgyklos vedėjas JUSTINAS MARTINAITIS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-06-27 14:36:06
Dokumentą tvirtino	vykdantis LK LV ĮAT vado funkcijas mjr. EUGENIJUS ŠVABAUSKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-01 08:25:23
Registratorius	Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-01 08:26:00
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-07-01 atspausdino Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ

Nuorašas tikras
Įgulų aptarnavimo tarnyba
2025-07-01