

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

mjr. Rimas Macutkevičius

NUOTEKŲ SIURBLIO (PIAC) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. rugpjūčio d. Nr. TS-
Pajuostis

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Pirkimo objektas – nuotekų siurblys (toliau – Prekė). Prekių kiekis – 2 vnt. Nuotekų siurbliai reikalingi Karaliaus Mindaugo Husarų bataliono nuotekų siurblinėje Nr. 2: susidėvėjusių 2 vnt. nuotekų siurblių pakeitimui ir siurblinėje sukauptų nuotekų perpumpavimo iš bataliono teritorijos pastatų į Panevėžio miesto nuotekų šalinimo tinklus užtikrinimui.
- 1.2. Esama situacija – šiuo metu nuotekų siurblinėje sumontuoti seno modelio nuotekų siurbliai FLYGT CT3152.181 (2 vnt.).
- 1.3. Prekės perkamos be sumontavimo ir pajungimo paslaugų.
- 1.4 Nuotekų siurbliai perkami objektui, adresu Pajuosčio k. 2, Velžio sen. Panevėžio r.
- 1.5. Prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis patekti siurblių techninius pasus ir montavimo instrukcijas.
- 1.6. Prekes Tiekėjas turi pristatyti adresu, Pajuosčio k. 2, Velžio sen. Panevėžio r. Prekės pristatomos Perkančiosios organizacijos darbo laiku (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau). Prekių pristatymo laikas derinamas su Perkančiosios organizacijos atstovu.
- 1.7. Į prekių kainą turi būti įskaičiuota:
 - 1.7.1. prekės, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
 - 1.7.2. visos išlaidos, susijusios su prekių užsakymu, transportavimu ir pristatymu Perkančiajai organizacijai.
- 1.8. Pristatytų prekių kokybės garantijos terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 1.9. Pristačius prekes, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas Perkančiajai organizacijai pateikia PVM sąskaitą – faktūrą.

2. PREKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 2.1. Nuotekų siurbliai – 2 vnt.
- 2.2. Nuotekų siurblio komplektacijoje turi būti sauso vertikalaus pastatymo stendas su įsiurbimo alkūne ir relė atsakomoji. Siurbliai turi būti pritaikyti nuotekoms, kurios turi kietųjų priemaišų, fekalinėms nuotėkoms.

2.3. Techniniai parametrai:

- 2.3.1. siurblio tipas: sausai pastatomas su savaiame išsivalančia sparnuote;
- 2.3.2. nuotekų tipas: buitinės nuotekos (kanalizacijai, fekaliniams vandenims);
- 2.3.3. debitas (q): ne mažiau 58 m³/h;
- 2.3.4. kėlimo aukštis (Hsl): ne mažiau 40 m vandens stulpo;
- 2.3.5. srautas (n): ne mažiau kaip 16 l/s;
- 2.3.6. galia: ne mažiau 14 kW;
- 2.3.7. įtampa (V): ne mažiau 380;
- 2.3.8. dažnis (Hz): 50;
- 2.3.9. jungties tipas – įsiurbimo flanšas, DN 150;
- 2.3.10. jungties tipas – išleidimo flanšas, DN 100;
- 2.3.11. apsauga nuo sausos eigos.

PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
sistemų inžinierius



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio įgulos aptarnavimo centras, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 73
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NUOTEKŲ SIURBLIO (PIAC) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-07, TS-405
Adresatas	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentą derino	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-06 15:45:16
Dokumentą derino	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-06 16:10:37
Dokumentą derino	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-07 08:40:26
Dokumentą derino	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-07 08:41:36
Dokumentą pasirašė	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-07 13:33:51
Dokumentą tvirtino	Tarnybos vadas mjr. RIMAS MACUTKEVIČIUS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-07 13:50:57
Registratorius	[Redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-07 16:02:20
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	[Redacted]

Nuorašas tikras
Įgulų aptarnavimo tarnyba
2025-08-07