

DĖL ATSAKYO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ
2025-11-20

Marijampolės profesinio rengimo centras pirkime: „Saulės elektrinės įrengimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5473967) gauta žinutė.

Išnagrinėjusi gautą Tiekėjų paklausimą, teikiame atsakymą:

1 KLAUSIMAS:

Techninėse specifikacijose bendruose reikalavimuose 4 punkte nurodyta, kad tiekėjas privalo pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (PVSOL, PVSYST arba lygiavertė). Yra nurodytos konkrečios programos, bet mūsų įmonė turi kitą nei išvardintos programą. Kokie kriterijai yra būtini programai, kad ji būtų tinkama pirkimui.

1 ATSAKYMAS:

Techninės specifikacijos 4 punkte nurodyta, kad elektros energijos generacijos prognozė turi būti parengta su **sertifikuota programa – PVSOL, PVSYST arba lygiaverte**. Šios programos pateiktos kaip pavyzdžiai – tiekėjas gali naudoti ir kitą lygiavertę programinę įrangą, **jeigu ši atitinka keliamus reikalavimus. Tiekėjas turi pagrįsti**, kad jo siūloma programa skaičiuoja visus reikalaujamus rodiklius ir kad rezultatai yra **palyginami bei patikimi**, t. y. lygiaverčiai pagal tikslumą.

2 KLAUSIMAS:

Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 skyriaus 3.1-3.3 p nurodyta, kad nereikalinga teikti EBVPD, kokybės aplinkosaugos bei vadybos sertifikatų, bet tose pačiose sąlygose Priede Nr. 2 ' „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ yra pridėti kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos tiekėjas turi atitikti. Prašau paaiškinti ar reikalinga kartu su pasiūlymų teikimu teikti kvalifikacijos atitikimą pagrindžiančius dokumentus.

2 ATSAKYMAS:

Techninė klaida. Patiksliname 3.2. *Tiekėjams **nustatomi** kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitikties patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.*

Kvalifikacijos reikalavimai yra taikomi (nurodyti 2 priede). Tiekėjai turi pagrįsti šių reikalavimų atitikties dokumentais, tokiais kaip nepriklausomos įstaigos išduoti kokybės ar aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatai;

*Kadangi **EBVPD nereikalaujamas**, atitiktis kvalifikacijai turi būti įrodyta **kitais dokumentais jau pasiūlymo teikimo metu.***

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisija