



Paviršinių nuotekų kolektoriaus įrengimas ties Algimimo aikšte, nuo Danės g. iki Danės upės.

Įrengiama linija d1200



Įrengiamas šulinys d2000 su uždoriu taršai stabdyti.

Uždorius mechaninis užsukamas pagal žemės paviršių.



Šulinys su purvo sodinimo dalimi ne mažesne nei 0,5 m. skaičiuojant nuo ištekėjimo vamzdžio apačios.

d2000 šulinys įrengiamas taške (6178822.27 319830.59)

Kitame projekte numatyta vamzdžio dugno altitudė 0,63. (L1-26), pasijungimui į d2000 šulinį.

Įrengiamas išleidėjas į Danės upę su judančiomis nerūdijančio plieno grotomis. Vyriai viršutinėje dalyje. Plyšio plotis 120 mm.



Įrengiamas atstumas apie 50 m.