

2025-11-20

„Karšto ir šalto buitiniai vandens apskaitos prietaisai“

Pirkimo Nr. 5314649

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Perkančiojo subjekto atsakymai
1.	Prašome patikslinti TS 3.4 p. minimas antgalis su atbulinio srauto vožtuvu turi būti žalvario ar plastiko?	3.4 p. minimas antgalis su atbulinio srauto vožtuvu turi būti žalvarinis.