



## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98 215, el. p. [jovita.kontene@mazeikiai.lt](mailto:jovita.kontene@mazeikiai.lt)

Tiekėjams

2025-11-21 Nr. VP4-922

### DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO BEI VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO DATŲ PAKEITIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą „LED šviestuvų gatvių apšvietimui pirkimas“ (pirkimo ID 5427277, toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.1.3. punktu, teikia atsakymus į tiekėjų klausimus<sup>1</sup> dėl Pirkimo sąlygų reikalavimų:

**Klausimas Nr. 1:** „Ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti:

- Sertifikatai CE, ENEC;
- Atitinka standartus EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;“

**Atsakymas Nr. 1:** Perkančioji organizacija nusprendė tikslinti Pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ nurodant, kad LM-80 ir TM-21 nepriklausomos laboratorijos ataskaitos, sertifikatai ir standartų atitikimą patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. Pridedamas patikslintas Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

**Klausimas Nr. 2:** „Susipažinę su pirkimo dokumentais ir Pirkimo sąlygų 2 priedu – Technine specifikacija, atkreipiame dėmesį, kad visose šviestuvų grupėse yra numatytas reikalavimas: „Keičiamas LED modulis“ (1 punktą kiekvienoje LED šviestuvų galios kategorijoje) Prašome perkančiosios organizacijos įvertinti šio reikalavimo pagrįstumą ir jį patikslinti arba pašalinti, kadangi jis yra perteklinis, technologiškai nepagrįstas ir ribojantis konkurenciją, dėl žemiau pateiktų argumentų.

LED gatvės šviestuvai dažniausiai turi integruotus, o ne keičiamus LED modulius. Šviestuvų gamintojai (pvz., „Philips“, „Schröder“ ir kt.) gamina šviestuvus su integruotais LED moduliais, kurie užtikrina:

- geresnį šilumos valdymą,
- didesnį šviestuvo sandarumą (IP66),
- ilgesnę eksploataciją,
- patikimumą intensyvaus naudojimo sąlygomis.

Todėl reikalavimas, kad modulis būtų „keičiamas“, eliminuoja didelę dalį rinkoje esančių kokybiškų sprendimų, kurie pilnai atitinka visus kitus pirkimo techninius reikalavimus.

Reikalavimas nesusijęs su eksploatacine nauda. Pirkimo dokumentuose reikalaujama labai ilgo tarnavimo laiko – ≥100 000 h (L90B10). Tokio ilgaamžiškumo LED moduliai nereikalauja keitimo viso eksploatacavimo laikotarpiu. Praktikoje pagrindinis keičiamas komponentas yra maitinimo

šaltinis (driver), o ne LED modulis. Todėl reikalavimas dėl keičiamo LED modulio nesuteikia eksploatacinės vertės, kurią sudarytų, pavyzdžiui,:

- prailgintas tarnavimo laikas,
- mažesni priežiūros kaštai,
- parastesnis šviestuvo aptarnavimas.

3. Reikalavimas neatitinka rinkos realijų ir riboja konkurenciją. Kadangi didžioji dalis šiuolaikinių šviestuvų turi integruotą LED modulį, reikalavimas, kad modulis būtų keičiamas, objektyviai apriboja dalyvių veiksmingą konkurenciją ir gali neatitikti VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų principų:

- lygiateisiškumo,
- nediskriminavimo,
- proporcingumo,
- racionalaus lėšų panaudojimo.

Reikalavimas nėra būtinas kitų specifikacijos punktų įgyvendinimui. Specifikacija jau numato:

- IP66 sandarumą,
- IK08 atsparumą smūgiams,
- ZHAGA valdiklio lizdą,
- automatinį naktinį pritemdymą,
- garantiją  $\geq 5$  metai,
- ilgaamžiškumą  $\geq 100\,000$  h,
- griežtas fotometrines charakteristikas.

Visi šie reikalavimai užtikrina ilgaamžę ir patikimą eksploataciją, todėl papildoma nuostata „keičiamas LED modulis“ yra technologiškai perteklinė ir neproporcinga. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, prašome:

Patikslinti techninę specifikaciją, pašalinant arba pakeičiant reikalavimą „Keičiamas LED modulis“, pvz. j neutralėsnę formuluotę:

„Šviestuvo konstrukcija turi užtikrinti galimybę pakeisti pagrindinius eksploatacinius komponentus (pvz., maitinimo šaltinį). Keičiamo LED modulio reikalavimas nėra taikomas.“

Tokiu būdu būtų užtikrintas technologijų neutralumas, konkurencijos neribojamas ir proporcingumas.“

**Atsakymas Nr. 2:** Perkančioji organizacija nusprendė atsisakyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimo „Keičiamas LED modulis“ ir pateikia patikslintą Pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ išdėstant nauja redakcija.

Taip pat Perkančioji organizacija nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo datą ir laiką iš 2025 m. lapkričio 25 d. 8 val. 45 min. į **2025 m. gruodžio 2 d. 8 val. 30 min.**, o vokų su pasiūlymais atplėšimo komisijos posėdžio datą ir laiką iš 2025 m. lapkričio 25 d. 9 val. 15 min. į **2025 m. gruodžio 2 d. 9 val. 00 min.**

PRIDEDAMA: Patikslintas Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“, 4 lapai.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėjo pavaduotoja

Inga Gužienė

Indrė Lapė, tel. (0 443) 98 227, el.p. indre.lape@mazeikiai.lt

<sup>1</sup>Tiekėjų pateikti klausimai neredaguoti