

## DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-KKJ-266) Stacionarios gaisro gesinimo sistemos modernizacija bei montavimo darbų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	Techninė specifikacija	Prašome pateikti elektrifikuoto gaminio analogą, pagal kurį buvo atliktas skaičiavimas ir lafeto parinkimas. Kadangi 3,5 barų slėgis nurodytas 913P7-XX-TDP-VN.TS 3.6 punkte yra per mažas. Laukiame patikslintos informacijos	-	Norint užtikrinti tinkamą lafeto veikimą, projekte reikia padidinti trasos skersmenį iš DN100 į DN125. Su DN125 slėgis prie lafeto bus $\geq 4,5$ bar. Pakoreguojame Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 ir Pasiūlymo formos - Eil. Nr. 1, 2, 8, 10, 12, 19 (iš DN100 į <b>DN125</b> ).

Pakeitimai dokumentuose pažymėti žalia spalva.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

### **PRIDEDAMA:**

Techninės specifikacija specifikacijos Priedas Nr. 5;  
Pasiūlymo forma.

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161