

## DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-KKJ-266) Stacionarios gaisro gesinimo sistemos modernizacija bei montavimo darbų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas   | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/<br>Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą    |
|----------|------------------------------------|---|--|---|
| 1.       | Techninė specifikacija             | Jei padidintot lafeto slėgi $\geq 4,5$ bar. tai koks lafeto debitas?  | -  | Į lafetą tiekiamas vandens slėgis bus 4,5 bar, esant 1800 l/min (30 l/s). |
| 2.       | Techninė specifikacija             | TS 3.6 punkte rašoma, kad lafetas pagamintas iš žalvario. Patikslinkit ar būtinas žalvarinis? nes projekte aprašomas lafetas gali būti tik nerūdijančio plieno. | -  | Tinkamas žalvaris ir/arba nerūdijantis plienas.                           |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161