



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Tiekėjams pagal sąrašą

2025-12-01 Nr. VPT-(1.71E)-3757

DĖL PRETENZIJOS

Informuojame, kad vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis, 2025-11-21 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO**“ (pirkimo ID 5528429) viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas – 2 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

Lina Glebė, tel. +370 37 32 67 87, el. p. lina.glebe@kaunoklinikos.lt



Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 32 6768, +370 37 70 3370 el.
p. rastine@kaunoklinikos.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ
**ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„DIDELĖS GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS SU PROJEKTAVIMO DARBAIS IR PRIDAVIMU Į
ESO“
(PIRKIMO ID 5528429)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateiktos pretenzijos.

SVARSTYTA: dėl Tiekėjo pateiktos pretenzijos.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė Tiekėjo 2025-11-28 pateiktą pretenziją Nr.25/11/28, dėl 2025-10-21 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir [pridavimu į ESO“ (pirkimo ID 5528429)** (toliau – Pirkimas, Konkursas).

Susipažinusi su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos (toliau – Pirkėjas) vykdomo konkurso „DIDELĖS GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS SU PROJEKTAVIMO DARBAIS IR PRIDAVIMU Į ESO“ (toliau – Konkursas) sąlygomis, nustatė esminių techninės specifikacijos neatitikčių ir nelogiškumų.

Techninėje specifikacijoje, keitikliams keliamuose reikalavimuose, numatyta:

4.2.3 punktas - „Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) $\geq 98,3 \%$ “

Pažymime, kad Europoje gaminami hibridiniai keitikliai šiuo metu objektyviai negali pasiekti nurodyto Euro efektyvumo, kadangi tokio lygio parametrai būdingi tik tam tikros architektūros ne hibridiniams (string) keitikliams. Todėl reikalavimas yra neproporcingas, neatspindintis realių rinkos technologinių galimybių ir riboja tiekėjų konkurenciją, nes eliminuoja didelę dalį rinkoje prieinamos hibridinių inverterių pasiūlos.

4.2.2 punktas - „Darbinės aplinkos temperatūros režiai ne siauresni nei $-30 - +60$ °C“

Rinkoje prieinami kokybiški hibridiniai inverteriai įprastai turi darbo temperatūros ribas $-25 - +60$ °C, kurios pilnai atitinka Lietuvos klimato sąlygas ir realų įrangos naudojimo kontekstą. Todėl reikalavimas nustatyti ne siauresnį nei -30 °C temperatūros apatinį slenkstį yra perteklinis, nepagrįstas ir eliminuoja didelę dalį rinkos gamintojų be jokios objektyvios techninės būtinybės.

Tai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis dėl skaidrumo, proporcingumo ir nediskriminavimo, taip pat pirkimo dokumentų tikslų įgyvendinimui.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, reikalaujame:

1. Nutraukti Konkursą arba sustabdyti jo procedūras iki techninės specifikacijos peržiūros.
2. Pakoreguoti Techninės specifikacijos parametrus, numatant realius, proporcingus ir rinkoje įprastus hibridinių keitiklių techninių charakteristikų intervalus.
3. Užtikrinti lygiateisišką, skaidrią ir nediskriminacinę tiekėjų konkurenciją, kaip numatyta viešųjų pirkimų principuose ir pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdama į Tiekėjo pretenzijoje nurodomą informaciją, Komisija priima sprendimą, jog siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją tarp Tiekėjų, sprendžia tenkinti Tiekėjo pretenziją ir tikslinti techninės specifikacijos 1.2., 3.5., 3.7., 4.1.6., 4.1.15., 4.1.16., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.12., 4.2.13, 5.3. ir 5.4 punktų reikalavimus. Aktualus techninės specifikacijos dokumentas pridedamas.

Komisija sprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. gruodžio 12 d. 10:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks

2025 m. gruodžio 12 d. 11:00 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2025 m. gruodžio 12 d.** intervale nuo 10:30 val. iki 11:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Komisija, atsižvelgdama į tai, kas yra išdėstyta aukščiau, priima sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.

Visi komisijos nariai, atviro vardinio balsavimo metu, už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tenkinti Tiekėjo pretenziją ir tikslinti pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. gruodžio 12 d. 10:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks **2025 m. gruodžio 12 d. 11:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2025 m. gruodžio 12 d.** intervale nuo 10:30 val. iki 11:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

3. Informuoti pretenziją pateikusį Tiekėją ir kitus suinteresuotus dalyvius apie Komisijos priimtą sprendimą.