



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiataksliam naudojimui“ rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4520375) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Projekto architektūrinėje dalyje techninės specifikacijos skyriuje 12.3 rašoma, kad turi būti įrengta homogeninė PVC danga, o techninių parametrų lentelėje aprašoma gumos danga. Prašome patikslinti kokios dangos norite? Jei norite homogeninės PVC dangos, prašome pateikti techninę specifikaciją.

#### Atsakymas:

Reikia įrengti austo PVC dangą, kaip buvo specifikuota su ankstesniais atsakymais siųstose patikslintose techninėse specifikacijose.

#### 2. Klausimas:

Atsakyme rašote, kad prie betoninio pamato klijuojamos granitinės plokštės rytinėje estradoje (DG-05.2 granitinė plokštė). Jų kiekis yra 1348,00 m<sup>2</sup>. Bet pjūvyje matosi, kad 13 cm storio plokštės (DG-05.1) taip pat montuojamos ant betoninio pamato. Prašome dar kartą patikslinti ar 13 cm storio plokštės klijuojamos ir koks klijuojamų plokščių kiekis?

#### Atsakymas:

Granitinės plokštės DG-5.1 (500x300x130 mm) klijuojamos ant betoninio pamato, žr. brėžinyje P22-037-KRTP-SP.B-11 (pridedame). Šių granitinių plokščių (DG-5.1) kiekis yra 2247,00 m<sup>2</sup>. Kitos granitinės plokštės (DG-5.2, DG-5.3) nėra klijuojamos prie betoninio pamato.

#### 3. Klausimas:

Sklypo dalyje specifikacijoje 4.9 lauko WC įrengimo aprašymo nepakanka. Prašome pateikti brėžinius ir darbų detalizaciją.

#### Atsakymas:

Gaminiai ir jų tikslūs matmenys ir specifikos bus detalizuojamos darbo projekto rengimo metu. Techninio projekto metu šios detalizacijos nėra teikiamos.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

#### PRIDEDAMA:

1. Brėžinys P22-037-KRTP-SP.B-11, 1 lapas.

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -  
Simono Dacho  
metali

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Jovita Šilkūnaitė, tel. (0 46) 39 60 71, el. p. [jovita.silkunaite@klaipeda.lt](mailto:jovita.silkunaite@klaipeda.lt)  
Vaiva Varnaitė, tel. (0 46) 39 61 27, el. p. [vaiva.varnaite@klaipeda.lt](mailto:vaiva.varnaite@klaipeda.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-02 Nr. (14.24E)-VP3-643
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-02 16:43:16 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-02 16:43:28 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-02 16:43:53)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-02 16:43:53 Dokumentų valdymo sistema Avilys