

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-12-03

(CVP IS priemonėmis)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (3)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo Tiekėjo (-ų) klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 5264895) „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus 41,946 km tilto per Nemuną rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia Tiekėjo (-ų) klausimus ir atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Klausimas¹	Atsakymas²
1.	<p>Pirkimo dokumentuose, UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI, 9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas nurodyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektinių pasiūlymų stadijoje – Statinio konstrukcijų dalies detalumas – LOD 3 (įskaitant visų pagrindinių konstrukcinių elementų armavimo detalizavimą). - Techninio darbo projekto stadijoje – Statinio konstrukcijų dalies detalumas – LOD 3 (įskaitant visų pagrindinių konstrukcinių elementų armavimo detalizavimą). <p>Prašome pakoreguoti pirkimo dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektinių pasiūlymų stadijoje – Statinio konstrukcijų dalies detalumas – LOD2 (LOD2 pakankamas detalumas, kad iš dviejų konstrukcinių variantų išsirinkti techniškai ir ekonomiškai naudingiausią) ; - Techninio darbo projekto stadijoje – Statinio konstrukcijų dalies detalumas – LOD4 (LOD4 minimalus detalumas reikalingas tilto statybos darbams vykdyti). 	<p>Perkančioji organizacija patikslino Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) priedo Nr. 4 dokumentą „Užsakovo informacijos reikalavimai“ (pridedamas). 9 lentelė. "Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas" statinio konstrukcijų dalies (AK) detalizavimo reikalavimai S3 stadijoje (Techninio darbo projektas) detalizavimo lygis pakeistas iš LOD 3 į LOD 4.</p>

Pridedama: SPS 4 priedo 01_EIR Užsakovo informacijos reikalavimai (aktuali redakcija).

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.