

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ CVP IS PATEIKTUS KLAUSIMUS DĖL VYKDOMO PIRKIMO „GERIAMOJO VANDENS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO RŪDIŠKIŲ, ONUŠKIO, RAČKŪNŲ GYV. IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ONUŠKIO GYV.“ ID 5717878 (2025-12-08):
(P.S. klausimų tekstas neredaguotas)

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome patvirtinti, kad nuotekų siurblinių elektros privedimas (ESO tinklų dalis) bus rengiama atskirais projektais.	Nuotekų siurblinėms elektros įvadą iki KAS suprojektuoja AB „ESO“ atskiru projektu. Techninio projekto rengėjas išsiima technines prisijungimo sąlygas iš AB „ESO“, pagal projektuojamą reikalingą nuotekų siurblinių galią ir nuotekų siurblinės prisijungimo vietą.

Parengė
UAB „Trakų vandenys“
Vyr. Inžinierius