

## 2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

| Eil. Nr. | Šilumos perdavimo tinklas |                 | Papildoma informacija | Trasos ilgis, m | Nominalus diametras, mm | Optimizuotas diametras, mm | Unikalus statinio Nr. |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
|          | Nuo                       | Iki             |                       |                 |                         |                            |                       |
| 1        | ŠK-2243*                  | ŠK-2244         | rekonstruojamas       | 25,01           | 450                     | 400                        | 4400-4131-0761        |
| 2        | Taškas D                  | Vilniaus g. 188 | nauja statyba         | 9,00            | -                       | 65                         | -                     |
| 3        | ŠK-2244                   | ŠK-2245A**      | rekonstruojamas       | 70,22           | 420                     | 400                        | 4400-4131-0761        |
| 4        | ŠK-2244                   | Taškas C        | rekonstruojamas       | 20,00           | 200                     | 200                        | 4400-4131-0761        |
| 5        | Taškas C                  | Vilniaus g. 188 | demontuojamas         | 51,00           | 200                     | -                          | 4400-4131-0761        |
| 6        | ŠK-2244-2                 | Taškas B        | demontuojamas         | 7,00            | 200                     | -                          | 4400-4131-0761        |
| 7        | Taškas C                  | Taškas B        | nauja statyba         | 24,00           | -                       | 200                        | -                     |
| 8        | Taškas B                  | ŠK-2244-4       | rekonstruojamas       | 67,66           | 200                     | 200                        | 4400-4131-0761        |
| 9        | ŠK-2244-4*****            | ŠK-2244-6       | rekonstruojamas       | 63,14           | 200                     | 200                        | 4400-4131-0761        |
| 10       | ŠK-2244-6                 | ŠK-2244-6/3***  | rekonstruojamas       | 22,55           | 50                      | 65                         | 4400-4131-0761        |
| 11       | ŠK-2244-6*****            | Vilniaus g. 168 | rekonstruojamas       | 39,70           | 80                      | 65                         | 4400-4131-0761        |
| 12       | ŠK-2244-6                 | Taškas A****    | rekonstruojamas       | 42,07           | 200                     | 150                        | 4400-4131-0761        |
| 13       | ŠK-2244-8*****            | Vilniaus g. 166 | rekonstruojamas       | 38,16           | 80                      | 65                         | 4400-4131-0761        |

Naujai statomo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 421,51

Demontuojamo tinklo ilgis: 58,00

Viso: 479,51

\* - projektuojamas šilumos perdavimo tinklo vamzdynas 2DN400/630 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu šilumos perdavimo tinklo vamzdynu 2DN400/560.

\*\* - projektuojamas šilumos perdavimo tinklo vamzdynas 2DN400/630 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu šilumos perdavimo tinklo vamzdynu 2DN400/630.

\*\*\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN65/160 iki atvado link Dvaro g. 81 sujungiamas su esamu, seno tipo šilumine izoliacija izoliuotu vamzdynu 2DN100, sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.

\*\*\*\* - projektuojamas šilumos perdavimo tinklo vamzdynas 2DN150/280 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu šilumos perdavimo tinklo vamzdynu 2DN200/315.

\*\*\*\*\* - šilumos kameroje Nr. 2244-8 projektuojamas šilumos perdavimo tinklo vamzdynas 2DN150/280 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN200/315 link taško A ir uždaromųjų armatūrų link šilumos kameros Nr. 2244-8/1 (uždaromoji armatūra link šilumos kameros Nr. 2244-8/1 keičiama nauja). Šilumos kameroje Nr. 2244-8 projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN150/280-2DN65/160-2DN150/280 link Vilniaus g. 166 su uždaromąja, nuorinimo ir drenavimo armatūra.

\*\*\*\*\* - šilumos kameroje Nr. 2244-4 suprojektuoti pramoniniu būdu izoliuotą trišakį 2DN200/355-2DN65/160-2DN200/355 link Vilniaus g. 172 su uždaromąja armatūra šilumos kameros ribose.

\*\*\*\*\* - ruože tarp šilumos kameros Nr. 2244-6 ir pastato Vilniaus g. 168, šilumos kameroje Nr. 2244-6/2 suprojektuoti pramoniniu būdu izoliuotą trišakį 2DN65/160-2DN50/140-2DN65/160 link Dvaro g. 77 su uždaromąja armatūra šilumos kameros ribose.