



VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų
komisijos 2025-12-09 protokolu Nr. SDEGI-1

**MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „STACIONARUS DYZELINIS ELEKTROS GENERATORIUS IR JO
ĮRENGIMAS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1**

TURINYS

1. Bendra informacija	
2. Pirkimo objektas.....	
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.....	
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	
7. Pasiūlymų vertinimas	
8. Sutarties sudarymas	

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių negalima įsigyti naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. p., 4.4.4.5 p. ir 4.3. p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti kituose reiklavimuose tiekėjams, techninėje specifikacijoje ir sutarties vykdymo sąlygose.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti vieną vienos fazės dyzelinį elektros generatorių, skirtą elektros energijai gaminti ir tiekti Perkančiosios organizacijos įrenginiams, kai nutrūksta elektros energijos tiekimas iš energijos skirstymo operatoriaus, ir jo įrengimą lauke prie Šakių r. savivaldybės administracijos pastato Bažnyčios g. 4, Šakiai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. **Maksimali pirkimui skiriama lėšų suma 20 000.00 Eur be PVM.**

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad neturi specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiektai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. **CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas** tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialijų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimējusiu pasiūlymu galēs būs pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlyimų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties projektas pateikiamos specialiujų pirkimo sąlygų 6 priede.

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas)**.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas)**.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas)**.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas)**.

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose **(VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)**.

7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad nėra nė vieno Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo. Tuo atveju, jei perkančiajai organizacijai pirkimo procedūrų arba pirkimo sutarties vykdymo paaiškės, kad tiekėjui pateikiant pasiūlymą buvo bent vienas tiekėjo pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacijai turi teisę nedelsiant atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba, jei pirkimo sutartis jau pasirašyta, nutraukti pirkimo sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
Tiekėjas turi turėti teisę atlikti elektros instaliacijos įrengimo darbus iki 1000 V.	Pateikiama licencija / atestatas / pažymėjimas suteikiantis teisę atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V įrengimo darbus - arba kito lygiavertio dokumento, suteikiančio teisę verstis reikalaujama veikla, skaitmeninė kopija.	<p>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą dėl teisės verstis veikla turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;</p> <p>tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumu (teise verstis veikla) tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks šioje dalyje apibrėžtus darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Tokiu atveju šie pasitelkiami subjektai kartu laikytini subrangovais, kurie tiesiogiai vykdo atitinkamą sutarties dalį užsakovo naudai.</p> <p>SubtiekJėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.</p> <p>Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, pirkimo vykdytojai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekJėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.</p>

Reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi.	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
<p>Perkamiems paslaugoms tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.</p> <p>Veiklos sritys: elektros įrenginių montavimas ar lygiavertės sritys.</p>	<p>Nepriklausomos įstaigos išduoto <u>galiojančio</u> sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.</p> <p>Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekejus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekeju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekejas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekejo priimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekejas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.</p> <p>Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekejus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti</p>	<p>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų priimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų priimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; • subtiekejai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų priimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

	dokumentai) arba su subtiekejū pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekejās turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekejū prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekejās laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – vienas vienos fazės dyzelinis elektros generatorius (toliau – DEG, prekė, įranga), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti Perkančiosios organizacijos įrenginiams, kai nutrūksta elektros energijos tiekimas iš energijos skirstymo operatoriaus, ir jo įrengimas lauke prie Šakių r. savivaldybės administracijos pastato Bažnyčios g. 4, Šakiai.

PERKAMŲ PREKIŲ REIKALAUJAMOS TECHNINĖS SAVYBĖS**1. Bendrieji reikalavimai**

- 1.1. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished).
- 1.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios įrangos techninė specifikacija arba pateikti įrangos gamintojo techninį dokumentą.
- 1.3. Techninei įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija, o paslaugoms - 60 mėn. garantija.
- 1.4. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytą trūkumą dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji ne vėliau kaip per 14 dienų laikotarpį turi būti pakeičiama nauja, ne prastesnių techninių parametrų įranga.
- 1.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).
- 1.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip esminis sutarties sąlygų pažeidimas.
- 1.7. DEG turi turėti atsarginių dalių katalogą, kuris turi būti pateiktas pristatant prekę.
- 1.8. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti įrangos remonto paslaugas savo lėšomis, įskaitant sugedusios įrangos pristatymo techninės priežiūros centrui ir/ar jos grąžinimo perkančiajai organizacijai įrangos buvimo vietos adresu transportavimo išlaidas.
- 1.9. Aplinkos apsaugos reikalavimai:
 - 1.9.1. Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Šių kriterijų atitikimas turi būti patvirtinamas **gamintojo garantine pažyma arba tiekėjo deklaracija**.
 - 1.9.2. Prekė, virtusi atliekomis, turi tikti paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Šio kriterijaus atitikimas turi būti patvirtintas **gamintojo arba tiekėjo deklaracija**.
 - 1.9.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo ar tiekėjo rašytinius patvirtinimus ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius 1.9.1-1.9.3 p.nurodytus reikalavimus.

2. Projektavimo dalis:

- 2.1. Suderintas DEG įrengimo techninis darbo projektas Nr. 1F-DEG-2025-11-ŠAKI-TDP-E-LER pateikiamas techninės specifikacijos priede.

3. Įrengimo paslaugos dalis:

- 3.1. Pastate bei grunte apsauginiuose vamzdžiuose visi reikalingi kabeliai tarp ryšio mazgo ir DEG įrengimo vietos yra įrengti.
- 3.2. Perkančioji organizaciją įrengs betoninį pamatą DEG montavimo vietoje.
- 3.3. DEG turi būti sumontuota ant betoninio pamato lauke pagal techninį darbo projektą.
- 3.4. DEG pastatymo vieta turės būti aptverta H = 1,70 m tvora su varteliais.
- 3.5. Suteikus paslaugas paslaugų teikimo metu pažeistos pastato sienos, jų apdaila, gerbūvis ar kitos vertybės turi būti suremontuotos ar atstatytos tiekėjo lėšomis.

- 3.6. Visos paslaugos ir naudojamos medžiagos turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.
- 3.7. DEG, kita įranga ir naudojamos medžiagos privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos Sąjungoje automatinėms elektros stotims taikomus reikalavimus.
- 3.8. Visos paslaugos turi būti teikiamos pagal atitinkamos įrangos gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Visa ši dokumentacija turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai.
- 3.9. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos paslaugoms tinkamai suteikti reikalingos medžiagos, išskyrus nurodytas šios techninės specifikacijos 3.1 ir 3.2 punktuose, kurios bus pateikiamos Perkančiosios organizacijos.
- 3.10. Tiekėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.
- 3.11. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, darbų saugos technikos taisyklėmis, EJT normomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais atliekamų darbų reglamentuojančiais teisės aktais.
- 3.12. Tiekėjas turi atlikti visus DEG logistikos, montažo, prijungimo ir paleidimo darbus, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 3.12.1. Įrengti įžeminimą.
 - 3.12.2. Pristatyti DEG į montavimo vietą ir įrengti ant pamato.
 - 3.12.3. Sumontuoti visus reikalingus kabelius, prijungti prie generatoriaus ir ARJ/Bypass skydo ryšio mazge.
 - 3.12.4. Užpildyti kuro talpą iki 80%,
 - 3.12.5. Patikrinti DEG (alyvos ir aušinimo skysčio lygį, 12V akumuliatoriaus būklę, sujungimų sandarumą, tvirtinimo detalių užveržimą).
 - 3.12.6. Užvesti DEG ir atlikti ne mažiau 1 val. trukmės bandymą su apkrova, jei reikia prijungti papildomą apkrovą.

4. Reikalavimai DEG:

- 4.1. DEG nominalus galingumas (P.R.P.) ne mažesnis kaip 10 kW ir ne didesnis 18 kW.
- 4.2. DEG skirtas naudoti lauke turi būti uždaro tipo.
- 4.3. Korpusas turi būti skirtas stacionariam pastatymui lauke, apsaugotame nuo pašalinių daiktų patekimo ir pašalinių asmenų nesankcionuoto DEG valdymo.
- 4.4. apsaugos klasės indeksas turi būti ne mažesnis kaip IP 23.
- 4.5. Korpusas turi turėti garso izoliaciją.
- 4.6. Kuro tipas: dyzelinas.
- 4.7. Įtampa – 230 V, 50 Hz.
- 4.8. DEG įtampos svyravimas negali būti didesnis kaip $\pm 1\%$.
- 4.9. DEG rėmas ir korpusas turi būti padengtas dažų plėvelės danga, kuri atspari korozijai, atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir alyvai.
- 4.10. Korpusas turi būti rakinamas.
- 4.11. DEG aplinkos darbo temperatūra turi būti tinkama ją eksploatuoti Lietuvos Respublikos klimato sąlygomis.
- 4.12. DEG ištisinis darbo laikas turi būti neribojamas, išskyrus techninio aptarnavimo moto valandomis.
- 4.13. DEG variklis turi būti aušinamas skysčiu.
- 4.14. Turi būti įrengtas automatinis variklio pašildymas.
- 4.15. Kuro bako talpa turi būti DEG rėme ir turi užtikrinti nepertraukiamą DEG darbą ne mažiau kaip 24 val., dirbant su ne mažesne kaip 75% apkrova su vienu pilnu kuro baku be papildymo.
- 4.16. DEG variklio apsukos turi būti 1500 aps./min.
- 4.17. Garso lygis 7 m atstumu neturi viršyti 65 dbA.
- 4.18. DEG turi atitikti išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip Stage V pagal direktyvą 97/68/EC.
- 4.19. DEG turi turėti apsauginį skysčių surinkimo padėklą.
- 4.20. DEG turi būti numatyta ir įrengta:
 - 4.20.1. automatinis įtampos reguliavimas.
 - 4.20.2. automatinis dažnio palaikymas.
 - 4.20.3. apsauga nuo per didelės srovės.
 - 4.20.4. programuojami DEG įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai.
 - 4.20.5. DEG sumontuotas valdymo skydelis turi rodyti DEG darbo būseną, kuro lygį, 12V baterijos įtampą, variklio apsukas, alyvos slėgį, variklio temperatūrą, įtampos, dažnio, srovės reikšmes, avarinius pranešimus, įvykių istoriją.

- 4.20.6. avarinio stabdymo mygtukas, automatinis/rankinis DEG įjungimas/išjungimas vietoje ir nuotoliniu būdu.
- 4.21. Nuotolinė DEG darbo kontrolė ir valdymas turi būti vykdomas per Ethernet tinklo sąsają. DEG turi turėti RJ45 prievadą tinklo pajungimui, skirtą stebėti ir valdyti DEG.
- 4.22. DEG valdiklis turi palaikyti SNMP v1, SNMP v2 ir SNMP v3 protokolus. Tiekėjas turi pateikti SNMP Management Information Base(MIB) failus.
- 4.23. Nuotoliniu būdu, valdymo centre turi matytis pagrindiniai DEG darbo parametrai:
 - 4.23.1. DEG dirba/nedirba.
 - 4.23.2. kuro lygis.
 - 4.23.3. 12V baterijos įtampa.
 - 4.23.4. variklio apsukos.
 - 4.23.5. alyvos slėgis.
 - 4.23.6. variklio temperatūra.
 - 4.23.7. įtampos, dažnio, srovės parodymai.
 - 4.23.8. apkrovimas.
 - 4.23.9. avarijos priežastis.
 - 4.23.10. įvykių žurnalas ne mažiau kaip 200 įrašų.
 - 4.23.11. Turi būti galimybė užvesti ir sustabdyti DEG nuotoliniu būdu.
- 4.24. DEG turi būti pateiktas pilnai sukomplektuotas, užpildytas eksploataciniais skysčiais, įkrauta starterio baterija.
- 4.25. Ant DEG korpuso išorės turi būti pažymėtas DEG tipas, serijinis numeris, masė ir pagaminimo metai.
- 4.26. Ant DEG turi būti įrengti įspėjamieji apsauginiai ženklai dėl galimo pavojaus aplinkiniams.

5. Kita:

- 5.1. Tiekėjas turi turėti gamintojo suteiktą teisę atstovauti gamintoją vykdant garantinį aptarnavimą ir (ar) remontą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintoją vykdant garantinį aptarnavimą ir (ar) remontą, bei privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus kartu su pasiūlymu.
- 5.2. Tiekėjas kartu su įranga turi pateikti eksploatavimo instrukcijas anglų arba lietuvių kalba.
- 5.3. Priduodant objektą eksploatacijai, tiekėjas turi pateikti dokumentaciją, varžų matavimų ir bandymų protokolus.
- 5.4. Tiekėjas turi pateikti garantijos sertifikatą generatoriui.
- 5.5. Visą Sutarties galiojimo laikotarpį rangovas turi laikytis aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.
- 5.6. Visu garantiniu laikotarpiu, įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.
- 5.7. Garantiniu laikotarpiu periodinį DEG aptarnavimą, atliekamą gamintojo nustatytu periodiškumu, tiekėjas vykdo savo sąskaita ir rizika, naudodamas savo personalą, transporto priemones bei reikalingas medžiagas (alyvą, filtrus ir kt.).
- 5.8. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita pašalina gedimus ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo dienos.
- 5.9. Garantiniu laikotarpiu konsultacijos bei rekomendacijos dėl DEG naudojimo bei eksploatavimo turi būti teikiamos nemokamai per 2 darbo dienas nuo užklauso pateikimo.
- 5.10. Tiekėjas turi pravesti Perkančiosios organizacijos parinktam personalui generatorių konfigūravimo, valdymo ir techninio aptarnavimo mokymus.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Placiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS**PIRKIME „STACIONARUS DYZELINIS ELEKTROS GENERATORIUS IR JO ĮRENGIMAS“**

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.	
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad neturime Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ d. numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo.

4. Mes siūlome prekes ir paslaugas, kurių detalus aprašymas tiksliai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Siūlomo pirkimo objekto (taip, kaip jis aprašytas pirkimo dokumentuose) kaina nurodyta šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
1.	Stacionarus vienos fazės dyzelinis elektros generatorius ir jo įrengimas <i>/Nurodyti prekės modelį ir gamintoją ARBA pateikti internetinės svetainės nuorodą/</i>	1	
PVM:			
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:			

Bendra pasiūlymo kaina, _____ Eur su PVM* (suma žodžiais – _____).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____ Eur.

* Į nurodomas kainas turi būti įskaičiuota: PVM, kiti galimi mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kainos nurodomos ne didesniu kaip dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

6.1. Nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios įrangos techninė specifikacija arba pateikti įrangos gamintojo techninį dokumentą.

6.2. Aplinkosauginiams reikalavimams, nustatytiems Techninės specifikacijos 1.9 punkte, pagrįsti gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

6.3. Dokumentus, patvirtinančius suteiktą teisę atstovauti gamintoją vykdant garantinį aptarnavimą ir (ar) remontą arba dokumentus, kad yra sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintoją vykdant garantinį aptarnavimą ir (ar) remontą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiamas 5 priede.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

Eil. Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia.
4.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
5.	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.	
6.	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	Netaikoma	
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	Netaikoma	
8.	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per	Netaikoma	
9.	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

	sudaroma sutartis ne vėliau kaip per		
10.	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	<p>5 (penkias) darbo dienas</p> <p>nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;</p> <p>15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.</p>	
11.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
12.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą	