



VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS

VISIEMS SUINTERESUOTIEMS  
DALYVIAMS

2024-12-20 Nr. 24SR-VPS- 5780

**DĖL ATVIRO KONKURSO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO (ID-353041)**

Atsakome į vieno iš konkurso dalyvių prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, vykdant „Elektros generatoriaus su papildomos įrangos montavimo ir projektavimo darbai“, skelbto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

**1. Dalyvio klausimas:**

*Nematome pridėtos Jūsų turimo elektros įvado schemas.*

**Viešojo pirkimo komisijos atsakymas:**

Teikiame patikslintą informaciją apie Elektros generatoriaus su papildomos įrangos montavimo ir projektavimo darbai aplinką. Suinteresuoti konkurso dalyviai, ruošdami Elektros generatoriaus su papildomos įrangos montavimo ir projektavimo darbai” pasiūlymą, turi galimybę betarpiškai patikslinti trūkstamą informaciją apsilankydami įrangos įrengimo vietoje, adresu; Valstybinis patologijos centras VUL Santaros klinikų filialas, Petro Baublio g. 5, Vilnius, tel. pasiteiravimui, dėl objekto apžiūros: +370 61 274 674.

**Pridedama.** Įvadinio paskirstymo skydo IPS schema, 1 lapas.

**2. Dalyvio klausimas:**

*Taip pat nėra žinoma kur norite statyti generatorių, koks atstumas iki įvadinės spintos, ar įvadinė spinta lauke, ar viduje ir t.t.*

**2. Viešojo pirkimo komisijos atsakymas:**

Elektros generatorius turi būti montuojamas lauke, įvadinė spinta pastato rūsyje. ARĮ skydas elektros įvado patalpoje. Atstumas tarp įvadinės spintos ir preliminarios generatoriaus montavimo vietos apie 20 m. **Pridedama.** Elektros įvadinio skydo patalpos R-7 pastate brėžinys, 1 lapas.

**3. Dalyvio klausimas:**

*Taip pat prašome pateikti vienos nuo generatoriaus iki įvado toponuotrauką, nes turime žinoti kokie eina požeminiai tinklai, nes tai gali įtakoti projekto ir derinimo su tinklais įkainius.*

**3. Viešojo pirkimo komisijos atsakymas:**

**Pridedama.**

1. Brėžinys su elektros įvado pastate vieta ir preliminare generatoriaus montavimo vieta, 1 lapas.

2. Topo nuotrauka, 2 lapai.

Viešųjų pirkimų komisijos narys



Algimantas Varžgalys

Tel. +370 5 247 73 65, faks. +370 5 272 00 44, el.p. [algimantas.varzgalys@vpc.lt](mailto:algimantas.varzgalys@vpc.lt)