

Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-12-09
2025-12-08 Nr. 464144,
464100, 464206

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „**Pėsčiųjų takų ir kitų inžinerinių statinių ties vakariniu aplinkkelio ir V. Maciulevičiaus g., įrengimo rangos darbai su darbo projekto parengimu**“ (CVP IS ID 5456522) pirkimą (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjų klausimus ir siunčiame atsakymus į juos.

Eil. Nr.	Klausimai*	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Matome, kad techninį projektą atliko Vilniaus vystymo kompanija, kaip įsivertinti kokia bus darbo projekto kaina, prašome ją pateikti.	Remiantis STR 1.06.01:2016 Antro skirsnio 99 punktu, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ darbo projekto rengti negali, kadangi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atliks statinio statybos techninę priežiūrą. Teisės rengti darbo projektą bus perleistos rangovo pasirinktam tinkamą kvalifikaciją turinčiam projektuotojui. Pirkėjas negali įvertinti darbo projekto kainos, rangovas darbo projekto kainą turi įsivertinti pats.
2.	Ar mažosios architektūros gaminių įrengimas privalo atitikti SK žiniaraščiuose duodamą technologiją ar galima remtis pačio gaminio gamintojo įrengimo rekomendacijomis ir vertinti atskirai? Taip SK dalis lieka tuščia.	Rengiant Darbo projektą, bus galima remtis gamintojų siūloma įrenginių įrengimo technologija, sprendinius suderinus su TP rengėjais.
3.	prašau pateikite kelio ženklą PAMATO PLOKŠTĖ (300x750x750) detalizaciją. VP-24-10-00-TP-SK žiniaraščio 7 pozicija.	Kelio ženklų pamato plokštės armavimas turės būti detalizuotas darbo projekte. Taip pat, kaip alternatyva, TP numatytam kelio ženklų įrengimo būdui, galima vadovautis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių IT VŽ 14 reikalavimais.
4.	Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 m. gruodžio 15 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Atkreipiame dėmesį, kad šiame Pirkime Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tuo atveju, jeigu pasiūlymas jau buvo pateiktas, prašome įsitikinti, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9 skyriaus reikalavimais, pasiūlymas ir	

	pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ir, esant poreikiui (jeigu pasiūlymas ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja trumpiau), atitinkamai pakoreguoti. Pažymėtina, kad pasiūlymas turi būti teikiamas tik naudojantis CVP IS priemonėmis (per pasiūlymų skiltį).
--	--

**Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Viešųjų pirkimų specialistė Marina Urbietė, tel. Nr. +370 629 23 690, el. paštas marina.urbiete@vilniausvystymas.lt